



ROZDZIELNIA IZOLACYJNA XL3-160  
DZWICZKI IZOLACYJNE TRANSPARENTNE  
4 x 18 MODUŁ.



TO-3,1 PARTER

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



P.zainst. 15,4 kW  
k.j. 0.5  
P.szczyt 7,7kW  
J.szczyt 13,0 A

obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku			
przedmiot rys.: <b>SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-3,1</b>	skala: 1:100	data: 08-2020	nr rys.: E-8
zespół projektowy: autor projektu: opracował:	mgr inż Jan Jędrzejec Tadeusz Horodecki mgr inż Wiesław Suchy	specjaln.: elektr elektr	nr upr.: UAN.I.7342/2-97 UAN.III.7342/43-93