


ISTNIEJĄCA ROZDZIELNIA TO-1
(adaptacja wyposażenia)
5 x 20 MODUŁ.




TO-1 PARTER

T-N-S

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Pzainst. 40 kW
kj. 0.4
Pszczyt 16,0kW
J.szczyt 25,70 A



obiekt: Przebudowa budynku gminy, zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na budynek biurowo-usługowy z wewnętrznymi instalacjami na działkach nr ewid.: 3222/5;3222/6 położonych w Przeworsku				
przedmiot rys.: SCHEMAT MONTAŻOWY ROZDZIELNI TO-1		skala: 1:100	data: 08-2020	nr rys.: E-7
zespół projektowy:		specjaln.:	nr upr.:	podpis:
autor projektu: mgr inż Jan Jędrzejec	mgr inż Tadeusz Horodecki	elektr	UAN.I.7342/2-97	
opracował: mgr inż Wiesław Suchy		elektr		