Przedsięwzięcie		gmina : Skoki
Sieć wodociągowa Sławica		woj: wielkopolskie
Nazwa załącznika:		Nr zał:
Schemat węzłów		
Imię i Nazwisko	Specjalność	nr uprawnień / podpis
Projektant: mgr inż. Janina Górna	sanitarna	153/76/PW 246/84/PW
Sprawdzający: mgr inż. Marek Skrocki	sanitarna	WKP/0156/PWOS/09
Stadium dokumentacji P.B.W.	Skala 1 : 1000	Data: październik 2012 r.

Nr węzła	Ksztaltka	Średnica
1	Łuk jednokielichowy 11º	ϕ 160 PVC
2	Łuk jednokielichowy 22º	ϕ 160 PVC
3	Łuk jednokielichowy 30º	ϕ 160 PVC
4	Łuk jednokielichowy 45º	ϕ 160 PVC
5	Łuk jednokielichowy 90º	ϕ 160 PVC
6	Łuk jednokielichowy 11º	ϕ 110 PVC
7	Łuk jednokielichowy 22º	ϕ 110 PVC
8	Łuk jednokielichowy 30º	ϕ 110 PVC
9	Łuk jednokielichowy 45º	ϕ 110 PVC
10	Łuk jednokielichowy 90º	ϕ 110 PVC
11	Łuk jednokielichowy 11º	ϕ 90 PVC
12	Łuk jednokielichowy 22º	ϕ 90 PVC
13	Łuk jednokielichowy 30º	ϕ 90 PVC
14	Łuk jednokielichowy 45º	ϕ 90 PVC
15	Łuk jednokielichowy 90º	ϕ 90 PVC
16	Łuk segmentowy 15º	ϕ 50 PE100, SDR 17
17	Łuk segmentowy 30º	ϕ 50 PE100, SDR 17
18	Łuk segmentowy 45º	ϕ 50 PE100, SDR 17
19	Łuk segmentowy 60º	ϕ 50 PE100, SDR 17
20	Łuk segmentowy 90º	ϕ 50 PE100, SDR 17
21	Trójnik kielichowy redukcyjny	ϕ 160/160 PVC
22	Trójnik kielichowy redukcyjny	ϕ 160/90 PVC
23	Trójnik kielichowy redukcyjny	ϕ 110/110 PVC
24	Trójnik kielichowy redukcyjny	ϕ 110/90 PVC
25	Trójnik kielichowy redukcyjny	ϕ 90/90 PVC
26	redukcyjny z łuźnym kołnierzem stalowym	ϕ 110/80 PVC/stal
27	Trójnik kielichowo-kołnierzowy	ϕ 110/50 PVC/stal
28	Trójnik kielichowo-kołnierzowy	ϕ 90/50 PVC/stal
29	Zasuwa kielichowa obudowa do zasuw skrzynka uliczna	ϕ 150 min 150mm
30	Zasuwa kielichowa obudowa do zasuw skrzynka uliczna	ϕ 100 min 150mm
31	Zasuwa kielichowa obudowa do zasuw skrzynka uliczna	ϕ 80 min 150mm
32	Tuleja FNP z łuźnym kołnierzem stalowym	ϕ 90 PVC/stal
33	Redukcja	ϕ 160/110 PVC
34	Redukcja	ϕ 110/90 PVC
35	Korek	ϕ 110 PVC
36	Korek	ϕ 90 PVC
37	Tuleja z łuźnym kołnierzem stalowym	ϕ 90 PE/stal
38	Tuleja z łuźnym kołnierzem stalowym	ϕ 50 stal
39	Redukcja	ϕ 90/50 PE
40	Redukcja	ϕ 50/32 PE
41	Kołnierz ślepy	ϕ 50 stal
42	Hydrant podziemny ze skrzynką uliczną N ϕ 80mm łuk kołn., ze stopką 90º	ϕ 80 żeliwo
43	Nawiertka do rur PVC, Zasuwa DN 32 Dudowa szlywna Skrzynka do zasuw do przyłęczy	ϕ 110/40 żeliwoPE
44	Nawiertka do rur PVC, Zasuwa DN 32 Dudowa szlywna Skrzynka do zasuw do przyłęczy	ϕ 90/40 żeliwoPE
45	Redukcja Trójnik PN 10 Zasuwa do przyłęczy Dudowa szlywna Skrzynka do zasuw do przyłęczy	ϕ 50/50 PE 50/32 PE 25mm
46	Zasuwa do przyłęczy Dudowa szlywna Skrzynka do zasuw do przyłęczy	25mm
47	Nawiertka do rur PVC, Zasuwa DN 32 Dudowa szlywna Skrzynka do zasuw do przyłęczy	ϕ 160/40 żeliwoPE