



Opole, 11 października 2024 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W OPOLU**
45-315 Opole, ul. Głogowska 24

MT.2370.16.2024

Uczestnicy Postępowania

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ

Komenda Miejska PSP w Opolu, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 19 sierpnia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„REMONT POSADZEK W JEDNOSTCE RATOWNICZO GAŚNICZEJ NR 1 Z SIEDZIBĄ W OPOLU”

przedstawia treść wyjaśnień:

Pytanie 1: dotyczące załącznika nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

"W związku z zamiarem złożenia oferty na wymianę posadzki w garażu na wozy bojowe poniżej uwaga do specyfikacji Zgodnie z zapisem w specyfikacji (zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający informuje iż Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych oraz zasad sztuki budowlanej. Bazując na doświadczeniu wykonawcy tak ażeby wykonać wymianę posadzki zgodnie z warunkami technicznymi należy wymienić istniejącą podbudowę na nową tak żeby podczas badań geologicznych otrzymać następujące wyniki badań geologicznych podbudowy: moduł odkształcenia wtórnego $EV2 > 120MPa$, stosunek modułu odkształcenia wtórnego $EV2$ do modułu odkształcenia pierwotnego $EV1$ ma wynosić $< 2,2$. Istniejąca podbudowa nie spełni tych warunków. Proszę o uzupełnienie w dokumentacji powyższych parametrów."

Odpowiedź 1:

Zamawiający na podstawie pozyskanych informacji wprowadza zmiany dotyczące zakresu robót przewidzianych do wykonania w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w punkcie 5.

Do pkt 5 w załączniku nr 1 wprowadzamy dodatkowe zapisy:

- wykonanie zagęszczonej podbudowy na całej powierzchni wyznaczonej pod wylewkę betonową,
- przeprowadzenie badań geologicznych, aby jej wyniki dopuszczały obciążenie ciężkimi samochodami pożarniczymi o pojedynczej masie min. 40 ton na jednym stanowisku garażowym.

Z poważaniem

podpisał elektronicznie:

**Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu**

/ - /

st. bryg. mgr inż. Rafał Kuznecki

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a./

[W.K]