

1042583137

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Data pisma: 20.04.2022 r.
Nr pisma: TD/OKR/OMD/2022-04-20/0000006
Sprawa: TD/OKR/OMD/UB/PS/834/2022
Nr sprawy: 1044579277
Kontakt : Piotr Sztokfisz
Telefon : 18 264 3486
E-mail: piotr.sztokfisz@tauron-dystrybucja.pl

F.H.U. Renowa
Krzysztof Waniczek
Ul. Węgierska 146A/405
33-300 Nowy Sącz

Szanowny Panie

Odpowiadając na pismo wasz znak z dnia 07.04.2022 r. , informujemy że na wskazanym terenie posiadamy urządzenia elektroenergetyczne .

Na podstawie dostarczonej dokumentacji uzgadniamy projekt p.t. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Jabłonka odc. referencyjny w km 9+073,78 - 9+279,58”** .

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii energetycznych nN zasilanych z stacji transformatorowej **KRT6320 „Jabłonka 17”** wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie , do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Informujemy, że prace przy budowie i eksploatacji realizowanego zamierzenia inwestycji pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów

i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią nN odległości mniejszej niż 3m , od rzutu poziomego jej skrajnych przewodów.

W przypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią i w odległości poziomej mniejszej niż 3m od rzutu skrajnych przewodów, wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. (Wydział BHP i Ochrony Środowiska TD.S.A.).

Wszelkie prace przy realizacji w/w inwestycji w pobliżu linii kablowych nN powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normą N SEP-E-004” i N SEP –E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji, należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót

budowlanych (w szczególności § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne” w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Informujemy również, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie .

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.


Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

1. mapa szt 2
2. faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

k.o.

1. OKR/OMD6

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Piotr Sztokfisz