

BZP. 271.1.14.2022

## Do Wykonawców

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na roboty budowlane termomodernizacyjne w hali sportowej i pomieszczeniach przyległych wraz z pracami wykończeniowymi na parterze i I p. budynku głównego w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie"**

### ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ust 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

W swz Rozdział III pkt 7 dodaje się aktualne zestawienie stolarki okienno-drzwiowej

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając zgodnie z art. 284 pkt. 1,2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wyjaśnia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Prosimy o sprecyzowanie, czy w ramach termomodernizacji elewacji I-J istniejące stopnie znajdujące się ścianie kominowej mają zostać przebudowane. Brak informacji w zamieszczonej dokumentacji oraz przedmiarze robót.

**ODPOWIEDŹ:** Elewacja I-J nie jest przedmiotem tego postępowania przetargowego.

2. Prosimy o zamieszczenie elewacji Y-A oraz W-Y oraz wyszczególnienie zakresu robót dla tych elewacji. Brak powyższych informacji powoduje, że Wykonawca nie ma możliwości oszacować zakresu prac, a także dokonać rzetelnej wyceny. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

**ODPOWIEDŹ:** Elewacje Y-A i W-Y zostały dołączone do materiałów przetargowych.

3. Prosimy o informacje dot. Zestawienia stolarki okiennej. W załączonym zestawieniu stolarki oraz przedmiarze robót jest około 3 razy mniej stolarki okiennej i drzwiowej od rzeczywistej ilości stolarki znajdującej się na

zamieszczonych elewacjach. Nie uwzględniono elewacji YA oraz WY. Prosimy o korektę zestawienia stolarki

**ODPOWIEDŹ:** Aktualne zestawienie stolarki – wg załącznika.

4. Prosimy o informację, czy wymiana fasady wejściowej na elewacji AY wchodzi w zakres zamówienia.

**ODPOWIEDŹ:** Fasada A-Y jest przedmiotem postępowania przetargowego.

5. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 10 z dnia 22.06.2022, proszę o wskazanie miejsca dokumentacji z właściwym zestawianiem stolarki okiennej .

W załączonej pierwotnie dokumentacji Zamawiający załączył zestawienie stolarki dla elewacji, które nie wchodzi w zakres robót tj. dla łącznika małej sali gimnastycznej łącznika i budynku szkoły. Brakuje nadal zestawienia stolarki okiennej dla zakresu robót, który został wyszczególniony w dniu 22.06.2022r. tj dla elewacji A-B, B-C , C-S, O-P ,P-R , S-T ,T-U , U-W, W-Y , Y-A. W załączeniu przekazujemy załącznik do zapytania obrazujący powyższe.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące zestawienie.

**ODPOWIEDŹ:** Zestawienie stolarki zostało uzupełnione.

6. W związku z tym, że Zamawiający udostępnił brakującą dokumentację z zakresem robót na 3 dni robocze przed złożeniem oferty ( elewacje W-Y oraz Y-A) wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert w celu przygotowania rzetelnej wyceny.

Wykonawca dopiero w dniu dzisiejszym tj. 22.06.2022 mógł zapoznać się z nowo projektowaną stolarką okienną i drzwiową, na którą musi wysłać zapytanie do producentów stolarki i uzyskać wycenę.

Wnioskujemy o wydłużenie terminu składania o 5 dni.

**ODPOWIEDŹ:** Termin składania ofert został przesunięty na dzień 30 czerwca 2022 r.

7. Prosimy o wskazanie sposobu wykonania przestrzeni między oknami o grubości 34 cm na elewacji AY (w załączeniu rysunek).

**ODPOWIEDŹ:** Należy docieplić styropianem o gr. 14 cm i współczynnika  $\lambda = 0,031 \text{ W/m} \cdot \text{K}$  oraz wykonać wyprawę elewacyjną - zgodnie z projektem.

8. Prosimy o wskazanie kolorystyki elewacji. Dokumentacja projektowa wskazuje kolorystykę zgodnie z projektem kolorystyki. Prosimy o jego udostępnienie.

**ODPOWIEDŹ:** Kolory elewacji to biały z elementami szarymi (około 90% koloru białego, ok. 10% koloru szarego) jak na elewacji budynku głównego. Zamawiający nie posiada projektu kolorystyki. Elementy do wykonania w kolorze szarym zostaną wskazane na budowie.

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1. Załącznik do zadanych pytań,
2. Kolejny załącznik do zadanych pytań,
3. Aktualne zestawienie stolarki okiennie-drzwiowej