



## Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września: część 1 - Budowa oświetlenia drogowego w Gutowie Małym ul. Za Parkiem, część 2 - Budowa oświetlenia drogowego w Nadarzycach, część 3 - Doświetlenie drogi ul. Zakątek w Nowym Folwarku

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wniosiono następujące pytania:

### Pytanie 1

Czy zamawiający zwolni wykonawcę z zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z oświetleniem drogowym.

### Odpowiedź

Wykonawca jest zwolniony z uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego przez ustawodawcę zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.). Wyłącznie w przypadku dróg powiatowych (Gutowo Małe, Nadarzyce) koniecznym będzie zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia.

### Pytanie 2

Czy zamawiający zaakceptuje zmianę słupów ośmiokątnych na okrągłe zbieżne?

### Odpowiedź

Zamawiający **wyłącznie w zakresie lokalizacji dotyczącej Oblaczkowa oraz Nadarzyce** dopuszcza zastosowanie słupów okrągłych zbieżnych.

### Pytanie 3

Czy zamawiający zaakceptuje numerację słupów w formie naklejanych numerów odpornych na UV?

### Odpowiedź

Zamawiający akceptuje proponowaną formę numeracji słupów.

### Pytanie 4

Czy na końcach kabli w słupach mają zamawiający wymaga stosowania palczatek?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga stosowania palczatek na końcach kabli w słupach.

**Pytanie 5**

Czy zamawiający zaakceptuje wykonanie przekopów otwartych zamiast przecisków w miejscach gdzie nie występuje jezdnia z masy bitumicznej lub kostki (np. tłuczeń na wjazdach lub drogach)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie przewiduje zamiany technologii przecisków na wykopy otwarte.

**Pytanie 6**

Czy zamawiający zaakceptuje zastosowanie dla wszystkich części przewodów do opraw YDY 3x1,5?

**Odpowiedź**

W zakresie lokalizacji obejmującej Nadarzyce oraz Obłaczkowo zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać przewodem typu YDY 3x2,5mm<sup>2</sup>. W zakresie lokalizacji obejmującej Gutowo Małe zasilanie opraw wykonać zgodnie z projektem oraz zestawieniem montażowym.

Zamawiający - Gmina Września działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w zakresie kosztorysu ofertowego dla części 2 Budowa oświetlenia drogowego w Nadarzycach. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego dokonał zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmodyfikowany kosztorys ofertowy – Nadarzyce – modyf (1) , Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie Nr 2023/BZP 00089904/01 o zmianie ogłoszenia, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza

**Tomasz Koralewski**

*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*