

DOTYCZY: Odwodnienia terenu nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy
dz. nr ew. 158/13, 158/15 i 158/16 obr. 178 z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej
i przyłączem do sieci deszczowej na dz. nr ew. 158/23 i 259 obr. 178.

Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że zmiana średnicy przyłącza z fi 250 na fi 200 mm jest możliwa pod względem hydraulicznym i nie wpłynie na pracę odwodnienia i instalacji. Zmiana ta jest nieistotna w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i wydanej decyzji pozwolenia na budowę.

mgr inż. Krzysztofa Tomczak
upr. nr KUP.00511P.00511-4
do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych.