

D8

1. Istnieje możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych instalacji w ziemi.
2. W przypadku wystąpienia kabli energetycznych należy zachować ostrożność.
3. Normatywna głębokość występowania kabli 0,5-1,0 p.p.t. Kable odkopać ręcznie ręcznie.
4. W przypadku zmian rzędnych na inne niż w projekcie należy dostosować ułożenie instalacji do nowych rzędnych zachowując projektowane spadki.
5. Wszystkie kable na trasie projektowanej instalacji w miejscu skrzyżowania ochronić AROT-a Ø160 koloru niebieskiego


PROJEKT:

ODWODNIENIE TERENU NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 61 W BYDGOSZCZY
DZ. NR EW. 158/13, 158/15, 158/16, OBR. 178
Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZEM
DO SIECI DESZCZOWEJ
NA DZ. NR EW. 158/23 I 259 OBR. 178.

INWESTOR:

ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH
"ADM" Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 1,
85-011 Bydgoszcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



Drogowe Usługi Projektowo-Budowlane
Artur Ampulski
ul. Fordońska 44 lok. 32
85-719 Bydgoszcz
NIP 741 19 95 525

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:

Nr upr.

Podpis

mg inż. Krzysztofa Tomczak

KUP/0051/POOS/14

Faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

SANITARNA

Tytuł rysunku

PROFIL

D4 - D7 - D8 - wariant 2

Skala

Data

Nr rysunku

Str

1:100/100

05.06.2017

8

—