



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 368 808 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83


adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.405/0013/2024

Bydgoszcz, 13.02.2023 r.



Administracja Domów Miejskich

„ADM” Sp. z o. o.

ul. Śniadeckich 1

85-011 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z terenu nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 61, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 158/13, 158/15, 158/16 obr. 178 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na pismo l.dz.: 1344/30/ZRI/2024 z dnia 02.02.2024 r. znak sprawy: ZRI-2311-6/17 (data wpływu: 05.02.2024 r.), przychylając się do wniosku, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że maksymalny dopuszczalny zrzut wód opadowych z obszaru ww. nieruchomości nie może przekroczyć **18,90 [dm³/s]**.

Odpływ wód opadowych z przedmiotowego terenu do sieci kanalizacji deszczowej \varnothing 0,90 m w ul. Jagiellońskiej należy przewidzieć poprzez regulator przepływu.

Sposób rozwiązania retencji i / lub zagospodarowania nadmiaru ilości wód opadowych i roztopowych (np. z zastosowaniem retencji kanałowej i terenowej) właściciel nieruchomości winien przewidzieć we własnym zakresie.

Członek Zarządu
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Otrzymują:

1. Adresat
2. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965