

Odpowiedzi na pytania do przetargu część sanitarna

Postępowanie: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśle.

Odpowiedzi

Odp. 1. Ilość grzejników 70 sztuk

Odp. 2. Ilość umywalek 20 sztuk

Odp. 3. Nie ma wanien

Odp. 4 Ilość zlewozmywaków 5 + brodzik do mycia butów

Odp. 5 W pomieszczeniu nr 0,32 zaplecza dyżurki uwzględnić zlewozmywak

Odpowiedzi

Instalacja hydrantowa wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Projekt przyłącza wodociągowego, kanalizacji bytowo-gospodarczej technologicznej i instalacji kanalizacji deszczowej zostały dostarczone inwestorowi wraz z kosztorysami.

Odpowiedzi:

Odp. 3. Okablowanie central należy do branży elektrycznej

Odp. 4. Zestawienie materiałów w zał nr 1

Odb 5. Można zastosować kocioł ecoVKK likwidujemy pompę cyrkulacyjną zastosujemy jedno sprzęgło dla dwóch obiegów hydraulicznych Wartownik MH100

Odp. 6 w pomieszczeniu myjni należy zastosować przewody zabezpieczające przed korozją

Odp. 7 Nagrzewnice mają być wykonane standardowe, urządzenia będą pracowały w jego zasięgu