

Świdnica, 15.05.2023 r.

WI. 272.8.2023

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie terenowej instalacji fotowoltaicznej przy budynku Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania konstrukcję ze stali z powłoką Magnelis®, która lepiej zabezpiecza materiał niż Ocynk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia jest również utylizacja zdjętej agrowłókniny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający potwierdza montaż rynien do konstrukcji nośnej modułów? Wszelka ingerencja w konstrukcję i montaż dodatkowych elementów spowoduje utratę gwarancji producenta konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, potwierdzamy konieczność zamontowania orynnowania.

Pytanie nr 7

Proszę o zmianę pkt 5.3. dokumentu STWiOR, gdyż zawarty jest tam opis dotyczący konstrukcji dachowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis punktu 5.3 STWiOR na:

„5.3. Konstrukcja nośna.

Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu montażowego. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyznę.

Zweryfikować rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich długość, wymiary belek dociążających po wykonaniu odkrywek w powierzchni gruntu.”

Pytanie nr 8

Proszę o rozszerzenie zakresu mocy jaką powinna posiadać instalacja fotowoltaiczna. Zakres 49,7 – 49,99 kWp jest tak mały, że znacząco ogranicza możliwość zastosowania modułów spełniających pozostałe wymagania i w konkurencyjnej cenie. Proszę o zmianę zakresu na: 49,0 – 49,99 kWp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis punktu 1.1. ust. 1) SWZ na:

„1.1. Opis prac:

Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy obejmują:

1) budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 49,00 kWp i nie większej niż 49,99 kWp umiejscowionej po zachodniej stronie budynku Starostwa składającej się z 111

paneli fotowoltaicznych ułożonych naziemnie w 9 rzędach skierowanych na południe, o mocy minimalnej 450 Wp,

(Dopuszcza się panele o większej mocy niż projektowane, jeżeli ich pozostałe parametry techniczne określone w dokumentacji są równe albo lepsze, a dostępność serwisowa odpowiada panelom określonym w dokumentacji.)”

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 3 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że ustala się następujące terminy:

1. Termin składania ofert na dzień **23.05.2023 r. do godz. 11:00**,
2. Termin otwarcia ofert na dzień **23.05.2023 r. do godz. 11:30**,
3. Termin wniesienia wadium **do dnia 23.05.2023 r. do godz. 11:00**
4. Termin związania ofertą do dnia **21.06.2023 r.**

Powyższe jest obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Przewodniczący Komisji
Przetargowej

Łukasz Pelka

