



Ldz. 1743/2021

Olsztyn, dnia 14.10.2021 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: postępowania nr 265/2021/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę systemu zabezpieczenia technicznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.**

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Szanowni Państwo, zwracam się z zapytaniem do postępowania. Piszecie, że nowo dostarczone Systemy zabezpieczenia technicznego – system monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu mają być kompatybilne z istniejącymi na Uniwersytecie. Proszę o informację jakie producentów używacie i jakich modeli aktualnie używacie na UWM ?

#### **Odpowiedź:**

Kontrola dostępu: Roger - RACS 5, czytnik kart dostępu – obsługa kart MIFARE.

Systemy alarmowe: SATEL - Integra

System monitoringu- wizyjnego w technologii ip: Hanwha (Samsung)

*Z poważaniem*

KANCLERZ  
*mgr inż. Bogusław Stec*

Sporządziła: Dominika Więcek, Zbigniew Czarnota

REFERENT

*mgr Dominika Więcek*