

## Zakres i opis zamówienia

1. Przedmiot zamówienia: *Opracowanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym OS-W US w Pobierowie przy ul. Grunwaldzkiej 66.*
2. Opis stanu istniejącego:
  - główne wejście do OS-W zlokalizowane jest od strony południowej budynku,
  - budynek OS-W zasilany jest z sieci ENEA Operator Sp. z o.o. za pośrednictwem wnątkowego złącza kablowego posadowionego w ścianie budynku od strony północnej,
  - moc zamówiona wynosi 45 kW, taryfa rozliczeniowa C21,
  - rozdzielnica główna budynku wykonana z blachy w wersji wnątkowej (typ Bekazet) zasilana jest ze złączka kablowego (wskazanego powyżej) i umiejscowiona jest wewnątrz budynku przy ścianie północnej,
  - rozdzielnica główna wyposażona jest w wyłącznik główny prod. Merlin Gerin typu INS 160A, nie jest on jednak przystosowany do zdalnego wyłączania,
  - w celu uzupełnienia opisu do zapytania ofertowego dołączone zostaną fotografie stanu istniejącego.
3. Zamawiający wymaga, aby osoby projektujące posiadały uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz były członkami właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
4. Projekt **wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez rzeczoznawcę pożarowego.**
5. Opracowanie projektowe powinno zawierać:
  - 1) Projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę pożarowego
  - 2) STWiORB,
  - 3) Kosztorys inwestorski
  - 4) Przedmiar robót.
6. Zamawiający nie dysponuje podkładem budowlanym (rzutami pomieszczeń) – wykonanie ich należy do zakresu niniejszego zamówienia.
7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed umieszczeniem oferty na platformie zakupowej. Wizję lokalną można uzgodnić z Kierownikiem OS-W Pobierowo Panią mgr Renatą Miłosz tel.: 91 444 14 90 lub 91 444 10 81.
8. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: **50 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
9. Oferty należy składać tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający nie przyjmuje ofert w wersji papierowej.