



## **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie**

Kraków, dnia 24 czerwca 2021r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ** **DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP-16/21**

Szanowni Państwo,

Stosując się do dyspozycji przepisu art. 284 ust. 2 w zw. z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawa sprzętu komputerowego** (znak sprawy j. w.), wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z odpowiedziami poniżej:

#### ***Pytania dotyczące postanowień umowy:***

##### **Pytanie nr 1:**

W Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia dotyczących szafy rack Zamawiający wskazuje, iż szafa powinna być wyposażona w stabilizatory przewidziane dla regionów o bardzo wysokiej aktywności sejsmicznej (UBC Zone-4). Czy zamawiający zamierza wykorzystywać dostarczone urządzenie w takich regionach? Czy wystarczające będzie dostarczenie stabilizatorów odpowiednich do warunków sejsmicznych istniejących na terenie RP?

**Odpowiedź: Tak, wystarczające będzie dostarczenie stabilizatorów odpowiednich do warunków sejsmicznych istniejących na terenie RP.**

##### **Pytanie nr 2:**

Jak należy interpretować zapis „Wentylowane drzwiczki ze skalowalnymi opcjami chłodzenia”?

Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym zastosowano standardowe drzwi perforowane?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie, w którym zastosowano standardowe drzwi perforowane.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść specyfikacji warunków zamówienia.

*P.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Krakowie*

*Jolanta Raś*