

Załącznik nr 1 do OPZ

Dodatkowe wyjaśnienia do OPZ

Zamawiający udziela wyjaśnień:

1. I. Ryteł dz. nr 475 i 430/1

1) Zejście do Wielkiego Kanału Brdy:

a) Z jakiego materiału należy wykonać utwardzenie nawierzchni?

b) Z jakiego materiału należy wykonać balustrady? długości zejścia - ok 80mb?

Odpowiedź.

Zgodnie PFU (str. 21) i OPZ – zejście powinno być wykonane z kostki brukowej betonowej i mieć szerokość min. 3 m. Balustrada (poręcz) powinna być wykonana na przykładzie załączonego zdjęcia w PFU (str. 22) i przedmiarem poglądowym (poz. 1.2 – 11.d.1.2) – rury ze stali (nierdzewnej lub pokrytej farbą przeciwrdzewną).

2) Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków oraz trap? Część opisowa i rysunkowa różni się w tym zakresie.

Odpowiedź.

Pomost pływający musi spełniać tylko następujące warunki: szerokość całkowita pomostu < 2,5 m, długość całkowita < 20 m. Wykonawca ma zatem dowolność przy projektowaniu pomostu. Część rysunkowa stanowi wyłącznie orientacyjne przybliżenie planowanego zagospodarowania terenu. Nie można było zaznaczyć jednoznacznie położenia (wymiarów) pomostu z powodu dużej swobody w tym zakresie dla projektanta. Zapisy części opisowej, a następnie wskazania zawarte w przedmiarze poglądowym są nadrzędne względem PZT.

2. II. Ryteł dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część pierwsza "Część górna"

1) Jakie wymiary powinien mieć taras widokowy? Z PZT wynika ponad 200m², natomiast z przedmiaru ok 8,804m².

Odpowiedź.

Na PZT określono wyłącznie orientacyjne położenie obiektów w terenie. Nie należy stosować się do wymiarów obiektów na nim zaznaczonych, tylko do parametrów opisanych w części opisowej PFU i założeń przedmiaru poglądowego. Wykonanie projektu tarasu widokowego powierza się wykonawcy z zastrzeżeniem, że jego powierzchnia nie może być mniejsza niż przyjęty wymiar w przedmiarze poglądowym (może być natomiast większa).

3. III. Ryteł dz. nr 3112/5 i 512/2 - Część druga "Część dolna"

1) Jakie wymiary powinien mieć pomost pływający do wodowania kajaków?

Odpowiedź.

Analogicznie jak w odpowiedzi na pkt. II. Jedyne ograniczenie to długość całkowita <20 m i szerokość całkowita < 2,5 m oraz powierzchnia całkowita nie mniejsza niż przyjęty wymiar (8,804 m²).

4. IV. Z jakiego drewna należy wykonać pomosty, taras widokowy, wiaty oraz pozostałe elementy małej architektury?

Odpowiedź.

Odp. znajduje się na stronach 55-56 PFU, a także zalecenia zawarte są w rozdziale 2.3.1 PFU, które dotyczą danego obiektu.

Naczelnik Wydziału

Przemysław Bloch