



#### UWAGA

- WSZYSTKIE MATAŁOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU ORAZ RYNNY NALEŻY POŁĄCZYĆ Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ ODGROMOWĄ
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NALEŻY PROWADZIĆ W RURACH OCHRONNYCH
- POŁĄCZENIA SPAWANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
- REZYSTANCJA UZIOMU NIE MOŻE PRZEKROCYĆ 10 Ohm
- ZŁĄCZA KONTROLNE NALEŻY INSTALOWAĆ W SKRZYNKACH KONTROLNYCH

— — — — — PŁASKOWNIK FeZn 30x4mm2

ZŁĄCZE KONTROLNE ZE ZWODEM PIONOWYM  
 Z DRUTU OCYNKOWANEGO fi 8mm2

— . — . — — — — — DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

TEN RYSUNEK JEST OBIĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIAŁECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

**INSTALAND**  
**Andrzej Białecki**

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branża: ELEKTRYCZNA

Faza: PROJEKT  
 TECHNICZNY

Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWY BUDYNKU GOSPODARczo-GARAŻOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCIE KOZODAWSKIEJ

Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W PIASECZNIE Sp. z o.o.  
 05-500 PIASECZNO, ul. ŻEROMSKIEGO 39

Lokalizacja: 05-502 WÓŁKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ RÓŻY 6  
 działka nr ewid. 267  
 obręb 0038 WÓŁKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804\_5

Zakres: **PROJEKT BUDYNKU GOSPODARczo-GARAŻOWEGO**

Nazwa rysunku: **RZUT DACHU  
 INSTALACJA ODGROMOWA**

Projektował: mgr inż. Marcin Dytrych  
 upr. nr LOD/2058/PWOE/12  
 (ŁOD/IE/9813/13)

Skala: **1:100**

Data: **05.2022**

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Podpis: **E-6**