



CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice
@ 32 357 08 00

NZ.3302.54.2021/ZP-520

Katowice, dnia 21.10.2021 r.

ZAPYTANIE do SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na realizację zadania pn.: „**WPIBO - Plac zabaw bez barter. Doposażenie i dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 67 w Katowicach**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnienia:

Pytanie:

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu standardowej trawy, która instalowana jest na 90% placach zabaw w Polsce. Trawa zapewnia odpowiednie warunki użytkowe i zapewnia odpowiednią jakość.

Proponowana trawa posiada parametry:

Charakterystyka włókna: włókno fibrylowane, odporne na UV. 100% polietylen,

Podkład: lateksowy

Przepuszczalność: 500mm/h

Wysokość włókna min. 25mm

Waga całkowita min. 2000g/m²

Kolor włókna: pomarańczowy/ niebieski

Hosep czkdw min. 19.000/m²

Ilość włókien min. 39.000/m²

Wypełnienie: piasek kwarcowy

Trawa posiada następujące dokumenty:

- karta techniczna potwierdzona przez producenta
- atest higieniczny PZH
- deklaracja zgodności z normą EN 15330-1
- autoryzacja producenta wydana wykonawcy specjalnie na niniejsze zadanie z potwierdzeniem gwarancji.

Proponowana trawa instalowana jest na podkładach amortyzujących. Cały system jest instalowany na większości placach zabaw w Polsce i zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom.

Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedz:

W odpowiedzi informujemy, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy o wyżej wymienionych parametrach.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

ZAST. P. C. DYREKTORA

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach


mgr Beata Lenart

ka