

Bydgoszcz, dnia 5 czerwca 2019 r.

L.Dz. GZ/PL/1746/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Modyfikacja układu podgrzewania powietrza pierwotnego”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja układu podgrzewania powietrza pierwotnego.

W chwili obecnej podgrzewacze powietrza pierwotnego zasilane są parą nasyconą z walczaka kotła. Celem modyfikacji jest umożliwienie wykorzystania do podgrzania powietrza pierwotnego pary z II upustu turbiny. Projekt modyfikacji znajduje się w załączonym pliku. Do zadań Wykonawcy będzie należała dostawa wyspecyfikowanych w projekcie materiałów i ich montaż w kotłowni ZTPOK.

Konieczna wizja lokalna (termin do indywidualnego ustalenia z Zamawiającym).

Miejsce realizacji: Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów przy ul. E. Petersona 22 w Bydgoszczy

Termin realizacji: Wrzesień 2019 r. podczas planowanego postoju instalacji; o terminie Wykonawca zostanie poinformowany z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace przygotowawcze mogą być prowadzone bez ograniczeń, połączenie z istniejącymi elementami instalacji musi nastąpić podczas postoju.

Termin płatności: min. 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Kryterium oceny: cena 100 %

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panem Stanisławem Zwierzyńskim pod numerem tel. 507 876 322. Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia **12 czerwca 2019 roku** na platformie zakupowej Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje.

PREZES ZARZĄDU



Konrad Mikołajski