



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Poznań, 01.02.2024 r.

nr postępowania: **4378/A/AZ/262/2023**

do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w przedmiocie: **BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-EDUKACYJNEGO OGRODU DENDROLOGICZNEGO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ złożonym przez Wykonawców Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień.

Pytanie 1. Przedmiar dział stan surowy – konstrukcje stalowe – w przedmiarze przyjęto ok. 11.500 kg konstrukcji stalowej, tymczasem z zestawienia „KO.A.08.02 LISTA MATERIAŁÓW.pdf” wynika, że ilość konstrukcji stalowych to $13\ 810,1 + 127,7 = 13\ 937,80$ kg – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź w suplemencie pozycja 11 - W pliku KO.A.08.02 LISTA MATERIAŁÓW, jest dokładniejszym opracowaniem, należy traktować go jako nadrzędny dokument.

Pytanie 2. W zestawieniu „KO.A.08.02 LISTA MATERIAŁÓW.pdf” jest 4 071,2 kg blach – prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, gdzie te cementy zostały uwzględnione.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 12 - Blachy z listy materiałów (K0.A.08.02) zostały ujęte w pozycji 35 przedmiaru.

Pytanie 3. Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, gdzie została przyjęta izolacja ścian drewnianych w postaci wełny skalnej gr. 22 cm

Odpowiedź w suplemencie pozycja 13 - W pozycji 125 przedmiaru należy przyjąć dodatkowe 346 m² mineralnej wełny skalnej o grubości 22cm.

Pytanie 4. Pozycja przedmiarowa nr 70 „Poszycie ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych” – prosimy o wyjaśnienie czy należy przyjąć płyty GK czy płyty gipsowo-włóknowe?

Odpowiedź w suplemencie pozycja 14 - Ściany wewnętrzne mają poszycie z płyt gipsowo-kartonowych, ściany zewnętrzne mają poszycie z obu stron z płyt gipsowo-włóknowych.

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie jakich ścian dotyczą pozycje przedmiarowe nr 67, 68, 69?

Odpowiedź w suplemencie pozycja 15 - Pozycja 67 przedmiaru przedstawia dodatkową izolację akustyczną między pomieszczeniem nr 6 a 7, oraz 21 i 22 a 23.

Pozycja 68 przedmiaru przedstawia podstawową izolację akustyczną w ścianach działowych. Pozycja 69 przedmiaru przedstawia izolacje termiczną w ścianach między wiatrołapem a innymi pomieszczeniami.

Pytanie 6. W przedmiarze w pozycjach nr 90 przyjęto „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (...)” - drzwi oznaczone symbolami D1, D2, D3. Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-00, AR.A.08.01) te drzwi zaprojektowano jako drewniane – prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 16 - Są to drzwi z aluminiową ościeżnicą i drewnianym skrzydłem.

Pytanie 7. W przedmiarze w pozycji nr 91 przyjęto „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (...)” - drzwi oznaczone symbolem D6. Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-00, AR.A.08.01) te drzwi zaprojektowano jako drewniane – prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 17 - Są to drzwi z aluminiową ościeżnicą i drewnianym skrzydłem.

Pytanie 8. W przedmiarze w pozycji nr 92 przyjęto „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (...)” - drzwi oznaczone symbolem D4, D5, D8. Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-00, AR.A.08.01) te drzwi zaprojektowano jako drewniane – prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 18 - Są to drzwi z aluminiową ościeżnicą i drewnianym skrzydłem.

Pytanie 9. W przedmiarze w pozycji nr 93 przyjęto „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (...)” - drzwi oznaczone symbolem D9. Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-00, AR.A.08.01) te drzwi zaprojektowano jako drewniane – prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 19 - Są to drzwi z aluminiową ościeżnicą i drewnianym skrzydłem.

Pytanie 10. W przedmiarze w pozycji nr 94 przyjęto „Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe (...)” - drzwi oznaczone symbolem D7. Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-00, AR.A.08.01) te drzwi zaprojektowano jako drewniane – prosimy o wyjaśnienie jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 20 - Są to drzwi z aluminiową ościeżnicą i drewnianym skrzydłem.



Pytanie 11. W przedmiarze w pozycji nr 98 przyjęto „Witryny aluminiowej (...)” – w pozycji tej przyjęto wysokość elementów równą 4,0 m (dla SZ3 oraz SZ4). Zgodnie z zestawieniem stolarki wysokość ta wynosi 4,1 m – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 21 - Należy przyjąć wymiary które wynikają z zestawienia stolarki.

Pytanie 12. W przedmiarze w pozycji nr 98 przyjęto „Witryny aluminiowej (...)” – w pozycji tej przyjęto długość witryny SZ5 równą 8,65 m. Zgodnie z zestawieniem stolarki długość ta wynosi 8,31 m – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź w suplemencie pozycja 22 - Należy przyjąć wymiary które wynikają z zestawienia stolarki.

Odpowiedzi Zamawiającego należy uwzględnić w składanych ofertach. Powyższe informacje otrzymują wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SWZ. Powyższa informacja zostaje zamieszczona na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan W pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr inż. Tomasz Maliński