

1. Czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchnię wg AKTUALNYCH i ważnych wytycznych federacji FIH na macie e-layer min. 15 mm z parametrami sztucznej trawy jak niżej:

- skład trawy -100% polietylen (PE);
- rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), kręcone (rodzaj włókna potwierdzony przez niezależne akredytowane przez FIH laboratorium);
- wysokość włókna – min. 15mm max 18mm;
- grubość włókna – min. 160 mikronów;
- ilość pęczków na m² – min. 56 000/m²;
- ilość włókien na m² – min. 900 000/m²;
- ciężar włókna (dtex) – min. 6 700;
- kolor zielony;
- ciężar włókna na m² – min 1 500 g/m²;
- ciężar całkowity nawierzchni na m² – min 3 000 g/m²;
- wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 26N (wymóg federacji FIH >25N);
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię – min. 3 200 mm/h; - przepuszczalność wody przez system - min. 1 700 mm/h.

2. Na potwierdzenie zgodności oferowanej nawierzchni z wymaganiami czy Zamawiający będzie wymagał testów boiska w Rogowie celem uzyskania Certyfikatu FIH National 1?

3. Czy Zamawiający zaakceptuje matę wylewaną e-layer min. 15 mm, skoro system trawy na takiej macie spełnia aktualne wymogi federacji FIH i na potwierdzenie jakości oferowanego systemu posiada kilka Certyfikatów FIH National 1?

ZP-INW. 271.1.1.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) oraz zapytaniem z dnia 15 marca 2021r. w zakresie parametrów nawierzchni boiska ze sztucznej trawy dotyczącym postępowania przetargowego pn. „Przebudowa boiska do gry w hokeja na trawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rogowo” wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie wymagał nawierzchnię wg AKTUALNYCH i ważnych wytycznych federacji FIH na macie e-layer min. 15 mm z parametrami sztucznej trawy jak niżej:

- skład trawy -100% polietylen (PE);
- rodzaj włókna – włókno monofilowe (100%), kręcone (rodzaj włókna potwierdzony przez niezależne akredytowane przez FIH laboratorium);
- wysokość włókna – min. 15mm max 18mm;
- grubość włókna – min. 160 mikronów;
- ilość pęczków na m2 – min. 56 000/m2;
- ilość włókien na m2 – min. 900 000/m2;
- ciężar włókna (dtex) – min. 6 700;
- kolor zielony;
- ciężar włókna na m2 – min 1 500 g/m2;
- ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min 3 000 g/m2;
- wytrzymałość na wrywanie pęczków trawy po starzeniu wodą – min. 26N (wymóg federacji FIH >25N);
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię – min. 3 200 mm/h; - przepuszczalność wody przez system - min. 1 700 mm/h.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza ww. parametry trawy syntetycznej jako rozwiązanie równoważne tj. nawierzchnia posiadająca parametry techniczne umożliwiające uzyskanie certyfikatu FIH National wg wytycznych światowej federacji FIH (udostępnionych na stronie FIH.CH Zakładka - INSIDE FIH - FIH QUALITY PROGRAMME) - <https://www.fih.ch/inside-fih/fih-quality-programme/> .

Pytanie 2

Na potwierdzenie zgodności oferowanej nawierzchni z wymaganiami czy Zamawiający będzie wymagał testów boiska w Rogowie celem uzyskania Certyfikatu FIH National 1?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga aby nawierzchnia trawy oraz podkład elastyczny spełniały wymogi uzyskania aktualnego certyfikatu National, zgodnie z zapisami w zmodyfikowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający zaakceptuje matę wylewaną e-layer min. 15 mm, skoro system trawy na takiej macie spełnia aktualne wymogi federacji FIH i na potwierdzenie jakości oferowanego systemu posiada kilka Certyfikatów FIH National 1?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza ww. parametr maty wylewanej e-layer min. 15 mm jako rozwiązanie równoważne tj. matę o gr. min. 15 mm parametry techniczne umożliwiające uzyskanie certyfikatu FIH National wg wytycznych światowej federacji FIH (udostępnionych na stronie FIH.CH Zakładka - INSIDE FIH - FIH QUALITY PROGRAMME) - <https://www.fih.ch/inside-fih/fih-quality-programme/> - zgodnie z zapisami w zmodyfikowanym Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 286 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający **przedłuża termin składania ofert w ww. postępowaniu z dnia 19 marca 2021r. do dnia 24 marca 2021r. do godz. 10:00.**

JW

WÓJT

Tomasz Michalczak