

Dotyczy postępowania przetargowego: **Rozbudowa oświetlenia ulicznego:**

- 1. w Ryczówku.**
- 2. w Jaroszowcu.**
- 3. Chechło ul. Młyńska.**
- 4. w Bogucinie Dużym w kierunku Bogucina Małego.**

W związku z otrzymanymi dnia 05.05.2021r. pytaniami Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytania i wnioski do dokumentacji przetargowej:

W związku z nieuczciwymi praktykami oferentów polegających na zamianie słupów aluminiowych anodowanych na słupy stalowe ocynkowane zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w części 1,2,4 mają być zaoferowane słupy aluminiowe anodowane zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ i nie ma możliwości ich zamiany na słupy stalowe.

Prosimy również o informację czy Zamawiający dopuści słupy aluminiowe lakierowane przy spełnieniu pozostałych właściwości słupów.

Odp.: *Zamawiający nie przewiduje zmiany słupów z aluminiowych anodowanych na słupy stalowe ocynkowane. Wykonawca winien jest zaoferować w ofercie wykonanie robót budowlanych poprzez wbudowanie słupów aluminiowych anodowanych, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.*

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na słupy aluminiowe lakierowane.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym STWiORB, przedmiotami robót odpowiednimi dla każdej z części zamówienia z zastosowaniem materiałów o parametrach zgodnych lub równoważnych z zawartymi w załącznikach do SWZ.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień