



Sulmierzyce, 04.03.2024 r.  
Znak sprawy: ZP.271.2.2024

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

I. W odpowiedzi na otrzymane pytania od Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia poniżej treść zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi oraz dokonuje zmian SWZ.

#### **Pytanie 1**

Czy zbiornik naziemny na gaz płynny ( $V=2700 \text{ dm}^3$ ) ma być zakupiony i dostarczony przez Wykonawcę jako fabrycznie nowy, czy zgodnie z zapisem pkt. 3.1. ppkt. 1) d) SWZ istniejący zbiornik należy zdemontować i usytuować go poza projektowanym pasem drogowym?

Odpowiedź

Zmawiający informuje, iż istniejący zbiornik należy zdemontować i przekazać Zamawiającemu na miejsce przez niego wskazane na terenie gminy. Zgodnie z przedmiarem br. sanitarnej pozycja 6 - w lokalizacji wskazanej w projekcie budowlanym należy usytuować fabrycznie nowy zbiornik - zakup, dostawa i montaż przez Wykonawcę.

#### **Pytanie 2**

Dotyczy D.05.03.13a, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki SMA11 wskazano asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Zgodnie z projektem, konstrukcję jezdni zaprojektowano dla KR1, natomiast lepszczka modyfikowane stosuje się do wyższych kategorii ruchu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy projektu w m. Nowa Wieś

Dotyczy D.05.03.13a, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki SMA wskazano asfalt modyfikowany PMB 45/80-55. Zgodnie z projektem, konstrukcję jezdni zaprojektowano dla KR1, natomiast lepszczka modyfikowane stosuje się do wyższych kategorii ruchu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza na zastosowanie asfaltu drogowego 50/70, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a wskazanych w SST.

#### **Pytanie 4**

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki SMA.



W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę SMA11, natomiast specyfikacja D.05.03.13a przedstawia wymagania dla SMA8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż należy zastosować mieszankę SMA11.

#### **Pytanie 5**

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno – asfaltowe. W opisie technicznym wskazano KR1, natomiast w specyfikacjach D.05.03.05B i D.05.03.13a wskazano wymagania dla KR3-4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć KR1

#### **Pytanie 6**

W związku z chęcią udziału w przetargu prosimy o podanie szczegółowych parametrów oraz umieszczenie przykładowych zdjęć odnośnie wykonania wiaty przystankowej.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje, iż konstrukcja wiaty winna być stabilna, odporna na warunki atmosferyczne, wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo na dowolny kolor w palecie RAL. Wypełnienie ścian: poliwęglan komorowy bezbarwny min. 8 mm, wypełnienie dachu: poliwęglan komorowy o grubości min. 6 mm z filtrem lub opcjonalnie szkło bezpieczne o grubości min. 5 mm. Na tylnej ścianie wiaty zamontowana ławka drewniana. Minimalne wymiary wiaty: wysokość 230cm, szerokość 264cm, głębokość 134cm.

### **II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmian SWZ poprzez:**

- dodanie do zamieszczonej na stronie SWZ wzoru załącznika „Wykaz robót”.

- zmianę treści SWZ w następujący sposób:

Punkt 11.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

**11.1.** Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia **11.04.2024r.** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

**14.1.** Termin złożenia oferty **13.03.2024 r.; godzina 10:00**

Punkt 14.4. SWZ otrzymuje brzmienie:

**14.2.** Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu **13.03.2024 r. o godzinie 10:30.**

### **W imieniu Zamawiającego**

Z up. WÓJTA

mgr Anna Szydłowska

ZASTĘPCA WÓJTA