



Wieleń, 2022-11-25  
KTI.271.35.2022

## Otrzymują wykonawcy, którzy pobrali SWZ

zamieszczono na stronie: [www.bip.wielen.pl](http://www.bip.wielen.pl) , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Al. Zamkowa i ul. Piłska w Wieleniu- I etap (III przetarg).”

Działając w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: ustawa PZP) Gmina Wielień, jako Zamawiający zamieszcza pytania w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 1:**

*Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty administracyjne z tego tytułu?*

### **Odpowiedź nr 1:**

Projektant opracowujący dokumentację nie stwierdził występowania kolizji z istniejącym drzewostanem.

### **Pytanie nr 2:**

*Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek.*

### **Odpowiedź nr 2:**

Wykonawca nie będzie ponosił opłat z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych.

### **Pytanie nr 3:**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.*

### **Odpowiedź nr 3:**

Wymagane prawem decyzje oraz uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia zostały przedstawione w dokumentacji przetargowej udostępnionej na Platformie Zakupowej. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia określone zostały w sposób wyczerpujący w dokumentacji przetargowej.

### **Pytanie nr 4:**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.*



**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia na Platformie Zakupowej.

**Pytanie nr 5:**

*W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy powiatowej?*

**Odpowiedź nr 5:**

Trasa inwestycji prowadzona będzie w obrębie dróg gminnych i drogi wojewódzkiej- szczegóły oraz stosowne uzgodnienia i decyzje zawarto w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 6.**

*Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy?*

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo wykonawca musi uwzględniać uzgodnienia jakie zostały poczynione przez poszczególnych właścicieli nieruchomości odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia na działkach stanowiących ich własność. Uzgodnienia stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 7.**

*Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.*

**Odpowiedź nr 7:**

Ustalone wynagrodzenie, mające charakter ryczałtu, należne jest za wykonanie robót budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Tak ustalone wynagrodzenie nie obejmuje robót nowych- wykraczających poza zakres pierwotnego zamówienia.

**Pytanie nr 8.**

*Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanalizacji tłocznej przedmiotu zamówienia metodą bezwykopową?*

**Odpowiedź nr 8:**

Tak.

**Pytanie nr 9.**

*Czy Zamawiający uzna za równoważne wykonanie rurociągów sieci kanalizacji tłocznej metodą bezwykopową: PE100RC bez fabrycznie wtopionego przewodu sygnalizacyjnego 1,5mm<sup>2</sup>, lecz z osobnym przewodem sygnalizacyjnym (drutem) przymocowanym i wciągany jednocześnie z rurą PE100RC?*

**Odpowiedź nr 9:**

Tak, pod warunkiem, że Wykonawca zastosuje kabel w izolacji odpornej na propagację pęknięć w trakcie wykonywania przewiertu i zagwarantuje możliwość przeprowadzenia detekcji.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać informacje o zastosowaniu kabla w celu uniknięcia awarii podczas prac innych operatorów sieci.

**Pytanie nr 10.**

*Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej ilości i technologii ?*

**Odpowiedź nr 10:**

Przewidziane jest odwodnienie wykopów. Szczegóły dotyczące sposobu prowadzenia prac odwodnieniowych- w przypadku konieczności ich wykonania- określone zostały w dokumentacji projektowej.

**Pytanie nr 11.**

*Prosimy o podanie parametrów technicznych jakie ma spełniać zawór napowietrzający- odpowietrzający ?*

**Odpowiedź nr 11:**

Zawór DN80, Bezstopniowy zawór na- i odpowietrzający do ścieków, Samoczynnie działający, Max. wydajność odpowietrzania: 440 m<sup>3</sup>/h, Max. powierzchnia przekroju odpowietrzania: 480 mm<sup>2</sup>, Gniazdo niestykające się ze ściekami dzięki poduszce powietrznej, Dwa przyłącza umożliwiające skuteczne płukanie podczas prac konserwacyjnych (górne przyłącze – doprowadzenie wody płuczacej, dolne – odprowadzenie popłuczyn), Odprowadzenie popłuczyn przez zawór kulowy, Wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych na korozję, Kołnierze zwymiarowane i odwiercone zgodnie z EN 1092-2 – PN 10 standard, EN 1092-2 – PN 16 DN 200.

**Pytanie nr 12.**

*Czy Zamawiający uzna za równoważne wbudowanie w najniższym punkcie kanalizacji sanitarnej tłocznej czyszczaka z zaworem hydrantowym w zabudowie podziemnej ?*

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający uzna za równoważne wbudowanie w najniższym punkcie kanalizacji sanitarnej tłocznej czyszczaka z zaworem hydrantowym w zabudowie podziemnej.

**Pytanie nr 13.**

*Na rysunku nr 8 widnieje „sucha komora zasuw”. Prosimy o wyjaśnienie czy zakres przedmiotowego postępowania obejmuje wykonanie w/w komory ? Jeśli tak to prosimy o podanie szczegółowych parametrów technicznych komory wraz z rysunkami technicznymi.*

**Odpowiedź nr 13:**

Sucha komora zasuw jest elementem przepompowni ścieków i wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego postępowania zgodnie z załączonym rysunkiem nr 8.

**Pytanie nr 14.**

*Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma skalkulować odtworzenie nawierzchni utwardzonych jedynie w miejscu wykonanych wykopów otwartych.*

**Odpowiedź nr 14:**

Wykonawca ma ująć w ofercie odtworzenie nawierzchni utwardzonych zniszczonych w wyniku realizowanych prac sieciowych.

Burmistrz Wielenia  
/-/ Elżbieta Rybarczyk