

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (3)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „**Budowa osiedlowych sieci ciepłowniczych w Poddębicach**” w formule „**zaprojektuj i wybuduj**”.

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informuje:

Pytanie nr 30.

Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy przebieg kabla światłowodowego 24-włóknowy ma być liczony jedynie wzdłuż głównej sieci czy z odejściami. Jeżeli z odejściami to jakie pary włókien mają być na każdym odejściu.

Odpowiedź nr 30: Zamawiający informuje, iż światłowód należy układać wzdłuż sieci ciepłowniczej ul. Mickiewicza - ul. Targowa na odcinkach:

- od włączenia W1 do budynku wielorodzinnego ul. Targowa 16/18 z pozostawieniem zapasu 30 m
- od budynku wielorodzinnego ul. Targowa 16/18 do studni z zaworami i spinką cyrkulacyjną 4 szt. z pozostawieniem zapasu 50m

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski