

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA WODOMIERZY ULTRADŹWIĘKOWYCH

I. ILOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. DN25 L 165 – 1 SZT
2. DN25 L 260 – 5 SZT
3. DN32 L 260 – 5 SZT
4. DN40 L 300 – 5 SZT

II. PARAMETRY TECZNICZNE

- wodomierze możliwe do wykorzystania do pomiaru objętości wody zimnej oraz wody ciepłej,
- liczydło z szybą mineralną,
- komora pomiarowa bez elementów ruchomych,
- stopień ochrony IP68
- korpus wykonany z kompozytu lub mosiądzu,
- głowice i lustra zabudowane w komorze,
- do montażu poziomego i pionowego,
- położenie pracy – H, V, H/V
- ciśnienie robocze 16bar
- zakres pomiarowy min R250 – max. R800
- wyświetlacz LCD,
- klasa odporności na zaburzenia przepływu wg EN – U0, D0
- zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- odporność na uderzenia hydrauliczne
- zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- możliwość instalacji w każdej pozycji
- konstrukcja wodomierzy umożliwiająca naprawę oraz regenerację,
- możliwość dokonywania radiowego odczytu wskazań wodomierza, dwukierunkowej transmisji danych w trakcie eksploatacji wodomierza bez konieczności zrywania plomb legalizacyjnych i stosowania dodatkowych elementów łączących,
- możliwość odczytu danych dotyczących: wskazania wodomierza, objętości wstecznej, zdarzeń i alarmów,
- wykorzystanie do transmisji danych pasma, które nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów,
- komunikacja standardowa min. co 7 godzin (zawierające dane z poprzednich 14 godzin) oraz komunikacja alarmowa następująca natychmiast po wystąpieniu zdarzenia,

III. WYMAGANE DOKUMENTY

- atest Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający do montażu na rurociągach wody pitnej,
- certyfikat badania WE,
- certyfikaty, atesty, normy wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
- posiada cechę legalizacyjną z 2023 roku.

W/W DOKUMENTY NALEŻY ZŁOZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

IV. TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE DOSTAWY

1. Termin realizacji:

Do 14 dni od dnia podpisania umowy

2. Miejsce dostawy:

ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

w godzinach: 7:00 – 15:00

Dostarczenie zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

O terminie dostawy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na dzień przed planowaną dostawą.