



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl

Inowrocław 29.06.2022 r.

EZP 235/2022

Wszyscy Wykonawcy
Biorący udział w postępowaniu

Dot. M-32/20222 na Dostawa gazów medycznych i technicznych

Zamawiający na podst. art. 284 ust.2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadanych pytań.

Pytanie 1

Czy Zamawiający posiada swój zbiornik o poj. 1000 litrów ? Czy tankowania będą się odbywać tylko do tego zbiornika ?

Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że posiada zbiornik azotu o pojemności 1000l i tankowania odbywać się będą tylko do tego zbiornika.

Pytanie 2 (dot. pakietu nr 6):

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 (dot. pakietu nr 6):

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?

Odpowiedź:



Zamawiający nie wymaga powyższego. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 (dot. wzoru umowy):

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do umowy: „W czasie trwania Umowy ceny ulegną zmianie raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS na dzień 15 stycznia. Zmiana zostanie awizowana na pierwszej fakturze wystawionej po ogłoszeniu wskaźnika.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zgodnie z SWZ.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl

Pytanie 5 (dot. pakietu nr 3 poz. 1):

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o rozdzielenie pojemności butli:

- 0,3;
- 1,6;
- 6,4

na osobne pozycje gdyż cena za butle o poj. 0,3 m³ nie będzie adekwatna do ceny za butle 6,4 m³

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje poniżej pojemności butli wraz z ilościami zawartymi w Załączniku Nr 2 do SWZ – poprawiony (12 m-cy) :

- 0,3 – 10 m³
- 1,6 – 305 m³
- 6,4 – 685 m³

Pytanie 6 (dot. Pakietu nr 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie powszechnie stosowanego w szpitalach rozwiązania równoważnego do zaworu wydechowego. Proponowany przez nas układ zapewnia bezpieczną podaż mieszaniny oraz uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego. Z uwagi na stosowany jednorazowy filtr kierunkowy o potwierdzonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,999%. Układ nie wymaga zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania dezynfekcji czy też ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części po każdorazowym użyciu przy zastosowaniu filtrów wymaganych przez Zamawiającego w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 7 (dot. Pakietu nr 6)

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek oraz personelu podczas podaży mieszaniny tlen/podtlenek azotu Zamawiający dopuści zaoferowanie przewodu o długości 3 metrów? Im dłuższy przewód, tym większe ryzyko zmniejszenia światła przewodu (np. podczas zawinięcia przewodu), a co za tym idzie zatrzymania przepływu mieszaniny. Zamawiający wymaga zaoferowania wózka umożliwiającego transport butli z mieszaniną, co świadczy o tym, że przewód o długości 3 m będzie wystarczający, aby zapewnić bezpieczną podaż gazu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość przewodu 3 m w opcji z wózkiem transportowym.

Pytanie nr 8


Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 5 poz. 2 dzierżawa butli wpisał pojemność 0,4mm³ zamiast 0,43m³. Proszę o wprowadzenie poprawnej pojemności dla butli 2 litrowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki w Załączniku Nr 2 do SWZ w pakiecie nr 5 poz. 2 z 0,4 mm³ na 0,43m³.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający zmieni okres obowiązywania umowy z 24 miesięcy na 12 miesięcy? Obecna sytuacja gospodarcza m.in. wzrost inflacji, zwielokrotnienie cen czynników produkcji wpływających na ostateczny poziom cen oferowanych produktów umożliwia prawidłowe skalkulowanie cen na okres co najwyżej 12 miesięcy. Wylczenie na dłuższy okres cen skutkować może przeszacowaniem albo nie doszacowaniem wartości przyszłej umowy co w konsekwencji może być niekorzystne dla obu stron.





Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia okres obowiązywania umowy z 24 miesięcy na 12 miesięcy, jednocześnie dokonuje zmian w Załączniku Nr 2 do SWZ. Poprawiony załącznik nr 2 Zamawiający załącza do niniejszego pisma pod nazwą „Załącznik nr 2 do SWZ – poprawiony”.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający nie precyzując zakresu pracy przepływomierza w załączniku nr 2 do SIWZ w pakiecie nr 5 dopuszcza zakres jego pracy od 0,5-15l/min jak również zakres pracy przepływomierza do 0-25l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający w pakiecie nr 5 podaje zakres pracy przepływomierza od 0 – 25 litrów/min.

I. Zamawiający informuje, iż w związku ze skróceniem terminu obowiązywania umowy z 24 miesięcy na 12 miesięcy dokonuje zmian w Rozdziale II pkt 8 ppkt 1) SWZ dot. wadium, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

- 3 185,00 zł - pakiet 1
- 875,00 zł – pakiet 2
- 750,00 zł – pakiet 3
- 660,00 zł – pakiet 4
- 995,00 zł – pakiet 5
- 515,00 zł – pakiet 6”

II. W Rozdziale II pkt.5 ppkt 3 dot. zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje następujące brzmienie:

„3. **zdolności technicznej lub zawodowej:**


Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie dostawy **gazów** (w tym minimum jedna o wartości)

- 200.000 zł – dla zadania 1
- 50.000 zł – dla zadań: 2, 3 i 5
- 35.000 zł – dla zadań: 4 i 6”

III. W Rozdziale II pkt 7 ppkt 3) 4 dot. polisy otrzymuje następujące brzmienie:
„Aktualną Polisę ubezpieczeniową o wartości 400.000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności.”

oraz

IV. W Rozdziale II pkt 7 ppkt 3) 5 dot. wykazu dostaw otrzymuje następujące brzmienie:
„5. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w



4



Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97
województwo kujawsko-pomorskie
REGON 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS 00002494



Dział Zamówień Publicznych
tel. 52 35 45 587, 52 35 45 626
email: zam.pub@szpitalino.pl

tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane (w tym minimum dwie o wartości)

200.000 zł – dla zadania 1
50.000 zł – dla zadań: 2, 3 i 5
35.000 zł – dla zadań: 4 i 6

oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp dokonuje przesunięcia terminów:

Termin składania ofert do 07.07.2022 r godz. 10:30

Termin otwarcia ofert nastąpi 07.07.2022 r. godz. 10:35

Termin związania ofertą do dnia 05.08.2022 r.

Z poważaniem

KIEROWNIK DZIAŁU
Zamówień Publicznych
Ewa Sempowicz

