

Katowice, dnia 13 lipca 2020 roku

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późniejszymi zmianami) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 961), w związku z treścią §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosków przesłanych do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach w odpowiednich pismach z dnia 25 marca oraz 7 lipca 2020 roku, sporządzonych w przedmiotowej sprawie przez arch. Janusza Kubalańcę (firma „ARCHID” Pracownia Projektowa – pełnomocnika Dyrektora Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku – Białej przy ulicy Wyzwolenia 18), dotyczących wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie doprowadzenia wymaganych dróg pożarowych do obiektów budowlanych usytuowanych na terenie wymienionego szpitala, stosownie do wniosków przedłożonego poprawionego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej (...) Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej, ul. Wyzwolenia 18, 43-300 Bielsko-Biała*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Krzysztofa Pociągła, po uwzględnieniu uzyskanych odpowiedzi na uwagi wynikające z treści wezwania wysłanego przez organ do wyżej wymienionego wnioskodawcy,

postanawiam

wyrazić zgodę na zastosowanie zaproponowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

- zakończenia drogi placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m (§12 ust. 9),
- przekroczenia pięciu procent nachylenia podłużnego drogi pożarowej (§13 ust. 1),
- rozmiarów prześwitu pod przewiązką usytuowaną ponad drogą pożarową (§15),

i spełnienie tych wymagań w sposób zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, wskazany w przedłożonym opracowaniu, a w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:

1. wykonania zaprojektowanego układu „istniejących”, „planowanych” i „możliwych” odcinków dróg dojazdowych, oddalonych o co najmniej pięć metrów od poszczególnych budynków zlokalizowanych na terenie szpitala, z wykorzystaniem dwóch wskazanych bram wjazdowych od strony ulicy Wyzwolenia oraz Piłsudskiego, w sposób przedstawiony w części graficznej ekspertyzy na rysunku numer 1 zatytułowanym „drogi pożarowe - rozwiązania proponowane”,

2. wyposażenia wszystkich budynków usytuowanych na terenie szpitala w monitorowane systemy sygnalizacji pożarowej, wykonane zgodnie ze szczegółami opisanymi w treści przedłożonego opracowania,
3. zwiększenia natężenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych do wartości pięciu luksów,
4. aktualizacji "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" z uwzględnieniem procedur dotyczących prowadzenia ewakuacji pacjentów szpitala oraz zapewnienia wymaganych warunków dojazdu pożarowego dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej,
5. prowadzenia co najmniej raz w roku praktycznych szkoleń dla zatrudnionych pracowników personelu w rozpatrywanym kompleksie budynków Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku - Białej.

Pozostałe wymagania, w tym dotyczące między innymi szerokości jezdni przewidzianej do przejazdu samochodów straży pożarnej oraz przestrzegania zakazu występowania stałych elementów zagospodarowania terenu lub drzew i krzewów o wysokości przekraczającej trzy metry, uniemożliwiających dostęp do elewacji frontowych za pomocą podnośników i drabin mechanicznych, pomiędzy drogami i ścianami przedmiotowych budynków szpitalnych, należy spełnić w sposób zgodny z wymienionym na wstępie rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisów art.126 i art.107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości wniosku strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



st. bryg. mgr inż. Bogdan Jędrocha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Otrzymują:

1. arch. Janusz Kubalańca
„ARCHID” Pracownia Projektowa
Mazańcowice 700
43-391 Mazańcowice (ZPO+ekspertyza)
2. KMPSP w Bielsku – Białej (PO+ekspertyza)
3. a/a (+ jeden egzemplarz ekspertyzy).