



Urząd Miejski w Skarszewach
Sekretarz Gminy

Skarszewy, dnia 22.08.2024 r.

SKG.271.17.2024

Wszyscy
Wykonawcy



dot. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Wybickiego w Skarszewach

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający, w związku z złożonymi zapytaniem, wyjaśnia treść SWZ jak poniżej:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się aby Zamawiający zaaprobował jako co najmniej równoważny, sprawdzony system nawierzchni z certyfikatem WA o poniższych parametrach który został zatwierdzony przez WA i PZLA co uwierzytelniają stosowne dokumenty w tym pozytywnie zaopiniowane obiekty lekkoatletyczne ze Świadectwami PZLA:

- *Grubość nawierzchni ≥ 13 mm*
- *Wytrzymałość na rozciąganie - 0,99 MPa*
- *Wydłużenie przy zerwaniu - 64%,*
- *Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23°C - 37%*
- *Odształcenie pionowe - 1,9mm*
- *Tarcie metoda TRRL - 60*

Czy Zamawiający zgodzi się na powyższe parametry?

Odpowiedź:

Dokonano zmiany SWZ w powyższym zakresie w dniu 22.08.2024 r.

Otrzymują:

1. A/a UM

(ID 952829)