Bilans mocy	
P_j [kW]	24,1
k_j	0,4
P_s [kW]	9,6
CosØ	0,9
I_s [A]	15,5

proj. Rozdzielnica R0



Obudowa podtynkowa + zamek
4x12mod. + N, PE
IP30, kl. izol. II



NR OBW.:				R0:O1	R0:O2	R0:O3	R0:G1	R0:G2	R0:G3	R0:G4	R0:G5	R0:G6	
MOC:				0,3	0,4	0,4	2,0	2,0	2,0	2,0	5,0	10,0	
OPIS OBWODU:	ZASILANIE Z ROZDZ. RG *zab. 3x35A D02/gG*	KONTROLA ZASILANIA	OCHRONNIKI PRZEPIĘCIOWE	OŚWIETLENIE POM.: 023, 024, 025, 026	OŚWIETLENIE POM. 019, 020, 021, 022	OŚWIETLENIE POM. 016, 017, 018	GNIAZDA 230V 16A KORYTARZ	GNIAZDA 230V 16A POM. 1, 2	GNIAZDA 230V 16A POM. 3, 4	GNIAZDA 230V 16A POM. 7, 8	GNIAZDA 400V 16A POM. 016, 023	GNIAZDO 400V 32A POM. 023	REZERWA MIEJSCA 20%
PRZEWÓD PRZEKRÓJ	YDY 5x6			UWAGA 3x1,5	UWAGA 3x1,5	UWAGA 3x1,5	UWAGA 3x2,5	UWAGA 3x2,5	UWAGA 3x2,5	UWAGA 3x2,5	UWAGA 5x2,5	UWAGA 5x4	

UWAGA:

1. Przewody układane pod tynkiem muszą być przykryte tynkiem o grubości minimum 5mm. Należy stosować przewody spełniające wymagania: Eca np. YDYżo.
2. Przewody układane nawierzchniowo na uchwytach, w rurkach lub korytkach muszą spełniać wymagania dla strefy pożarowej ZL II tj:
   - przewody prowadzone w wiązkach poza drogami ewakuacyjnymi - Dca-s2,d1,a3;
   - przewody prowadzone w wiązkach na drogach ewakuacyjnych - Bca-s2,d1,a3;
   - przewody prowadzone pojedynczo poza drogami ewakuacyjnymi oraz na drogach ewakuacyjnych - Dca-s2,d1,a3.

jednostka projektująca:	BIURO PROJEKTOWE - PIOTR BEZUBIK 76-200 Słupsk , ul. Wiatraczna 4E/15 tel. 667 39 28 98 / piotr.bezubik@onet.eu	
tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY I WIDOK - ROZDZIELNICA R0	
nazwa obiektu bud.:	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SŁUPSKU	
adres:	76-200 SŁUPSK, UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2 dz. nr 227, obr.13, jednostka ewidencyjna Słupsk	
zamawiający:	MIASTO SŁUPSK , 76-200 SŁUPSK PL. ZWYCIĘSTWA 3	
faza:	projekt techniczny	LISTOPAD 2023
branża:	elektryczna	skala ---
projektował:	mgr inż. Robert Chołodowski upr. proj. POM/0008/PWOE/15 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	numer rys.: E.09