

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce  
tel.: /041/3676796  
[www.mosir.kielce.pl](http://www.mosir.kielce.pl)  
<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

MIEJSKI OŚRODEK  
SPORTU I REKREACJI  
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce  
tel 41 36 76 796, 41 36 76 716, fax 41 36 76 913  
NIP 9501955792

Kielce, dnia 15.09.2023 r.

### WSZYSCY WYKONAWCY WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ

N. ZP.2.26. 41.2023

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) pn: „Modernizacja oświetlenia boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

#### Pytania i odpowiedzi

1. W dokumentacji do przetargu określona została liczba opraw jakie mają być zamontowane na 6 masztach - 20 szt. i ich moc 900W oraz min. strumień świetlny 149640lm. Czy Państwo macie przygotowany projekt oświetlenia potwierdzający, że ta liczba opraw o takiej mocy zapewni wymagane parametry oświetlenia? Chodzi tu nie tylko o średnie natężenie oświetlenia ale także o równomierność? Czy Zamawiający udostępni projekt zainteresowanym udziałem w przetargu.

**Odp.1.** *Zamawiający nie posiada projektu oświetlenia.*

2. Jeśli takiego projektu Zamawiający nie ma przygotowanego skąd pewność, że przyjęte do przetargu założenia - 20 opraw, 900W - zapewnią wymagane parametry oświetlenia?

**Odp.2.** *Zamawiający wymaga spełnienia wymaganych parametrów oświetlenia. Wykonawca jest zobowiązanych przed odbiorem robót do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenia i przedstawienia wyników Zamawiającemu.*

3. Czy zamawiający dopuszcza użycie innych opraw (inna moc, strumień świetlny) i innej liczby opraw niż określone w Specyfikacji technicznej, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów?

**Odp.3.** *Zamawiający **dopuszcza** użycie innych opraw (inna moc, strumień świetlny) i innej liczby opraw niż określone w Specyfikacji technicznej, pod warunkiem zapewnienia wymaganych parametrów.*

4. Proszę o podanie wymiarów boiska oraz odległość w jakiej usytuowane są maszty oświetlenia od płyty boiska.

**Odp.4.** *Wymiary boiska 90,00 m x 60,00 m. Odległości usytuowania masztów :  
strona wschodnia - odległość między masztami 60,40 m , odległość od płyty boiska 3,40 m  
strona zachodnia - odległość między masztami 57,50 m , odległość od płyty boiska 2,50 m*

Zamawiający **zaleca** odbycia wizji lokalnej. W celu umówienia wizji lokalnej należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami tj.: Jacek Domoradzki – Kierownik ZOS ul. Ściegiennego 8 tel.: 608 078 888,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa odpowiedź i wyjaśnienie nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR

*mgr Przemysław Chmiel*

Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce