CZĘŚĆ A
ISTNIEJĄCA
(NADBUDOWA)

CZĘŚĆ B
PROJEKTOWANA
(ROZBUDOWA)

CZĘŚĆ C
ISTNIEJĄCA
(NADBUDOWA)

RURY FREONOWE KLIMATYZACJI prowadzone w przestrzeni poddasza nieużytkowego

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: **N1/W1**
Nawiew: Vn = 1305 m³/h
Wywiew: Vw = 1145 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C

KLIMATYZATOR JEDN. WEWN. - VRF

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: **N2/W2**
Nawiew: Vn = 1030 m³/h
Wywiew: Vw = 755 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C

Centrala wentylacyjna posadowione nad stropem klatki schodowej

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna
System wentylacyjny: **N3/W3**
Nawiew: Vn = 1980 m³/h
Wywiew: Vw = 1800 m³/h
Odzysk ciepła: wymiennik obrotowy
Nagrzewnica wodna: 50/35 °C

Centrala wentylacyjna posadowione nad stropem sali konferencyjnej

LEGENDA:

- Orurowanie instalacji grzewczej (c.o. , c.t.)
  Leżaki - rury ze stali węglowej (pokrytej na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku)
  Piony (bruzdy) - rury z PP
- Orurowanie instalacji centralnego ogrzewania
  Rury rury wielowarstwowe o połączeniach zaprasowywanych
  prowadzone w warstwach posadzki
- Instalacja freonowa /klimatyzacja/
  Rury miedziane
- G — Pion G - grzejniki płytowe
- GP — Pion GP - grzejniki podłogowe
- CT — Pion CT - Ciepło technologiczne do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
- F — Pion F - Instalacja freonowa /klimatyzacja/
- Grzejnik płytowy
- Grzejnik podłogowy
- Szafka z rozdzielaczami

SERWEROWNIA KLIMATYZATOR JEDN. ZEWN.

SERWEROWNIA KLIMATYZATOR JEDN. ZEWN.

OBIEKT	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA 2 BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNO–BIUROWYCH WRAZ Z POŁĄCZENIEM FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNYM TYCH BUDYNKÓW PRZY UL. STUDZIWODZKIEJ 39 W BIELSKU PODLASKIM		DATA : 02.02.2021
TYTUŁ RYS.	RZUT PIĘTRA –INSTALACJA GRZEWCZA I KLIMATYZACYJNA	SKALA : 1:100	NR RYS. 9
PROJEKTANT	MGR.INŻ.KRZYSZTOF OŁDYŃSKI	UPR. NR BK/138/87	PODPIS :
SPRAWDZAJĄCY	MGR.INŻ.ANDRZEJ FALKOWSKI	UPR. NR PDL/0027/PWOS/05	PODPIS :