

Piła, 20 października 2023 r.

WZP.272.57.2023.III

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr WZP.272.57.2023.III**

dotyczy postępowania p.n.: **Modernizacja dróg powiatowych i chodników na terenie powiatu piłskiego**

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie:

Dotyczy D.05.03.27, pkt 2.3, tab.5, Lp.3 . Prosimy o zmianę kategorii zawartości pyłu w kruszywie łamanym drobnym na zgodną z WT1-2014, tj. f16. Wyżej wymieniony dokument został przywołany w pkt 10.3 niniejszej SST.

Odpowiedź:

Zgodnie z WT-1 z 2014r. „Kruszywa” Tabela 17 o nazwie „Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego do warstwy ścieralnej z mieszanki SMA i BBTM” Zamawiający informuje, że zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f16.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

I. Pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/829474> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 25 października 2023 r. do godz. 10⁰⁰.”

II. Pkt 13.7. ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„1) otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 25 października 2023 r. o godz. 10¹⁵,”

III. Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 listopada 2023 r.”