



- 1 - podsypka piaskowa  
 2 - przewód lokalizacyjny DY 2,5mm<sup>2</sup>  
 3 - gazociąg PE  
 4 - nadsypka z piasku  
 5,6 - zasypka  
 7 - taśma ostrzegawcza szerokości min. 30cm

Gw - całkowita głębokość wykopu  
 Dz - średnica zewnętrzna rury  
 Gp - grubość podsypki min. 10cm  
 Gn - grubość nadsypki min. 20cm

Minimalna szerokość wykopu Dz+20cm  
 dla rur montowanych nad wykopem

Minimalna szerokość wykopu Dz+40cm  
 dla rur montowanych w wykopie

**P.H.U. "ARCUS 2"**

Tadeusz Hoszowski

40-599 Katowice  
 ul. Żeliwna 36

INWESTOR: Zarząd Województwa Opolskiego  
 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA - GAZOCIĄG

TYTUŁ RYSUNKU:

SCHEMAT POSADOWIENIA RURY W WYKOPIE

RYSunek NR:

G

05

PROJEKTANT:

MGR INŻ. KRZYSZTOF NAWROCKI UPR.BUD. SLK/1930/POOS/07  
 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

SKALA:

----

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ŚWIECIAK UPR.BUD. SLK/3980/POOS/12  
 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej

DATA:  
 WRZESIEŃ  
 2021