

Bełżyce, dnia 02-01-2024 r.

Gmina Borzechów  
24-224 Borzechów

Ldz: 1/2024

Dotyczy:

wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki Nr 134/13 w miejscowości Kłodnica Dolna, gmina Borzechów .

W odpowiedzi na podanie z dnia 02-01-2024 r. w sprawie wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach informuje, że zapewnia dostawę wody do celów bytowo-gospodarczych.

Jednocześnie ustala następujące warunki :

1. Opracować projekt techniczny

W projekcie należy uwzględnić:

- miejsce włączenia - kolektor PVC Ø 110
- ciśnienie wody w miejscu włączenia wynosi 0,35 MPa
- rodzaj włączenia - obejma z zasuwa odcinającą
- typ przyłącza - A-1 wodomierz w pomieszczeniu gospodarczym
- rodzaj materiału - PE-HD, SDR 11 RC
- hydrant nadziemny DN 80 - posadzić zgodnie z wymogami p.poż wraz z oznakowaniem

2. Opomiarowanie należy przewidzieć w miejscu suchym, dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i działaniem mrozu lub w studziencie wodomierzowej zaprojektowanej zgodnie z katalogiem branżowym, wodomierz zlokalizować za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku na konsoli z zaworami skośnymi Ø 25.

3. Przejścia w miejscach kolizji wykonać w rurach osłonowych.

4. Projekt techniczny uzgodnić pod względem branżowym w ZBiEWUK Bełżyce.

5. O rozpoczęciu robót należy zawiadomić eksploatatora wodociągu.

6. Włączenie przyłącza wodociągowego należy wykonać w obecności przedstawiciela ZBiEWUK Bełżyce.

7. Włączenie przyłącza do eksploatacji może nastąpić po dokonaniu odbioru technicznego i inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza.

8. Dokonać oznakowania uzbrojenia przyłącza zgodnie z Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i rozwiązań technicznych istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych .

9. Zawrzeć umowę na dostawę wody z ZBiEWUK w Bełżycach.

Do wiadomości:  
Urząd Gminy Borzechów.  
A/a

INSPEKTOR

*mgr inż. Dorota Pasternał*