



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej



Kraków, dnia 17 lutego 2020 r.



04410200078186
RPU/4535/2020 P
Data: 2020-02-21

WZ.5595.660.1.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 ze zm.), § 2 ust. 3a oraz § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z wnioskiem znak: WSR.7011.14.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. inwestora: Urząd Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Andrzeja Szulę, nr upr. GT.III-63-46/76 oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Romana Kordeczkę, nr upr. 178/93, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- długości dojścia ewakuacyjnego,
- szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej,
- szerokości użytkowej schodów zewnętrznych,
- szerokości drzwi w świetle stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń,
- szerokości stopni schodów zewnętrznych,
- szerokości drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- liczby pomieszczeń przez które prowadzi przejście ewakuacyjne

w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny zlokalizowanym przy ul. Orkana 6 w Zakopanem

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż podany w § 256 ust. 3, § 242, § 68 ust. 3, § 237 ust. 8, § 239 ust. 1 i ust. 4 oraz § 69 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ RZECZOZNAWCY DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO (...) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Zakopanem; LOKALIZACJA: 34-500 Zakopane, ul. Orkana 6” z grudnia 2019 r., tj.:

1. Zapewnienie natężenia oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych co najmniej 2 lx.

2. Wyposażenie obiektu w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm w ilości 2 kg lub 3 dm³ środka gaśniczego na każde 50 m² strefy pożarowej.
3. Wyposażenie urządzenia zapobiegającego zadymieniu lub służącego do usuwania dymu w sygnalizatory głosowe (posiadające dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej).
4. Opracowanie IBP ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadania i obowiązki pracowników podczas ewakuacji oraz zamieszczenie półrocznych harmonogramów szkoleń dla pracowników w zakresie postępowania na wypadek powstania pożaru, obsługi technicznych środków bezpieczeństwa pożarowego oraz praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i gaśnic.
5. Wydzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) elementami oddzielenia przeciwpożarowego: strop – REI 120, obudowa klatki schodowej: REI 120; zamknięcie drzwiami klatki schodowej: EIS 60.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, odstąpiono od uzasadnienia.

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania. Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Wnieście zażalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 ustawy K.p.a.).

Na podstawie art. 127a w związku z art. 144 ustawy K.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strony mogą zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z dniem doręczenia Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Załącznik:


1 x Informacja o ochronie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym.

Otrzymują:

1 x Urząd Miasta Zakopane + 1 egz. Ekspertyzy.
ul. Tadeusza Kościuszki 13
34-500 Zakopane,
1 x a/a.

Do wiadomości:

1 x KP PSP w Zakopanem + 1 egz. Ekspertyzy.



Małopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Piotr Filipek
Zastępca
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej