

Sędziejowice-Kolonia, dn. 31.03.2022 r.

Gminna Jednostka Usług
Komunalnych w Sędziejowicach
98-160 Sędziejowice
Sędziejowice-Kolonia 12
tel. /43/ 67 112 26 REG. 731000764


DG PROJEKT
Dominik Górka
ul. Krasickiego 12C
99-200 Poddębice

Znak: GJUK.411.WT.6.2022

**Warunki techniczne
dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków, Gmina Sędziejowice**

I. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

1. Projektowany kolektor sanitarny włączyć do istniejącej studni betonowej o rzędnych 159,13/155,74 znajdującej się na działce nr 514/3 obręb Niecienia, Gmina Sędziejowice.
2. Kanalizację sanitarną projektować z rur:
 - kanał grawitacyjny sanitarny PVC-U kl. S (SN8) SDR34 LITE,
 - kanał tłoczny sanitarny rury PE.
3. Na sieci zlokalizować studnie rewizyjne betonowe DN1000 łączone na uszczelki gumowe z włączami żeliwnymi DN600.
4. Kanalizację prowadzić głównie na terenach prywatnych, wzdłuż dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a przy braku takiej możliwości w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych.


Brygadzysta
Krzysztof Zawadzki
(sporządził)

K I E R O W N I K

mgr inż. Michał Machała

(zatwierdził)