



ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

ZSCKR.AW.343- 31/...⁴²¹.../2022

Bielsko - Biała dn. 15.06.2022r.

dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami (art. 275 pkt 2) pzp na remont pomieszczeń w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej (znak sprawy: 3/RB/2022)

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do SWZ o treści:

1. Branża elektryczna. Czy w przedmiarach dotyczących sali nr 9 oraz sekretariatu nie zostały pominięte pozycje : "kalkulacja indywidualna - pomiary elektryczne" ?

Odpowiedzi:

Tak. Należy doliczyć w sali nr 9 i sekretariacie kalkulację indywidualną - pomiar elektryczny.

2. Branża elektryczna: Czy w przedmiarach dotyczących:

- gabinet nr 6 - w poz. 17 ilość puszek oraz w poz. 16 ilość kołków nie powinna odpowiadać ilości gniazd z poz. 18 - 1 szt.?
- gabinet nr 8 - w poz. 26 ilość puszek oraz w poz. 25 ilość kołków nie powinna odpowiadać ilości gniazd z poz. 27 - 1 szt.?
- sala nr 7 - w poz. 28 ilość puszek oraz w poz. 27 ilość kołków nie powinna odpowiadać ilości gniazd z poz. 29 - 8 szt.?
- sala nr 9 - w poz. 27 ilość puszek oraz w poz. 26 ilość kołków nie powinna odpowiadać ilości gniazd z poz. 28 - 4 szt.?
- pom. socjalne - w poz. 20 ilość kołków nie powinna odpowiadać ilości puszek z poz. 21 oraz ilości gniazd z poz. 22 - 3 szt.?

Odpowiedź:

W gabinecie nr 6 i 8 oraz w sali nr 7 i 9 część puszek jest przelotowa. Należy liczyć jak w przedmiarze. W pomieszczeniu socjalnym w pozycji nr 20 należy przyjąć - mocowanie osprzętu szt. 3

Poprawione przedmiary w załączeniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
mgr Stanisław Pięta