

**„EKSPLOATATOR” Sp. z o.o.**

ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn,  
tel./fax (058) 682 88 28, 691 76 20  
e-mail: [biuro@eksploatator.pl](mailto:biuro@eksploatator.pl)



**Uzgodnienie nr 86/04/2018 z dn. 04.04.2018 r.**

**Uzgodnienie dotyczy: budowy ulicy Neptuna i Merkurego w Straszynie  
dz. nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301 Gmina Pruszcz Gdański.**

EksLOATATOR Sp. z o.o. uzgadnia projekt techniczny inwestycji w zakresie urządzeń wodno – kanalizacyjnych, eksploatowanych przez EksLOATATOR Sp. z o.o. pod warunkiem realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. **Projekt wykonawczy uzgodnić z naszą firmę. W projekcie ująć zestawienie armatury wodociągowej do wymiany oraz studni kanalizacji sanitarnej do remontu.**
2. Z 7 – dniowym wyprzedzeniem należy zgłosić rozpoczęcie robót do EksLOATATOR Sp. z o.o.. Zgłoszenie prac osobiście przez wykonawcę w dziale technicznym (pokój nr 13).
3. W trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego.
4. Istniejącą armaturę wodociągową wymienić w uzgodnieniu z EksLOATATOR Sp. z o.o.. W wypadku zmiany niwelety terenu przeprowadzić ich regulację wysokościową. Należy uzupełnić wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantów oraz oznakowania hydrantów.
5. Należy przeprowadzić regulację lub naprawę studni kanalizacji sanitarnej. Wszelkie regulacje wysokościowe studni kanalizacji sanitarnej należy wykonać pod płytą nastudzienną. Włazy na istniejącej kanalizacji sanitarnej wymienić na nowe szczelne.
6. Należy zachować normatywne przykrycie sieci i przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej. W wypadku braku normatywnego przykrycia sieci i przyłączy wod. – kan. należy je przebudować z zachowaniem normatywnego przykrycia.
7. Napotkane podczas prac niezainwentaryzowane na mapie do celów projektowych sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy traktować jako czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomić EksLOATATOR Sp. z o.o..
8. Szczegóły uzgodnić na etapie zgłoszenia prac.
9. Integralną częścią niniejszego uzgodnienia stanowią dwa opieczetowane załączniki graficzne.
10. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK  
dz. technicznego  
*Wojciech*  
Marek Bielecki

PROJEKTOWANIE  
I OBSŁUGA INWESTYCJI  
Piotr Wojczech  
80-257 Gdańsk, ul. Trawki 17/1  
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

**NIP 604-00-22-502 REGON 193119760 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 79 430 500,00 zł**

EksLOATATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000228872