

Uzgodnienie nr 15/01/2022 z dnia 31.01.2022 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Projektu budowy ulicy Neptuna i Merkurego w Straszynie, gmina Pruszcz Gdański (dz. Nr 12/23, 12/59, 12/81, 12/72, 12/261, 12/301, 15, obręb Straszyn)

Eksploatator Sp. z o.o. uzgadnia Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt techniczny (wykonawczy) inwestycji jw. (część drogowa) w zakresie sieci wod. – kan. eksploatowanych przez 'Eksploatator' Sp. z o.o. z poniższymi uwagami:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić do Eksploatator Sp. z o.o. z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Przed terminem zgłoszenia należy przekazać do uzgodnienia projekt techniczny (branża sanitarna) wraz z pzt na aktualnej mapie zasadniczej, niweletą projektowanej jezdni (z odniesieniem do terenu istniejącego) oraz zestawieniem:
 - armatury wodociągowej sieciowej do wymiany
 - płyt nastudziennych / włączów studni rewizyjnych przewidzianych do regulacji pionowej na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
2. W trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli służbom nadzoru eksploatacyjnego. Całość prac z zakresu instalacji sanitarnych podlega odbiorowi w otwartym wykopie, przez powyższe służby.
3. Napotkane podczas prac niezainwentaryzowane na mapie do celów projektowych sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy traktować jako czynne. O fakcie ich odkrycia powiadomić Eksploatator Sp. z o.o.
4. Istniejącą armaturę wodociągową wymienić w uzgodnieniu z Eksploatator Sp. z o.o. W przypadku zmiany niwelety terenu przeprowadzić regulację wysokościową skrzynek. Należy uzupełnić wszelkie tablice domiarowe zasuw i hydrantów oraz oznakowania hydrantów.
5. Należy przeprowadzić naprawy i regulację studzienek kanalizacji sanitarnej. Wszelkie regulacje wysokościowe należy wykonywać pod płytą nastudzienną. Włazy na istniejącej kanalizacji sanitarnej wymienić na nowe szczelne.
6. Należy zachować normatywne przykrycie przewodów sieci / przyłączy wodociągowych oraz sieci / przyłączy kanalizacji sanitarnej. W przeciwnym przypadku odpowiednie sieci i przyłącza wod – kan należy przebudować z zachowaniem normatywnego przykrycia.
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany załącznik graficzny.
8. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wydania.

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO


Dariusz Płata