

$$I_B = 26,9 \text{ A}$$

3N~50Hz 400/230V TN-S

21F CFI6/4 40A 30mA 4 bieg. AC

21.1F CLS6/1 B16A

22F CLS6/1 B6A +Z-AHK NO+NC

23F CLS6/1 B6A

24F CLS6/1 B6A +Z-AHK NO+NC

25F CLS6/1 B6A

rys E 4.

26F CKN6 B16A 30mA 2 bieg. AC

27F CFI6/4 AC 40A 30mA 4 bieg.

27.1F CLS6/1 B10A

28F CLS6/1 B16A

29F CLS6/1 B16A

21K Z-SCH230 230V 2NO 25A

22K Z-SCH230 230V 4NO 25A

24K Z-SCH230 230V 4NO 25A

HDXzo 3x2,5

HDXzo 3x1,5

HDX 2x1,5

HDXzo 3x1,5

HDX 5x1,5

HDXzo 3x2,5

HDXzo 3x1,5

INT 4P

presostat

INT 4P

TK1

KSw

syg. z termostatu podłączyć zgodnie z DTR

2,0


0,05

0,05

1

1

1

[illegible]

Łącznik 230V AC sterowania grupowego roletami  
w pomieszczeniu nr 1.5

- szyny TH 35 - ilość modułów 144S,
- zaciski ochronne PE i N,
- przewód ochronny PE do drzwi,
- zamek patentowy - kod 9081,
- zestaw naklejek,
- obudowa bez tylnej ściany,

<b>Pracownia Architektura Techniczna</b> <b>Adriana Mosoń ArchWiz-Studio</b> ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg tel. 668-171-872, 602-177-272 <b>NIP: 747-166-96-28 mail: <a href="mailto:biuro@archwiz-studio.pl">biuro@archwiz-studio.pl</a> <a href="http://www.archwiz-studio.pl">www: archwiz-studio.pl</a></b>			
<b>INWESTYCJA:</b>	Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej, z częścią socjalną i infrastrukturą towarzyszącą		
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>	Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obręb 0102 Lipki		
<b>INWESTOR:</b>	ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz		
<b>STADIUM:</b>	PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	<b>Nr uprawnień:</b>	<b>Podpis:</b>
<b>PROJEKTANT:</b>	mgr inż. Piotr Palma specjalność i zakres: instalacje elektryczne	176/DOŚ/15	
		-	
<b>NAZWA RYS.:</b>	SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNICY TE, SCHEMAT STEROWANIA ROLETAMI		<b>Nr rysunku:</b>  P_T_E2
<b>SKALA:</b>	<b>Data opracowania:</b> 30 kwiecień 2024		