



Oznaczenia:

ZK2 - złącze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej instalowane w puszcze dla złącz kontrolnych do elewacji na wysokości 1,5m podłączone do uziemienia budynku

—||— - podłączenie do sztucznego uziomu fundamentowego

Uwagi:

- Zwody poziome na dachu układać na uchwytych odstępowych i wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm lub aluminium fi 10 mm.
- Przewody odprowadzające wykonać z drutu stalowego ocynkowanego fi 8 mm i ułożyć w rurach instalacyjnych odgromowych RO32 w elewacji budynku
- Złącza kontrolne instalować na wysokości 1,5m w puszkach dla złącz kontrolnych do elewacji
- Łączenia pomiędzy zwodami poziomymi wykonywać za pomocą złącz krzyżowych 4-otworowych.
- Oporność uziomu  $R_s \leq 10 \Omega$

<div>Pracownia Architektoniczna</div> <div>Adriana Mosoń ArchWiz-Studio</div> <div>ul. Piastowska 3/3 ,49-300 Brzeg</div> <div>tel. 668-171-872, 602-177-272</div> <div>NIP: 747-166-96-28 mail: <a href="mailto:biuro@archwiz-studio.pl">biuro@archwiz-studio.pl</a> <a href="http://www.archwiz-studio.pl">www: archwiz-studio.pl</a></div> <div></div>			
INWESTYCJA:	Budowa budynku garażu dwustanowiskowego dla samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej, z częścią socjalną i infrastrukturą towarzyszącą		
ADRES INWESTYCJI:	Lipki, ul. Spokojna, dz. nr 535, gm. Skarbimierz jedn. ewid. 160102_2 Skarbimierz, obręb 0102 Lipki		
INWESTOR:	ul. Parkowa 12, Osiedle Skarbimierz, 49-318 Skarbimierz		
STADIUM:	PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Nr uprawnień:	Podpis:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Palma	176/DOŚ/15	
	specjalność i zakres: instalacje elektryczne	-	
NAZWA RYS.:	RZUTDACHU - INSTALACJA ODGROMOWA		Nr rysunku:
SKALA:	Data opracowania: 30 kwiecień 2024		P_T_E6