

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 sztuk wież filtracyjno-odciągowej KEMPER CLEAN AIR TOWER dla MPK- Łódź Sp. z o.o. – Zakładu TECHNIKI w Łodzi, ul. Tramwajowa 6.

Specyfikacja urządzenia :

Wieża filtrowentylacji przestrzennej **CLEAN AIR TOWER (nr katalogowy producenta 390 620)**

Opis:

• Urządzenie fabrycznie nowe:

### PRODUCENT

**Kemper GmbH**

### SYMBOL

**CLEAN AIR TOWER NR KAT. 390 620**

Dane techniczne:

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Maksymalna moc ssania          | - 6 000 m <sup>3</sup> /h |
| Wysokość                       | -3622 mm                  |
| Średnica                       | -1172 mm                  |
| Waga                           | -666 kg                   |
| Silnik                         | -5,5 kW                   |
| Stopień filtracji              | -1                        |
| Metoda filtracji               | -Filtr samoczyszczący     |
| Sposób samooczyszczania        | -Dysze rotacyjne          |
| Powierzchnia filtra            | -20 m <sup>2</sup>        |
| Liczba elementów filtracyjnych | -3                        |
| Obszar filtrowania             | -60 m <sup>2</sup>        |
| Materiał filtracyjny           | -membrana PTFE            |
| Stopień oczyszczenia           | - >99,9 %                 |

Wykonawca zamontuje wieże filtrowentylacji we wskazanych lokalizacjach i dokona uruchomienia.

### Wymagana dokumentacja wraz z dostawą:

- Karta gwarancyjna wraz z opisem warunków gwarancji, instrukcje obsługi, harmonogram przeglądów gwarancyjnych, jeżeli przeglądy są wymagane przez producenta, w języku polskim – po 1 szt. w formie papierowej i 1 szt. w formie elektronicznej.
- Dokumentacja DTR w języku polskim z katalogiem części zamiennych i części eksploatacyjnych - po 1 szt. w formie papierowej i 1 szt. w formie elektronicznej.
- Urządzenie muszą posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium UE i Polski oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów z nimi związanych.

### Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

Gwarancja minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbiorczego bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania przeglądów w okresie trwania gwarancji zgodnie z wymaganiami udzielonej gwarancji bez żądania dodatkowego wynagrodzenia za taki przegląd. Wynagrodzenie za przeglądy gwarancyjne zawarte jest w cenie ofertowej.

### Wymagania dodatkowe:

Dostawca, przed podpisaniem protokołu odbiorczego, przeszkoli, w ramach kosztów zakupu, 4 pracowników w zakresie obsługi urządzenia.

**Dostawca po podpisaniu umowy podaje wymagania dotyczące podłoża, na którym będą ustawione wieże filtracyjne.**