	SPRAWOZDANIE Z BADANIA **ODWIERT GEOTECHNICZNY**	INTERTEST Magdalena Adamczyk 26-050 Zagnańsk Wiśniówka 8/4

Nr badania:	2022/301/M/010	M/22/DK/003		Data badania:	06.04.2022
Kontrakt:	**„Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia we wsi Biskupice"**				
Zleconiodawca :	**"DK PROJEKT" ul. Domaszowska 115A 25-420 Kielce**			**pkt.pomiarowy:**	***patrz uwagi**



Lp	Grubość warstwy [cm]	Głębokość warstwy [cm]	Nazwa warstwy	Uziarnienie [mm]	Barwa	Klasa	Wilgotność
1	30,0	30,0	Rumosz skalny wapienny	-	brązowa-biała	G2	-

Grubość warstwy [cm]

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Uwagi:

Według załączonej mapki: **Droga nr.6** **pkt 1**

Uwagi:		
Odwiert geotechniczny wykonano zgodnie z normą PN-88/B-04481		
Odwiert wykonano do głębokości [cm]		**30,0**
Klasa G2		
Poziom wody gruntowej:	nawiercony [cm]:	nie nawiercono

TECHNOLOG
Mieczysław Adamczyk

Badanie sporządziła:
Mieczysław Adamczyk / 06.04.2022