



Bydgoszcz, dnia 28.04.2022r.

WZP.271.1.2022.E

Oznaczenie i numer postępowania:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Miasta Bydgoszczy w ramach projektu „Bydgoszcz – Miasto zasilane czystą energią” - WZP.271.1.2022.E

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*dalej uPzp, tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.*), udziela się odpowiedzi na następujące pytanie:

Pytanie

Adnotacja dla odpowiedzi numer 17: według przepisów statyka to analiza konstrukcji i możliwej wytrzymałości dachu. Na wizji lokalnej nie ma możliwości wykonania statyki dachu, takie badanie wiąże się dodatkowym kosztem którego oferent nie poniesie przed złożeniem oferty. Wizja lokalna zatem nie odpowie, który dach wymaga jakiego wzmocnienia lub nawet wymiany, jak zostało to określone. W ten sposób oferent może być przez zamawiającego pomówiony o nierzetelne wykonanie zamówienia. Prosimy o jasne informacje jak należy w ofercie uwzględnić koszty wzmocnień które mogą się pojawić po pierwszym etapie.

Odpowiedź:

W uzupełnieniu odpowiedzi na pytanie 17 (pismo – odpowiedzi na pytania z dnia 22.04.2022 roku), Zamawiający informuje iż przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, opracowanej przez uprawnionego projektanta, celem weryfikacji wyboru konkretnej technologii konstrukcji pod kątem nośności. Na etapie wyboru obiektów nie stwierdzono przeciwwskazań technicznych do budowy tego typu instalacji. Zamawiający nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne dachu, natomiast w uzasadnionych przypadkach może zażądać optymalizacji systemu montażowego instalacji PV pod kątem możliwości przeniesienia obciążenia dachu.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Adam Wesołowski