

COZL/DZP/ED/3411/PN-61/21

Lublin, dnia 14.07.2021r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.**

Zamawiający uszczegóławia odpowiedź na pytanie nr 2 z dn. 12.07.2021r. :

Zgodnie z Zał. 9. SWZ Roboty budowlane 1. Część ogólna, pkt. 1.2 Zakres robót objętych STWiORB Zamawiający wymaga wykonania prac:

- z podpunktu 3.11 w zakresie wymiany skrzynek rozprężnych z nawiewnikami i wywiewnikami, kanałów elastycznych, anemostatów, kratki wentylacyjnych, sprawdzenia poprawności i szczelności istniejących kanałów z kształtek sztywnych – w razie potrzeby ich wymiany, sprawdzenia stanu technicznego izolacji kanałów – w razie potrzeby jej naprawy lub wymiany, czyszczenia kanałów po zakończeniu prac adaptacyjnych, regulacji układu wentylacji i klimatyzacji, a także wykonania i podłączenia nowych kanałów jeżeli jest to wymagane z uwagi na poprawę dystrybucji powietrza w pomieszczeniach, pracę nowego urządzenia i aktualne przepisy

- z podpunktu 3.14 w zakresie wpięcia centrali wentylacyjnej do istniejącego BMS w celu monitorowania pracy centrali

Prace z podpunktów 3.10 „Wymiana centrali” i 3.15 „System chłodzenia centrali” będą konieczne do wykonania w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę dużego zużycia istniejącej centrali lub wadliwej pracy instalacji wentylacji obsługującej pomieszczenia akceleratora liniowego. Zakres ten opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej „Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” B-11 w ppkt. 2 Wymagania ogólne

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 oraz 4 w zw. z art. 90 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający zmienia treść zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Zmiana SWZ w pkt. XXII.1.

Było:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

Jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale XXI należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2021 r. do godziny 09:00 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

2. Zmiana SWZ w pkt. X.2.

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2021 r. o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2021 r. o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w siedzibie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20 – 090 Lublin.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Finansowych i Infrastruktury
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Dariusz Ciwiński

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr Marianna Koziej

STARSZY SPECJALISTA
DZIAŁU ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. św. Jana z Dukli
mgr inż. Ewa Dorosz