



Szczecin, dnia 03.07.2020 r.

Internet

znak sprawy: SZP.2612.13.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 36 kuchni - stołówki przy obozowisku Jaworze (PKOB 1274).

Nr Sprawy: 25/RB/20

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.06.2020 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczący zamówienia publicznego jak wyżej o następującej treści:

Opisana w opisie technicznym iniekcja krystaliczna w znacznym stopniu (poprzez wykonywanie nawiertów w cegle) osłabia strukturę i dodatkowo przy pustkach w murze spowoduje że przepona nie będzie działała. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie iniekcji bezciśnieniowej w postaci kremu iniekcyjnego który jest aplikowany w spoinę?

na które udziela się następującej odpowiedzi:

W dokumentacji w opisie technicznym dotyczącym wykonania iniekcji krystalicznej, dodaje się zapis „lub równoważnej iniekcji spełniającej projektowane warunki izolacyjne”.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO



zu. pplk Piotr SZCZEPANOWSKI