

Bydgoszcz, 28.11.2022 r.

## Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, 2022/S 213-612476**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 25.11.2022 r. wpłynęły pytania. Treść zapytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie następujących rozbieżności w dokumentach przetargowych:

- SWZ opublikowanym w dniu 04.11.2022, znak sprawy: 2022/S 213-612476, istnieje zapis w dziale:

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

(...)

### 1.2 Zakres prac

Przedmiotem zadania jest wymiana izolacji cieplnych na rurociągach napowietrznych, odbywająca

się w formie jednej z zastosowanych (wybranych) technologii uwzględniających charakter izolowanych elementów tj:

a) dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać poprzez:

o (...)

o montaż mat z wełny mineralnej, z jednostronnym obszyciem siatką z drutu stalowego ocynkowanego i pokryciem po stronie siatki folią aluminiową, a następnie płaszcz osłonowego z blachy stalowej ocynkowanej

- Natomiast w dokumencie Załącznik nr 6 do SWZ/ nr 5 , istnieje zapis w dziale:

### 4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

#### 1. Zakres prac.

Przedmiotem opracowania jest wymiana izolacji cieplnych wraz z powłokami ochronnymi na rurociągach napowietrznych, odbywająca się w formie jednej z zastosowanych technologii uwzględniających charakter izolowanych elementów tj:

b) dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać poprzez:

o (...)

o montaż mat z wełny mineralnej, z jednostronnym obszyciem siatką z drutu stalowego ocynkowanego i pokryciem po stronie siatki welonem z włókien rozproszonych, a następnie płaszcz osłonowego z blachy stalowej ocynkowanej.

Potrzebujemy wyjaśnienia w tej rozbieżności.


Załącznik nr 6 do SWZ/ nr 5 precyzuje dobór izolacji pod każdym względem (pokrycie, lambda, grubości dla konkretnych DN), jednak w dokumencie głównym jest zapis o pokryciu z folii aluminiowej.

Powstaje pytanie czy tworząc ofertę mamy swobodę wyboru – welon albo folia, czy stosować

się tylko i wyłącznie do jednego dokumentu uznając jego wyższość nad drugim.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że obowiązującym zapisem dotyczącym przyjętego rozwiązania w zakresie montażu mat z wełny mineralnej jest zapis znajdujący się w STWiORB.

Kierownik  
Działu Zarządzeń Publicznych  
  
Marek Estkowski