



## **PROJEKT TECHNICZNY**

węzła ciepłego 2xc.o. + c.t. + c.w.u.

Adres: **Łódź, ul. Pomorska 251**  
Budynek Radioterapii szpitala CKD

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
al. Kościuszki 4  
90-419 Łódź

Branża: Ciepłownicza

Faza projektu: Projekt Techniczny

Projektant: mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz  
upr. bud. nr LOD/0775/POOS/07

Asyst. Projektanta: mgr inż. Michał Dziecioł

inż. Krystian Muras

## **SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA.**

- *Warunki Techniczne dla realizacji nowego węzła ciepłego nr 197/23 z dnia 12.06.2023r.*
- *Protokół z dnia 23.05.2023r.*
- *Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów.*
- *Kopia zaświadczenia przynależności projektantów do ŁOIIB.*
- *Oświadczenie projektanta.*
- *Opis techniczny.*
- *Karta doboru wymiennika c.o.1*
- *Karta doboru wymiennika c.o.2*
- *Karta doboru wymiennika c.t.*
- *Karta doboru i sprawdzenia wymiennika c.w.u.*
- *Karta doboru pompy obiegowej c.o.1*
- *Karta doboru pompy obiegowej c.o.2*
- *Karta doboru pompy obiegowej c.t.*
- *Karta doboru pompy obiegowej cyrk.*
- *Karta doboru naczynia wzbiorczego c.o.1*
- *Karta doboru naczynia wzbiorczego c.o.2*
- *Karta doboru naczynia wzbiorczego c.t.*

## **CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ.**

*Rys. 1 Plan sytuacyjny.*

*Rys. 2 Schemat technologiczny węzła ciepłego.*

*Rys. 3 Rzut pomieszczenia węzła.*

*Rys. 3.1 Przekroje A-A, B-B*

*Rys. 3.2 Przekroje C-C, D-D*

## **SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU – CZĘŚĆ ELETRYCZNA.**

- *Opis techniczny.*

## **CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ.**

*Rys. E1 Schemat zasilania WLZ.*

*Rys. E2 Schemat i rozmieszczenie aparatów w RWC.*

*Rys. E3 Schemat automatyki RA1 - zasilanie.*

*Rys. E4 Schemat automatyki RA1 – sterowanie.*

*Rys. E5 Rozmieszczenie aparatów w RA1.*

*Rys. E6 Schemat automatyki RA2 - zasilanie.*

*Rys. E7 Schemat automatyki RA2 – sterowanie.*

*Rys. E8 Rozmieszczenie aparatów w RA2.*

<b>VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.</b> Zakład Sieci Ciepłej 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5 Bud. E, Tel. 675-45-00		<b>WARUNKI TECHNICZNE</b> <b>dla realizacji nowego węzła cieplnego</b> Aktualizacja Zamiennych NR 1 Warunków Przyłączenia NR 179/21 z dnia 30.04.2021 r. w zakresie wykonania nowego węzła cieplnego dla przedmiotowego budynku		WPO <b>NR 197/23</b>
<b>A Informacje dotyczące podłączanego obiektu</b>				
1	Nazwa obiektu:	Budynek Radioterapii – Szpital CKD		
2	Adres:	ul. Pomorska 251		
3	Inwestor:	Uniwersytet Medyczny w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź		
4	Zapotrzebowanie mocy:			
	-Centralne ogrzewanie – klimakonwektory i grzejniki:	82,0		kW
	-Centralne ogrzewanie – ogrzewanie podłogowe:	30,0		kW
	-Ciepła woda użytkowa $Q_{zam}/Q_{max}$ :	82,5/150,0		kW
	-Wentylacja:	460,0**		kW
	-Technologia:	-		kW
	<b>RAZEM:</b>	<b>654,5</b>		<b>kW</b>
<b>B Techniczne dane wyjściowe do projektowania węzła cieplnego</b>				
1	Parametry czynnika grzewczego:			
	-Czynnik grzewczy:	woda gorąca		-
	-Temperatury w sezonie grzewczym:	120 / $t_p$ z inst. $\leq 75^*$		°C
	-Temperatury poza sezonem grzewczym:	70 / 25		°C
	-Ciśnienie zasilania:	0,3900***		MPa
	-Ciśnienie powrotu:	0,2160***		MPa
	-Maksymalne nieprzekraczalne ciśnienie zasilania:	1,6		MPa
	*Temperatura powrotu wody sieciowej przyjmować w zależności od temperatury powrotu wody instalacyjnej jednak nie wyższą niż 75°C			
2	Zalecenia dodatkowe:			
	<b>W węźle cieplnym projektować:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wysokosprawne płytowe wymienniki ciepła.</li> <li>węzeł c.w.u. projektować w układzie równoległym – wymiennik jednostopniowy.</li> <li>ultradźwiękowy licznik ciepła z podłączeniem do układu telemetrycznego stosowanego w Veolia Energia Łódź S.A.</li> <li>automatykę c.o. - pogodową, c.w.u. - temperaturową, wentylacji – pogodową lub temperaturową**.</li> <li>zakres dostawy i eksploatacji urządzeń automatycznej regulacji – wg umowy przyłączeniowej.</li> <li>napędzanie zładu inst. wewn. c.o. i wentylacji projektować z sieci wody powrotnej z pomiarem ilości pobranej wody (nie dotyczy instalacji wykonanej z elementami z aluminium oraz wentylacji w układach z glikolem).</li> <li>dwa zawory balansujące (zawór różnicy ciśnień jest zamontowany w komorze K-22/1).</li> <li>prędkość przepływu na wylocie z zaworu regulacyjnego nie powinna przekraczać 3 m/s.</li> <li>dobór urządzeń w węźle cieplnym winien zapewniać otrzymywanie parametrów pracy węzła zgodnych z tabelą regulacyjną, która stanowi załącznik do umowy.</li> <li>rozwiązania techniczne winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi „Wytycznymi doboru i stosowania urządzeń oraz układów automatycznej regulacji węzłów ciepłych w łódzkim systemie ciepłowniczym”.</li> <li>dokumentacja węzła podlega uzgodnieniu w Veolia Energia Łódź S.A.</li> <li>odpis niniejszych warunków techn. zasilania należy załączyć do projektu przedstawionego do uzgodnienia.</li> <li>instalacja wewnętrzna winna być zaprojektowana zgodnie z wytycznymi COBRTI „INSTAL”.</li> <li>całość robót związanych z realizacją węzła cieplnego finansuje Odbiorca ciepła.</li> </ul>			
a	Urządzenie regulujące natężenie przepływu nośnika ciepła:	Zawory balansujące		
b	Miejsce zainstalowania urządzenia regulującego natężenie przepływu nośnika ciepła:	Na rurociągu zasilającym i powrotnym		
c	Miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego:	Na rurociągu powrotnym		
d	Miejsce rozgraniczenia własności instalacji i urządzeń w węźle cieplnym między Dostawcą - Odbiorcą:	Pierwsze zawory odcinające w węźle cieplnym. Veolia Energia Łódź S.A. dostarcza układ pomiarowy oraz wodomierz wody uzupełniającej.		
f	Miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji i urządzeń w węźle cieplnym:	Wg ustaleń odrębnej umowy eksploatacyjnej podpisanej między Dostawcą a Odbiorcą ciepła		

<b>C</b>	<b>Termin rozpoczęcia dostawy ciepła:</b> (zgodnie z wnioskiem o przyłączenie)	2024 r. ..... (dzień, miesiąc, rok)
<b>D</b>	<b>Integralną część niniejszych Warunków Przyłączenia stanowią:</b>	- Tabele regulacyjne - Umowa o Przyłączenie
<b>E</b>	<b>Termin ważności Warunków Przyłączenia:</b>	12.06.2025 r. ..... (dzień, miesiąc, rok)
<b>F</b>	<b>Podpisy</b>	
<b>1</b>	<b>Przedstawiciel inwestora:</b>	<b>Zakład Sieci Ciepłej:</b>
<b>2</b>	<p>Proces w zakresie obsługi Klienta przebiega Prawidłowo /nieprawidłowo*</p> <p><u>Uwagi w Załączniku nr 1 do Warunków Przyłączenia</u></p> <p>*niepotrzebne skreślić</p> <p><i>mgr inż. Tomasz Wójcikiewicz</i> Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, went., gazowych i wod-kan. Cewid : LOD/0775/POOS/07</p> <p>..... (imię i nazwisko - potwierdzenie odbioru)</p>	<p>Wystawił:</p> <p><i>Dział Inżynierii Dystrybucji</i> <i>Specjalista</i> <i>Michał Masłowski</i></p> <p>.....</p> <p>Upoważniony do wystawiania Warunków Przyłączenia</p> <p>Zatwierdził:</p> <p><i>Dział Inżynierii Dystrybucji</i> <i>Główny Specjalista</i> <i>Adam Stępnik</i></p> <p>.....</p> <p>Upoważniony do zatwierdzania Warunków Przyłączenia</p>
<b>G</b>	<b>Data wystawienia Warunków Przyłączenia:</b>	12.06.2023 r. ..... (dzień, miesiąc, rok)

#### Uwaga:

Przy wykonywaniu projektu węzła powyższe wartości zapotrzebowania ciepła projektant powinien potwierdzić w notatce spisanej z odbiorcą ciepła. Wszelkie wątpliwości wynikłe w trakcie projektowania należy zgłosić do Działu Inżynierii Dystrybucji, ul. J. Andrzejewskiej 5 (bud. E, pok. 109), e-mail: inzynieriadystribucji.lodz@veolia.com.

Przyłącze ciepłownicze do budynku zostało zaprojektowane i wykonane na podstawie Zamiennych NR 1 Warunków Przyłączenia NR 179/21. Dokumentacja techniczna przyłącza jest dostępna w archiwum ZSC pod nr dok. arch. uzg. ZSC 90/22.

\*\* Zgodnie z wnioskiem Odbiorcy, poza sezonem grzewczym planowany jest pobór ciepła wielkości 150,0 kW na cele wentylacji. Rodzaj automatyki oraz szczegółowe parametry pracy dla obiegu wentylacji (w tym wymagane temperatury oraz moce cieplne dostarczane do instalacji w okresach przejściowych) określić na podstawie ustaleń z Odbiorcą i potwierdzić w notatce załączonej do projektu węzła cieplnego.

\*\*\* Ciśnienia podane w Warunkach występują w punkcie włączenia przyłącza zaprojektowanego na podstawie Zamiennych NR 1 Warunków Przyłączenia NR 179/21. W projekcie węzła należy uwzględnić straty ciśnienia na przyłączy zaprojektowanym zgodnie z dok. arch. uzg. ZSC nr 90/22.



# PROTOKÓŁ

Spisany w dniu 23.05.2023r., pomiędzy:

Odbiorcą Ciepła, tj. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, a projektantem – Tomaszem Wójcikiewiczem (biuro projektowe SQ-PROJEKT Tomasz Wójcikiewicz, 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 34, lok. 4), wykonującym projekt węzła cieplnego, przy udziale projektanta instalacji wewnętrznych c.o., wod.-kan., c.t. i wentylacji, dla potrzeb opracowania projektu węzła cieplnego dla budynku Radioterapii szpitala CKD, zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

Zakres prac – budowa węzła cieplnego c.o.1 (belki, klimakonw. grzejniki) c.o.2 (ogrz. podłogowe), c.w.u. i c.t. (went)

Węzeł będzie projektowany, jako kompakt / rozwinięty na ścianie, od zaworów odcinających na przyłączy (zawory w zakresie PT przyłącza), do połączenia z projektowanymi instalacjami c.o.1 (zasilanie instalacji belek grzewczo-chłodzących, klimakonwektorów, grzejnikowej), c.o.2 (zasilanie instalacji ogrzewania podłogowego), ciepła technologicznego (zasilanie instalacji c.t. – nagrzewnice w centralach wentylacyjnych) oraz z instalacjami wewn. wody (ostatnie zawory odcinające na wyjściu z węzła z.w., c.w.u., i cyrkulacji). Każda z ww. instalacji została zaprojektowana z doprowadzeniem do pomieszczenia węzła cieplnego (przygotowanie parametrów temperaturowych instalacji ogrzewania podłogowego, przewidziano w węźle cieplnym). Dodatkowo do pomieszczenia węzła zostanie doprowadzona instalacja odzysku ciepła z agregatów wody lodowej. Instalacja odzysku ciepła z agregatów wody lodowej będzie stanowiła 1-stopień podgrzewu wody powrotnej z instalacji c.t. Odzysk ciepła będzie realizowany za pośrednictwem podwężła cieplnego c.t., wpiętego szeregowo w przewód powrotny projektowanej instalacji c.t. Podwężel odzysku ciepła c.t. jest przedmiotem odrębnego opracowania. Sterowanie podwężlem c.t. bez połączenia z projektowanym węzłem głównym. W podanych danych instalacji c.t. będących podstawą do doboru urządzeń węzła cieplnego, uwzględniono wpięcie w instalację podwężła odzysku ciepła z agregatów wody lodowej. W ramach projektu węzła cieplnego, głównego, należy przewidzieć rezerwę miejsca w pomieszczeniu węzła na podwężel odzysku ciepła z agregatów wody lodowej.

Dane do doboru urządzeń projektowanego węzła cieplnego, zawarte w niniejszym protokole, podano na podstawie Projektów Wykonawczych instalacji wentylacyjnej, ogrzewczej i schładzania powietrza (opracowanie – październik 2019r.) oraz instalacji wod.-kan. (opracowanie – październik 2019r.) oraz informacji uzupełniających projektanta instalacji sanitarnych.

## Ustalenia:

1. Zasilanie elektryczne do węzła: oddzielny wydzielony z instalacji kond. 02, obwód elektryczny WLZ wykonany przewodami minimum 3 (lub 5) x 4,0 mm<sup>2</sup> Cu (szczegóły określone zostaną w P.T.) zakończony w węźle skrzynką izolacyjną o min. IP55 zawierającą min.: rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy (np. typu R321 lub R323) z dobranym odpowiednio dla obciążenia bezpiecznikiem (min. 20A); rozłącznik izolacyjny typu FR301 lub FR303, z którego zasilana będzie rozdzielnica automatyki węzła; gniazdo wtykowe 230V, 50Hz (montowane na szynę) zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowy o charakterystyce typu B i prądzie znamionowym 10A; zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce typu B z odpowiednio dobraną wartością prądu znamionowego (min. 6A), z którego należy zasilic instalację oświetleniową pomieszczenia węzła cieplnego; w obwodzie gniazda oraz oświetlenia należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o prądzie wyzwalania  $I_n = 30\text{mA}$ , typu AC. Skrzynkę izolacyjną umieścić przy drzwiach wejściowych, zapewniając swobodny dostęp do aparatów elektrycznych.
2. Decyzja o montażu zaworów odcinających przed węzłem: ~~tak~~ / nie\* (ujęte w projekcie przyłącza ciepłowniczego).
3. Węzeł zostanie zaprojektowany jako 4-funkcyjny z wydzielonymi sekcjami wymiennikowymi, zaprojektowanymi na niżej podane moce:
  - a) Centralne ogrzewanie nr 1 - belki grzewczo chłodzące, klimakonwektory, grzejniki (sekcja c.o.1)  $Q_{CO1} = 82,0\text{ kW}$
  - b) Centralne ogrzewanie nr 2 - ogrzewanie podłogowe (sekcja c.o.2):  $Q_{CO2} = 30,0\text{ kW}$
  - c) Ciepła woda użytkowa (sekcja c.w.u.)  $Q_{CWU\text{ ZAM / MAX}} = 82,5 / 150,0\text{ kW}$
  - d) Wentylacja – sezon grzewczy (sekcja c.t.)  $Q_{CTZ} = 460,0\text{ kW},$
  - e) Wentylacja – lato - osuszanie – nagrzewnice wtórne (sekcja c.t.)  $Q_{CTL} = 150,0\text{ kW},$Razem – sezon grzewczy  $Q_{CZ} = 654,5\text{ kW}$   
Razem – lato  $Q_{CL} = 300,0\text{ kW}$ 

Odbiorca Ciepła potwierdza ww. wartości mocy zamówionych.
4. Wysokość hydrostatyczna instalacji c.o.  $h = 13,0\text{ m}$
5. Wysokość hydrostatyczna instalacji c.t.  $h = 15,0\text{ m}$
6. Temp. obliczeniowe czynnika grzewczego instalacji c.o.1:  $t_z / t_p = 45 / 37\text{ }^\circ\text{C}$
7. Temp. obliczeniowe czynnika grzewczego instalacji c.o.2:  $t_z / t_p = 39 / 29\text{ }^\circ\text{C},$
8. Temp. obliczeniowe czynnika grz instalacji c.t. (woda) – sezon grzewczy:  $t_z / t_p = 70 / 50\text{ }^\circ\text{C}$

- |  |  |
|--|--|
| 9. Temp. obliczeniowe czynnika grzewczego instalacji c.t. (woda) – lato: | $t_z / t_P = 60 / 40 \text{ } ^\circ\text{C}$  |
| 10. Opory instalacji c.o.1 wynoszą:                                      | $dp = 50,0 \text{ kPa}$ ,  |
| 11. Opory instalacji c.o.2 wynoszą:                                      | $dp = 50,0 \text{ kPa}$ ,  |
| 12. Opory instalacji c.t. (praca – sezon grzewczy) wynoszą:              | $dp = 55,0 \text{ kPa}$ ,  |
| 13. Opory instalacji c.t. (praca – lato) wynoszą:                        | $dp = 50,0 \text{ kPa}$ ,  |
| 14. Instalacja c.o. wykonana jest z rur:                                 | stal węglowa, tworzywo sztuczne  |
| 15. Instalacja c.t. wykonana jest z rur:                                 | stal węglowa   |
| 16. Rodzaj odbiorników w instalacji c.o.:                                | belki grzewczo-chłodzące,<br>klimakonwektory, grzejniki płytowe,<br>ogrzewanie podłogowe,<br>nagrzewnice w centralach went.            |
| 17. Odbiorniki instalacji c.t.:  |  |
| 18. Pojemność zładu instalacji wewnętrznej c.o.1 wynosi:                 | $V_{CO1} = 1,9 \text{ m}^3$  |
| 19. Pojemność zładu instalacji wewnętrznej c.o.2 wynosi:                 | $V_{CO2} = 0,9 \text{ m}^3$  |
| 20. Pojemność zładu instalacji wewnętrznej c.t. wynosi:                  | $V = 1,3 \text{ m}^3$  |
| 21. Opory instalacji cyrkulacji ciepłej wody wynoszą:                    | $dp = 15,0 \text{ kPa}$ ,  |
| 22. Dane do sprawdzenia zapotrzebowania mocy na cele c.w.u. wynosi:      |  |
| Personel:  | 80 os. pracujących w systemie<br>2-zmianowym (40 os. / 1 zmianę)   |
| Osoby dodatkowe:   | w budynku może przebywać dodatkowo<br>ca. 60 studentów jednocześnie oraz ca.<br>200 pacjentów oczekujących na badania<br>diagnostyczne |
| Ilość punktów rozbioru c.w.u.:   | 110 umywalk / zlewozmywaków<br>4 natryski  |
| 23. Instalacja ciepłej wody użytkowej wykonana jest z rur:               | PE-RT/AL/PE-RT   |
| 24. Średnice instalacji wody doprowadzonych do pom. węzła:               | w.z. – $\varnothing 63 \times 4,5$ , c.w.u. – $\varnothing 63 \times 4,5$ ,<br>cyrk. – $\varnothing 40 \times 3,5$                     |
| 25. Montaż podlicznika ciepła c.o.1:                                     | tak / <del>nie</del> * lub wstawki <del>tak</del> / nie*.  |
| 26. Montaż podlicznika ciepła c.o.2:                                     | tak / <del>nie</del> * lub wstawki <del>tak</del> / nie*.  |
| 27. Montaż podlicznika ciepła c.t.:                                      | tak / <del>nie</del> * lub wstawki <del>tak</del> / nie*.  |
| 28. Montaż wodomierza przed wymiennikiem c.w.u.:                         | tak / <del>nie</del> * lub wstawki <del>tak</del> / nie*.  |

\* - niepotrzebne skreślić

#### **UWAGA! Wymagania dla pomieszczenia węzła ciepłego, zgodnie z normą PN-B-02423, styczeń 1999**

##### **Wymagania budowlane**

Drzwi do pomieszczenia węzła ciepłego powinny mieć szerokość, co najmniej 0,8m i wysokość co najmniej 2,0m i powinny one otwierać się pod naciskiem od strony pomieszczenia węzła. Drzwi, łącznie z futryną, zaleca się wykonać ze stali lub pokryć blachą stalową. Ściany i strop pomieszczenia węzła powinny być gładko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci. Ściany i strop należy wykonać z materiałów niepalnych.

Podłoga w pomieszczeniu węzła ciepłego powinna być gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Należy ją wykonać ze spadkiem nie mniejszym niż 1% w kierunku studni schładzającej.

##### **Wentylacja pomieszczenia**

Pomieszczenie węzła ciepłego powinno mieć wentylację grawitacyjną nawiewną i wywiewną. W pomieszczeniach bez okna należy stosować wentylację mechaniczną, działającą okresowo.

##### **Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.**

Wodę sieciową/instalacyjną z pomieszczenia węzła należy odprowadzać do kanalizacji poprzez studzienkę schładzającą. W przypadku odprowadzenia ścieków z pomieszczenia bezpośrednio do kanalizacji, na zewnątrz budynku należy zastosować urządzenia zabezpieczające przed cofnięciem się ścieków.

**Na tym protokół zakończono.**

**Podpisy:**

.....	.....	.....
<b>Odbiorca Ciepła</b>	<b>Projektant instalacji sanit.</b>	<b>Projektant węzła ciepłego</b>

Łódź, 21 czerwca 2007 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/2740/387/07

sygn. akt. KK/D/7131/775/07

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.*), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578*), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.*),

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
n a d a j e**

**Panu Tomaszowi Wójcikiewiczowi**

magistrowi inżynierowi  
kierunek inżynieria środowiska

urodzonemu dnia 11 lipca 1978 r. w Kutnie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny LOD/0775/POOS/07**

**do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**  
szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji

**U Z A S A D N I E N I E**

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi po ustaleniu na podstawie dokumentów złożonych w dniu 23 lutego 2007 r. stwierdziła, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdziła, że Pan Tomasz Wójcikiewicz posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Mając powyższe na uwadze, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi orzekła jak w sentencji.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Jan Gałązka

*Sawicki*  
*Cichoński*

*Gałązka*



Pan Tomasz Wójcikiewicz jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepłne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporządzenia MTiB;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporządzenia MTiB;
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Wacław Sawicki

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Zbigniew Cichoński

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Jan Gałązka

*Sawicki*  
*Cichoński*  
*Gałązka*



Otrzymują:

1. Tomasz Wójcikiewicz  
ul. Parzęczewska 59 m. 22  
95-100 Zgierz;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.





## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-9XH-AB8-LQ3 \*

Pan Tomasz WÓJCIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/IS/8100/07  
adres zamieszkania ul. Łąkowa 12 a m. 14, 95-100 Zgierz  
jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-25 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na  
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

Łódź, dnia 10 grudnia 2019 r.

**Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

OKK/5058/1406/19

sygn. akt. KK/D/7131-2/3861/19

**D E C Y Z J A**

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdza, że

**Pan Michał Józef Dejniewicz**

magister inżynier  
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 grudnia 1976 r. w Łodzi

**otrzymuje**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**

**numer ewidencyjny LOD/3861/PWBE/19**

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych**

Pan Michał Dejniewicz jest upoważniony do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;
- 2) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
- 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;
- 4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.*) odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwołanie decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
dr inż. Ryszard Mes

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Wiktor Jakubowski

Członek Składu Orzekającego OKK ŁOIIB  
mgr inż. Tomasz Kluska



Otrzymują:

1. Wnioskodawca;
2. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. a/a.



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ŁOD-PHL-9JI-33F \*

Pan Michał Józef DEJNOWICZ o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/0063/20

adres zamieszkania ul. Łanowa 14F, 95-083 Wrząca

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78<sup>1</sup> K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Łódź, 2 czerwca 2023r.

## OŚWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane  
(tekst jednolity Dz. U nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami /dz. u. nr 93/2004, poz. 888/)

Oświadczam, iż dokumentacja:

**PROJEKT TECHNICZNY**  
**WĘZŁA CIEPLNEGO 2xC.O. + C.T. + C.W.U.**

**Adres:** Łódź, ul. Pomorska 251  
budynek Radioterapii szpitala CKD

**Inwestor:** Uniwersytet Medyczny w Łodzi  
al. Kościuszki 4  
90-419 Łódź

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

.....

## **SPIS TREŚCI.**

1. Zakres opracowania. ....	2
2. Podstawa opracowania. ....	2
3. Opis techniczny. ....	2
4. Obliczenia. ....	3
5. Obliczenia i dobór urządzeń – strona niska (sekcja c.o.1). ....	7
6. Obliczenia i dobór urządzeń – strona niska (sekcja c.o.2). ....	8
7. Obliczenia i dobór urządzeń – strona instalacyjna ciepła technologicznego. ....	9
8. Napełnianie instalacji c.o. i c.t. ....	11
9. Obliczenia i dobór urządzeń – strona instalacyjna ciepłej wody użytkowej. ....	11
10. Uwagi dotyczące montażu i wykonania instalacji. ....	12
11. Zestawienie końcowe parametrów obliczeniowych węzła. ....	14
12. Zestawienie materiałów – część technologiczna. ....	15
13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ....	19

## 1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu węzła ciepłego 2xc.o.+c.t.+c.w.u. dla potrzeb budynku radioterapii Centralnego Szpitala Klinicznego CKD przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi. Węzeł będzie źródłem ciepła dla potrzeb projektowanych instalacji c.o.1 (instalacja belek grzewczo-chłodzących, klimakonwektorów, grzejnikowa), c.o. 2 (ogrzewanie podłogowe) c.t. (zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych) i c.w.u. Projekt przyłącza ciepłowniczego jest przedmiotem odrębnego opracowania.

## 2. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowiło:

- Zlecenie na opracowanie projektu węzła ciepłego,
- Warunki Techniczne dla realizacji nowego węzła ciepłego nr 197/23 z dnia 12.06.2023r. wydane przez firmę VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.,
- Projekty wykonawcze instalacji sanitarnych – opracowane przez firmę INDUSTRIA PROJECT (opracowanie – październik 2019r.),
- Projekt budowlany sieci ciepłowniczej, osiedlowej wraz z przyłączami do budynków radioterapii i budynku A2.2 przy ul. Pomorskiej 251 – opracowany przez firmę R-BUD Rafał Rydzyński (opracowanie – marzec 2022r.)
- Notatka spisana pomiędzy Przedstawicielem Odbiorcy Ciepła, Projektantem instalacji sanitarnych i Projektantem węzła ciepłego,
- Aktualne Wytyczne doboru i stosowania urządzeń oraz układów automatycznej regulacji węzłów ciepłych w Łódzkim Systemie Ciepłowniczym,
- Polskie Normy, katalogi urządzeń zastosowanych w projekcie i literatura techniczna dotycząca tego tematu.

## 3. Opis techniczny.

### 3.1. Opis rozwiązań projektowych.

Zaprojektowano węzeł ciepły, z wymiennikami płytowymi, przeponowymi naczyniami wzbiórczymi, oraz automatyką pogodową. Źródłem ciepła dla układów c.o.1, c.o.2, c.w.u. i c.t. będą wymienniki płytowe, firmy HEXONIC. Na zasilaniu wymienników c.o.1, c.o.2, c.t. i c.w.u., zainstalowane będą zawory regulacyjne z napędami firmy DANFOSS. Ilość czynnika grzewczego dostarczana do wymienników, będzie regulowana dwoma elektronicznymi regulatorami – ECL Comfort 310 firmy DANFOSS. Do regulatora podłączone zostaną czujniki temperatury: zewnętrznej, na zasilaniu i powrocie instalacji wewnętrznych c.o. i c.t., na powrocie z wymienników c.o. i c.t. – po stronie wysokiej oraz na zasilaniu instalacji c.w.u. i przewodzie cyrkulacyjnym. Ilość ciepła dostarczanego do węzła będzie mierzona ultradźwiękowym licznikiem ciepła. Instalacje wewnętrzne c.o.1, c.o.2 i c.t. stanowiąc będą układy zamknięte. Węzeł posiadać będzie niezbędną armaturę odcinającą i kontrolno - pomiarową.

Projektowana instalacja c.t. zasilana z sekcji c.t. będzie dodatkowo wspomagana podwężłem odzysku ciepła z agregatów wody lodowej. Podwężel zostanie wpięty szeregowo w przewód powrotny instalacji c.t. przed węzłem głównym, objętym niniejszym opracowaniem. Podwężel odzysku ciepła c.t. jest przedmiotem odrębnego opracowania. Podwężel zostanie wykonany w pomieszczeniu węzła głównego. W ramach niniejszego opracowania przewidziano rezerwę miejsca w pomieszczeniu węzła na potrzeby lokalizacji podwężla. Sterowanie podwężłem c.t. bez połączenia z węzłem głównym.

Z uwagi na fakt, że sekcja c.t. będzie wspomagana dodatkowo podwężłem odzysku ciepła i tym samym, mogą pojawić się duże dysproporcje poboru mocy z węzła głównego, dla zapewnienia stabilnej pracy sekcji c.t., przewidziano kaskadę zaworów regulacyjnych. Dodatkowo sekcja c.t. zostanie wyposażona w stabilizatory pojemnościowe c.t., wpięte szeregowo w stronę niską sekcji c.t. węzła.

Z uwagi na ilość i rodzaj punktów rozbioru c.w.u. i tym samym mogące pojawiać dla zapewnienia stabilnej pracy sekcji c.w.u. zarówno przy pracy w szczytowych momentach rozbioru jak i pracy w trybie zredukowanym, przewiduje się zastosowanie stabilizatora pojemnościowego, wpiętego szeregowo wyjście instalacji c.w.u. z sekcji wymiennikowej c.w.u. węzła ciepłego.

### 3.2. Opis rozwiązań projektowych.

wydajność cieplna c.o.1 (belki grz.-chł., klimakonw., grzejniki)	Q <sub>CO1</sub>	[kW]	82,0
wydajność cieplna c.o.2 (ogrzewanie podłogowe)	Q <sub>CO2</sub>	[kW]	30,0
wydajność cieplna c.t. – sezon grzewczy	Q <sub>CTZ</sub>	[kW]	460,0
wydajność cieplna c.t. – okres letni	Q <sub>CTL</sub>	[kW]	150,0
wydajność cieplna c.w.u.	Q <sub>CWU ZAM / MAX</sub>	[kW]	82,5 / 150,0
wydajność cieplna całkowita (sezon grzewczy)	Q <sub>CZ</sub>	[kW]	654,5
wydajność cieplna całkowita (okres letni)	Q <sub>CL</sub>	[kW]	300,0
czynnik sieciowy – sekcja c.o.1 (okres zimowy)	T <sub>z</sub> /T <sub>p</sub>	[°C]	120/42
czynnik sieciowy – sekcja c.o.2 (okres zimowy)	T <sub>z</sub> /T <sub>p</sub>	[°C]	120/34
czynnik sieciowy – sekcja c.t. (sezon grzewczy)	T <sub>z</sub> /T <sub>p</sub>	[°C]	120/55
czynnik sieciowy – sekcja c.t. (okres letni)	T <sub>z</sub> /T <sub>p</sub>	[°C]	70/45

czynnik sieciowy – sekcja c.w.u. (okres letni)	$T_z/T_P$	[°C]	70/25
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.o.1	$t_z/t_P$	[°C]	45/37
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.o.2	$t_z/t_P$	[°C]	39/29
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.t.– sezon grzewczy	$t_z/t_P$	[°C]	70/50
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.t.– okres letni	$t_z/t_P$	[°C]	60/40
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.w.u.	$t_z/t_P$	[°C]	8/60
ciśnienie zasilania na progu węzła	$p_z$	[kPa]	376,7
ciśnienie powrotu na progu węzła	$p_P$	[kPa]	229,3
ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła	$\Delta p_D$	[kPa]	147,4
opory instalacji c.o. – sekcja c.o.1	$\Delta p_{CO1}$	[kPa]	50,0
opory instalacji c.o. – sekcja c.o.2	$\Delta p_{CO2}$	[kPa]	50,0
opory instalacji c.t. – sekcja c.t. – sezon grzewczy	$\Delta p_{CTZ}$	[kPa]	55,0
opory instalacji c.t. – sekcja c.t. – okres letni	$\Delta p_{CTL}$	[kPa]	50,0
opory instalacji cyrkulacyjnej – sekcja c.w.u.	$\Delta p_{CYRK}$	[kPa]	15,0

#### 4. Obliczenia.

##### 4.1. Sprawdzenie zapotrzebowania mocy c.w.u. wg PN-92/B-01706.

Obliczenia średniego dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

$$q_{d\text{sr}} = U \times q_c = 100 \times 10,0 = 1\,000 \text{ dm}^3/\text{d}$$

$q_c$  – 10 dm<sup>3</sup>/osobę (przyjęto 60% normy całkowitego zapotrzebowania wody wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla przychodni lekarskich i ośrodków zdrowia),  
U – liczba użytkowników (zatrudnionych), zaopatrywana w ciepłą wodę.

Obliczenia średniego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

$$q_{h\text{sr}} = q_{d\text{sr}} : \tau = 1\,000 : 8 = 125,0 \text{ dm}^3/\text{h}$$

$\tau$  – 8 h/d – czas użytkowania instalacji ciepłej wody,

Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na ciepłą wodę.

$$q_{h\text{max}} = q_{h\text{sr}} \times N_h = 125,0 \times 3,03 = 378,8 \text{ dm}^3/\text{h}$$

$$N_h = 9,32 \times U^{-0,244} = 9,32 \times 100^{-0,244} = 3,03$$

Obliczeniowa moc cieplna wymiennika c.w.u.

$$Q = q_{h\text{max}} \times c_w \times \rho \times (t_c - t_z)$$

$$Q = [378,8 \times 4,2 \times 0,9832 \times (60 - 8)] : 3600 = 22,6 \text{ kW}$$

$c_w = 4,2 \text{ kJ}/(\text{kg} \times ^\circ\text{C})$  – ciepło właściwe,

$\rho = 0,9996 \text{ kg}/\text{dm}^3$  – gęstość wody,

$t_c$  – obliczeniowa temperatura ciepłej wody,

$t_z$  – obliczeniowa temperatura zimnej wody,

##### Sprawdzenie zapotrzebowania mocy c.w.u. w oparciu o ilość punktów rozbioru c.w.u.

Budynek wyposażony jest w przybory sanitarne w ilości:

- 110 umywalki / zlewozmywaki,
- 4 natryski,

Obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie wody na c.w.u. przy jednostkowym zużyciu wyniesie:

– z umywalek / zlewozmywaków	110 x 3 kg	= 330 kg
– z natrysków	4 x 22 kg	= 88 kg
		418 kg

Przy założeniu, że czas pracy instalacji c.w.u. z pełną wydajnością wynosi 10 minut, zapotrzebowanie na c.w.u. w tym okresie wynosi:

$$q_{h\text{max}} = 418 / 0,167 = 2\,508 \text{ kg}/\text{h}$$

Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej wynosi:

$$Q_{\text{max}} = [2\,508 \times 4,2 \times (60 - 8)] : 3\,600 = 151,8 \text{ kW}$$

Do dalszych obliczeń przyjęto zapotrzebowanie mocy  $Q_{\text{CWUMAX}}=150,0 \text{ kW}$ , zgodnie z Warunki Techniczne dla realizacji nowego węzła ciepłego nr 197/23 z dnia 12.06.2023r.

##### 4.2. Zapotrzebowanie ciepła.

$$Q_{CO1} = 82,0 \text{ kW}$$

$$Q_{CO2} = 30,0 \text{ kW}$$

$$Q_{CTZ} = 460,0 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{CWU ZAM}} = 82,5 \text{ kW}$$

$$Q_{CTL} = 150,0 \text{ kW}$$

$$Q_{\text{CWU MAX}} = 150,0 \text{ kW}$$

Przepływ wody grzejnej przez węzeł cieplny w sezonie grzewczym wyniesie:

– na odcinku c.o.1+c.o.2+c.w.u.+c.t.:

$$q_{\text{CZ}} = (Q_{CO1} : 78) + (Q_{CO2} : 86) + (Q_{\text{CWU ZAM}} : 45) + (Q_{CTZ} : 65)$$



$$q_{CZ} = (82,0 \times 860 : 78) + (30,0 \times 860 : 86) + (82,5 \times 860 : 45) + (460,0 \times 860 : 65) = 904 + 300 + 1\,577 + 6\,086 = 8\,867 \text{ kg/h} = 8,9 \text{ t/h}$$

$$q_{CZ} = 8\,867 : 964,5 = 9,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.o.1+c.o.2+c.t.:

$$q_{CO1+CO2+CTZ} = (Q_{CO1} : 78) + (Q_{CO2} : 86) + (Q_{CTZ} : 65)$$

$$q_{CO1+CO2+CTZ} = (82,0 \times 860 : 78) + (30,0 \times 860 : 86) + (460,0 \times 860 : 65) = 904 + 300 + 6\,086 = 7\,290 \text{ kg/h} = 7,3 \text{ t/h}$$

$$q_{CO1+CO2+CTZ} = 7\,290 : 964,5 = 7,6 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.o.2+c.t.:

$$q_{CO2+CTZ} = (Q_{CO2} : 86) + (Q_{CTZ} : 65)$$

$$q_{CO2+CTZ} = (30,0 \times 860 : 86) + (460,0 \times 860 : 65) = 300 + 6\,086 = 6\,386 \text{ kg/h} = 6,4 \text{ t/h}$$

$$q_{CO2+CTZ} = 6\,386 : 964,5 = 6,6 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.o.1

$$q_{CO1} = Q_{CO1} : 78 = 82,0 \times 860 : 78 = 904 \text{ kg/h} = 0,9 \text{ t/h}$$

$$q_{CO1} = 904 : 967,4 = 0,9 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.o.2

$$q_{CO2} = Q_{CO2} : 86 = 30,0 \times 860 : 86 = 300 \text{ kg/h} = 0,3 \text{ t/h}$$

$$q_{CO2} = 300 : 968,9 = 0,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.t.:

$$q_{CTZ} = Q_{CTZ} : 65 = 460,0 \times 860 : 65 = 6\,086 \text{ kg/h} = 6,1 \text{ t/h}$$

$$q_{CTZ} = 6\,086 : 964,5 = 6,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

Przepływ wody grzejnej przez węzeł cieplny w okresie letnim:

– na odcinku c.w.u.+c.t.:

$$q_{CL} = q_{CW+CTL} = (Q_{CWU \text{ MAX}} : 45) + (Q_{CTL} : 25)$$

$$q_{CL} = (150,0 \times 860 : 45) + (150,0 \times 860 : 25) = 2\,867 + 5\,160 = 8\,027 \text{ kg/h} = 8,0 \text{ t/h}$$

$$q_{CL} = 8\,027 : 984,0 = 8,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.w.u.

$$q_{CW} = Q_{CWU \text{ MAX}} : 45 = 150,0 \times 860 : 45 = 2\,867 \text{ kg/h} = 2,9 \text{ t/h}$$

$$q_{CW} = 2\,867 : 987,4 = 2,9 \text{ m}^3/\text{h}$$

– na odcinku c.t.:

$$q_{CTL} = Q_{CTL} : 25 = 150,0 \times 860 : 25 = 5\,160 \text{ kg/h} = 5,2 \text{ t/h}$$

$$q_{CTL} = 5\,160 : 984,0 = 5,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

#### 4.3. Dobór elementów i urządzeń – strona sieciowa.

Dla przepływu  $q_{CZ}=9,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=65 (\text{Ø}76,1 \times 2,9)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=60 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.o.1+c.o.2+c.t. i przepływu  $q_{CO1+CO2+CTZ}=7,6 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=50 (\text{Ø}60,3 \times 2,9)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=155 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.o.2+c.t. i przepływu  $q_{CO2+CTZ}=6,6 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=50 (\text{Ø}60,3 \times 2,9)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=120 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.o.1 i przepływu  $q_{CO1}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=32 (\text{Ø}42,4 \times 2,6)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=20 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.o.2 i przepływu  $q_{CO2}=0,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=32 (\text{Ø}42,4 \times 2,6)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=5 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.t. i przepływu  $q_{CTZ}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=50 (\text{Ø}60,3 \times 2,9)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=110 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb c.w.u. i przepływu  $q_{CW}=2,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=32 (\text{Ø}42,4 \times 2,6)$ , dla którego opory liniowe wynoszą  $R=180 \text{ Pa/m}$ .

#### 4.4. Dobór filtroadmulnika.

Dla obliczonego przepływu  $q_{CZ}=9,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano filtroadmulnik magnetyczny typu FM Aulin-65,  $D_n=65\text{mm}$ ,  $k_{VS}=57,0 \text{ m}^3/\text{h}$  na ciśnienie robocze 1,6 MPa, z max. temperaturą pracy  $150^\circ\text{C}$ , dla którego opór hydrauliczny wynosi:

$$\text{– sezon grzewczy: } \Delta p = (q_{CZ} / k_{VS})^2 \times 100 = (9,2 / 57,0)^2 \times 100 = 2,6 \text{ kPa}$$

$$\text{– okres letni: } \Delta p = (q_{CL} / k_{VS})^2 \times 100 = (8,2 / 57,0)^2 \times 100 = 2,1 \text{ kPa}$$

#### 4.5. Dobór filtra siatkowego.

Dla obliczonego przepływu  $q_{CZ}=9,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano filtr siatkowy kołnierzowy, typu fig. 821,  $D_n=65\text{mm}$ ,  $k_{VS}=86,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/cm<sup>2</sup>, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa, max. temp. pracy  $300^\circ\text{C}$ , firmy ZETKAMA. Opór hydrauliczny filtra wynosi:

$$\text{– sezon grzewczy: } \Delta p = (q_{CZ} / k_{VS})^2 \times 100 = (9,2 / 86,0)^2 \times 100 = 1,1 \text{ kPa}$$

$$\text{– okres letni: } \Delta p = (q_{CL} / k_{VS})^2 \times 100 = (8,2 / 86,0)^2 \times 100 = 0,9 \text{ kPa}$$

#### 4.6. Dobór zaworu regulacyjnego c.o.1.

Dla przepływu  $q_{CO1}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór regulacyjny typu VM2, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), o średnicy  $D_n=15 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  firmy DANFOSS.

Opór hydrauliczny na zaworze regulacyjnych wynosi:

$$\Delta p_{zco} = (q_{co1} / k_{vs})^2 \times 100 = (0,9 / 1,6)^2 \times 100 = 31,6 \text{ kPa (prędkość } v=1,41 \text{ m/s)}$$

Autorytet zaworu wynosi:

$$\Delta p_r = \Delta p_{zco} / \Delta p_{wco} = 31,6 / 88,3 = 0,36.$$

Zawór regulacyjny sterowany będzie projektowanym regulatorem pogodowym ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A376.9, przy pomocy napędu typu AMV23 firmy DANFOSS, zasilanie 230V.

#### 4.7. Dobór wymiennika c.o.1.

Obliczenie i dobór wymiennika dla potrzeb c.o. wykonano w oparciu o program obliczeniowy wymienników firmy HEXONIC. Dobrano wymiennik lutowany typu LC110-20L-2", o następujących oporach:

str. wysoka  $\Delta p = 0,3 \text{ kPa}$

str. niska  $\Delta p = 19,0 \text{ kPa}$

#### 4.8. Dobór zaworu balansującego c.o.1.

Dla przepływu  $q_{co1}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór balansujący typu STADA, firmy IMI o średnicy  $D_n=15\text{mm}$ ,  $k_{vs}=2,56 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami do spawania.

Strata ciśnienia na zaworze:

$$\Delta p_b = (q_{co1} / k_v)^2 \times 100 = 44,6 \text{ kPa - przy nastawie 2,9 (prędkość } v=1,41 \text{ m/s).}$$

Ciśnienie nominalne: max PN16. Temperatura robocza: 120°C.

#### 4.9. Dobór zaworu regulacyjnego c.o.2.

Dla przepływu  $q_{co2}=0,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór regulacyjny typu VM2, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską), o średnicy  $D_n=15 \text{ mm}$ ,  $k_{vs}=0,4 \text{ m}^3/\text{h}$  firmy DANFOSS.

Opór hydrauliczny na zaworze regulacyjnych wynosi:

$$\Delta p_{zco} = (q_{co2} / k_{vs})^2 \times 100 = (0,3 / 0,4)^2 \times 100 = 56,3 \text{ kPa (prędkość } v=0,47 \text{ m/s)}$$

Autorytet zaworu wynosi:

$$\Delta p_r = \Delta p_{zco} / \Delta p_{wco} = 56,3 / 88,3 = 0,64.$$

Zawór regulacyjny sterowany będzie projektowanym regulatorem pogodowym ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A376.9, przy pomocy napędu typu AMV23 firmy DANFOSS, zasilanie 230V.

#### 4.10. Dobór wymiennika c.o.2.

Obliczenie i dobór wymiennika dla potrzeb c.o. wykonano w oparciu o program obliczeniowy wymienników firmy HEXONIC. Dobrano wymiennik lutowany typu LB31-20-1", o następujących oporach:

str. wysoka  $\Delta p = 0,3 \text{ kPa}$

str. niska  $\Delta p = 13,2 \text{ kPa}$

#### 4.11. Dobór zaworu balansującego c.o.2.

Dla przepływu  $q_{co2}=0,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór balansujący typu STADA, firmy IMI o średnicy  $D_n=15\text{mm}$ ,  $k_{vs}=2,56 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami do spawania.

Strata ciśnienia na zaworze:

$$\Delta p_b = (q_{co2} / k_v)^2 \times 100 = 23,4 \text{ kPa - przy nastawie 2,0 (prędkość } v=0,47 \text{ m/s).}$$

Ciśnienie nominalne: max PN16. Temperatura robocza: 120°C.

#### 4.12. Dobór zaworu regulacyjnego c.w.u.

Dla przepływu  $q_{cwu}=2,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór regulacyjny typu VM2,  $D_n=20 \text{ mm}$ ,  $k_{vs}=4,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską), firmy DANFOSS.

Opór hydrauliczny zaworu regulacyjnego wynosi:

$$\Delta p_{zCWU} = (q_{CWU} / k_{vs})^2 \times 100 = (2,9 / 4,0)^2 \times 100 = 52,6 \text{ kPa (prędkość } v=2,56 \text{ m/s)}$$

Autorytet zaworu wynosi:

$$\Delta p_r = \Delta p_{zco} / \Delta p_{wco} = 52,6 / 68,0 = 0,77.$$

Zawór sterowany będzie projektowanym regulatorem pogodowym ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A376.9, przy pomocy napędu typu AMV33 firmy DANFOSS, zasilanie 230V.

#### 4.13. Dobór wymiennika c.w.u.

Obliczenie i dobór wymiennika dla potrzeb c.w.u. wykonano w oparciu o program obliczeniowy wymienników firmy HEXONIC. Dobrano wymiennik typu LB60-50H-1" o następujących oporach:

str. wysoka  $\Delta p = 9,3 \text{ kPa}$

str. niska  $\Delta p = 6,7 \text{ kPa}$

#### 4.14. Dobór zaworów regulacyjnych c.t.

Dla przepływu  $q_{CTZ}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano kaskadę zaworów regulacyjnych typu VM2,  $D_n=15\text{mm}$ ,  $k_{vs}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$  i  $D_n=25\text{mm}$ ,  $k_{vs}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską), firmy DANFOSS.

Opór hydrauliczny zaworów regulacyjnych w sezonie grzewczym wynosi:

$$\Delta p_{zCT1} = (q_{CTZ28\%} / k_{vs})^2 \times 100 = (1,8 / 2,5)^2 \times 100 = 51,8 \text{ kPa (prędkość } v=2,83 \text{ m/s)}$$

$$\Delta p_{zCT2} = (q_{CTZ72\%} / k_{vs})^2 \times 100 = (4,5 / 6,3)^2 \times 100 = 51,0 \text{ kPa (prędkość } v=2,55 \text{ m/s)}$$

Autorytet zaworów w sezonie grzewczym wynosi:

$$\Delta p_r = \Delta p_{zCT} / \Delta p_{wCT} = 51,8 / 88,3 = 0,59.$$

Opór hydrauliczny zaworów regulacyjnych w okresie letnim wynosi:

$$\Delta p_{zCT1} = (q_{CTL28\%} / k_{VS})^2 \times 100 = (1,5 / 2,5)^2 \times 100 = 36,0 \text{ kPa (prędkość } v=2,36 \text{ m/s)}$$

$$\Delta p_{zCT2} = (q_{CTL72\%} / k_{VS})^2 \times 100 = (3,7 / 6,3)^2 \times 100 = 34,5 \text{ kPa (prędkość } v=2,09 \text{ m/s)}$$

Autorytet zaworów w okresie letnim wynosi:

$$\Delta p_r = \Delta p_{zCT} / \Delta p_{wCT} = 36,0 / 75,1 = 0,48.$$

Kaskada zawór sterowana będzie projektowanym regulatorem pogodowym ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A376.9, przy pomocy napędu typu AMV33 firmy DANFOSS, zasilanie 230V.

#### 4.15. Dobór i sprawdzenie wymiennika c.t.

Obliczenie, dobór i sprawdzenie wymiennika dla potrzeb c.t. wykonano w oparciu o program obliczeniowy wymienników firmy HEXONIC. Dobrano wymiennik lutowany typu LC110-80-2,5'', o następujących oporach:

Sezon grzewczy:

str. wysoka  $\Delta p = 2,0 \text{ kPa}$

str. niska  $\Delta p = 18,8 \text{ kPa}$

Okres letni:

str. wysoka  $\Delta p = 1,5 \text{ kPa}$

str. niska  $\Delta p = 2,2 \text{ kPa}$

#### 4.16. Dobór zaworu balansującego c.t.

Dla przepływu  $q_{CTZ}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$  oraz  $q_{CTL}=5,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór balansujący typu STADA firmy IMI o średnicy  $D_n=40 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=19,3 \text{ m}^3/\text{h}$  z końcówkami do spawania.

Strata ciśnienia na zaworze:

– sezon grzewczy:  $\Delta p_b = (q_{CTZ} / k_{VS})^2 \times 100 = 24,2 \text{ kPa}$  - przy nastawie 3,0 (prędkość  $v=1,39 \text{ m/s}$ ),

– okres letni:  $\Delta p_b = (q_{CTL} / k_{VS})^2 \times 100 = 16,5 \text{ kPa}$  - przy nastawie 3,0 (prędkość  $v=1,15 \text{ m/s}$ ).

Ciśnienie nominalne: max PN20. Temperatura robocza:  $120^\circ\text{C}$ .

#### 4.17. Dobór licznika ciepła (licznik główny).

Dla obliczonego przepływu  $q_{CZ}=9,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano ultradźwiękowy licznik ciepła firmy KAMSTRUP z przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54,  $q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $D_n=40\text{mm}$ ,  $k_{VS}=40,8 \text{ m}^3/\text{h}$ , połączenie kołnierzowe, z przelicznikiem elektronicznym MULTICAL 603C. Przelicznik należy wyposażyć w moduł PO26 firmy VECTOR. Przelicznik należy połączyć z modułem telemetrycznym typu VTM G007 firmy VECTOR.

Opór hydrauliczny przepływomierza wynosi:

– sezon grzewczy:  $\Delta p_p = (q_{CZ} / k_{VS})^2 \times 100 = (9,2 : 40,8)^2 \times 100 = 5,1 \text{ kPa}$ ,

– okres letni:  $\Delta p_p = (q_{CL} / k_{VS})^2 \times 100 = (8,2 : 40,8)^2 \times 100 = 4,0 \text{ kPa}$ .

Przetwornik przepływu należy zamontować na rurociągu powrotnym.

#### 4.18. Dobór podlicznika ciepła c.o.1

Dla obliczonego przepływu  $q_{CO1}=0,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano ultradźwiękowy licznik ciepła firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54,  $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $D_n=20\text{mm}$ ,  $k_{VS}=4,9 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską).

Opór hydrauliczny przetwornika przepływu wynosi:

$$\Delta p_p = (q_{CO1} / k_{VS})^2 \times 100 = (0,9 : 4,9)^2 \times 100 = 3,4 \text{ kPa}$$

Przetwornik przepływu należy zamontować na rurociągu powrotnym z sekcji wymiennikowej c.o.1.

#### 4.19. Dobór podlicznika ciepła c.o.2

Dla obliczonego przepływu  $q_{CO2}=0,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano ultradźwiękowy licznik ciepła firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54,  $q_n=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $D_n=20\text{mm}$ ,  $k_{VS}=3,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską).

Opór hydrauliczny przetwornika przepływu wynosi:

$$\Delta p_p = (q_{CO2} / k_{VS})^2 \times 100 = (0,3 : 3,5)^2 \times 100 = 0,7 \text{ kPa}$$

Przetwornik przepływu należy zamontować na rurociągu powrotnym z sekcji wymiennikowej c.o.2.

#### 4.20. Dobór podlicznika ciepła c.t.

Dla obliczonego przepływu  $q_{CTZ}=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano ultradźwiękowy licznik ciepła firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54,  $q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $D_n=40\text{mm}$ ,  $k_{VS}=40,8 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do spawania na uszczelkę płaską).

Opór hydrauliczny przetwornika przepływu wynosi:

– sezon grzewczy:  $\Delta p_p = (q_{CTZ} / k_{VS})^2 \times 100 = (6,3 : 40,8)^2 \times 100 = 2,4 \text{ kPa}$ ,

– okres letni:  $\Delta p_p = (q_{CTL} / k_{VS})^2 \times 100 = (5,2 : 40,8)^2 \times 100 = 1,6 \text{ kPa}$ .

Przetwornik przepływu należy zamontować na rurociągu powrotnym z sekcji wymiennikowej c.t.

#### 4.21. Zestawienie oporów hydraulicznych po stronie sieciowej – sezon grzewczy.

	Obieg c.o.1	Obieg c.o.2	Obieg c.w.u.	Obieg c.t.	
Filtroodmulnik	2,6	2,6	2,6	2,6	kPa
Filtr siatkowy	1,1	1,1	1,1	1,1	kPa
Wymiennik	0,3	0,3	9,3	2,0	kPa
Zawór regulacyjny	31,6	56,3	52,6	51,8	kPa
Zawór balansujący	44,6	23,4	-	24,2	kPa
Przetw. przepływu licznika ciepła głównego	5,1	5,1	5,1	5,1	kPa
Przetw. przepływu podlicznika ciepła c.o./c.t.	3,4	0,7	-	2,4	kPa
Ruroc. i armat. odc.	3,3	2,5	1,0	2,8	kPa
<b>RAZEM <math>\Delta p_w</math></b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>71,7</b>	<b>92,0</b>	<b>kPa</b>

#### 4.22. Zestawienie oporów hydraulicznych po stronie sieciowej – okres letni.

	Obieg c.w.u.	Obieg c.t.	
Filtroodmulnik	2,1	2,1	kPa
Filtr siatkowy	0,9	0,9	kPa
Wymiennik	9,3	1,5	kPa
Zawór regulacyjny	52,6	36,0	kPa
Zawór balansujący	-	16,5	kPa
Przetw. przepływu licznika ciepła głównego	4,0	4,0	kPa
Przetw. przepływu podlicznika ciepła c.o./c.t.	-	15,1	kPa
Ruroc. i armat. odc.	0,5	2,0	kPa
<b>RAZEM <math>\Delta p_w</math></b>	<b>69,4</b>	<b>78,1</b>	<b>kPa</b>

#### 4.23. Dobór zaworów balansujących na progę węzła.

Z nomogramu firmy IMI dla przepływu  $q_c=9,2 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano wstępnie dwa zawory balansujące typu STADA o średnicy  $D_n=40 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=19,3 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami do spawania.

Zakładając podane ciśnienie dyspozycyjne, należy zdławić następującą wartość ciśnienia:

$$p_{zb} = p_d - \Delta p_w = 147,4 - 92,0 = 55,4 \text{ kPa}$$

gdzie:  $p_{zb}$  – wartość ciśnienia dławionego przez zawór [kPa],

$p_d$  – wartość ciśnienia dyspozycyjnego [kPa],

$\Delta p_w$  – opór węzła [kPa].

Dobrano dwa zawory balansujące typu STADA  $D_n=50 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=32,3 \text{ m}^3/\text{h}$  – z końcówkami do spawania. Strata ciśnienia na każdym zaworze  $\Delta p_{zb} = 27,7 \text{ kPa}$  - przy nastawie 2,8 ( $v=1,30 \text{ m/s}$ ).

Ciśnienie nominalne: max PN20. Temperatura robocza:  $120^\circ\text{C}$ .

### 5. Obliczenia i dobór urządzeń – strona niska (sekcja c.o.1).

#### 5.1. Obliczenie przepływu c.o.1.

Przepływ wody instalacyjnej przez węzeł cieplny wyniesie:

$$q_{instCO1} = Q_{instCO1} : 20 = 82,0 \times 860 : 8 = 8\,815 \text{ kg/h} = 8,8 \text{ t/h}$$

$$q_{instCO1} = 8\,815 : 991,8 = 8,9 \text{ m}^3/\text{h}$$

#### 5.2. Dobór średnic przewodów.

Dla potrzeb instalacji c.o. i przepływu  $q_{instCO1}=8,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=65$  ( $\varnothing 76,1 \times 2,9$ ), dla którego opory wynoszą  $R=60 \text{ Pa/m}$ .

#### 5.3. Dobór filtr siatkowy (z wkładem magnetycznym).

Dla obliczonego przepływu  $q_{instCO1}=8,9 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano filtr siatkowy kołnierzowy, typu fig. 821,  $D_n=65 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=86,0 \text{ m}^3/\text{h}$  z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/ $\text{cm}^2$  oraz wkładem magnetycznym, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa z max. temperaturą pracy  $200^\circ\text{C}$ .

Opór hydrauliczny filtra wynosi:

$$\Delta p_F = (q_{instCO1} / k_{VS})^2 \times 100 = (8,9 / 86,0)^2 \times 100 = 1,1 \text{ kPa}$$

#### 5.4. Zestawienie oporów hydraulicznych obiegu c.o.1.

	Obieg c.o. 1 (strona niska)	
Filtr siatkowy	1,1	kPa
Wymiennik	19,0	kPa
Ruroc. i armat. odc.	2,0	kPa
<b>RAZEM <math>\Delta p_w</math></b>	<b>22,1</b>	<b>kPa</b>

#### 5.5. Dobór pompy obiegowej c.o.1.

Obliczenie wydajności pompy.

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times Q_{CO1}) : (c_p \times \rho \times \Delta t_o)$$

gdzie:  $Q_{CO1}$  – obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła,

$c_p$  – ciepło właściwe,



$\rho$  – gęstość wody

$\Delta t_o$  – obliczeniowa różnica temperatur wody w instalacji,

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times 82\,000) : (4178,0 \times 990,3 \times 8) = 10,3 \text{ m}^3/\text{h}$$

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

$$\Delta p_p = 1,2 \times (\Delta p_p' + \Delta p_{CO1}) = 1,2 \times (22,1 + 50,0) = 86,5 \text{ kPa}$$

gdzie:  $\Delta p_p'$  – opory źródła ciepła,

$\Delta p_{CO1}$  – opory instalacji wewnętrznej,

Dobrano pompę obiegową typu STRATOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7, firmy WILO. Maksymalny pobór mocy elektrycznej wynosi 640 W, zasilanie 1x230 V.

#### 5.6. Dobór naczynia wzbiórczego c.o.1.

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02414.

Pojemność zładu instalacji c.o. wynosi:  $V_{instCO1} = 1,9 \text{ m}^3$ .

Pojemność źródła ciepła wynosi:  $V_{ZCO1} = 0,049 \text{ m}^3$ .

Pojemność użytkowa naczynia wzbiórczego:

$$V_U = V \times \rho_1 \times \Delta v$$

gdzie:  $\rho_1$  - 999,7 kg/m<sup>3</sup> gęstość wody w temperaturze 10°C,

$\Delta v$  - 0,0096 dla temperatury na zasilaniu instalacji  $t_z=45^\circ\text{C}$

$$V_U = 1,949 \times 999,7 \times 0,0096 = 18,7 \text{ dm}^3$$

Pojemność całkowita naczynia wynosi:

$$V_N = V_U \times (p_{\max} + 1) : (p_{\max} - p)$$

gdzie:  $p_{\max}$  – max ciśnienie w instalacji c.t., [bar]

$p$  – ciśnienie wstępne w naczyniu,  $p = p_{st} + 0,2$  [bar]

$$p = p_{st} + 0,2 = 1,3 + 0,2 = 1,5 \text{ bar},$$

$$V_N = 18,7 \times (3,0 + 1,0) : (3,0 - 1,5) = 49,9 \text{ dm}^3$$

Za pomocą programu firmy REFLEX dobrano naczynie wzbiórcze N100 firmy REFLEX na ciśnienie 3,0 bar i max. temperaturę 120°C.

Średnica rury wzbiórczej.:  $d = 0,7 \times \sqrt{V_U} = 0,7 \times \sqrt{18,7} = 3,0 \text{ mm}$ .

Przyjęto średnicę rury wzbiórczej  $d=25 \text{ mm}$ .

#### 5.7. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o.1.

W celu zabezpieczenia instalacji i wymiennika dobiera się zawór na podstawie normy PN-B-02414. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

$$G = 447,3 \times b \times A \times \sqrt{(p_2 - p_1) \times \rho} = 447,3 \times 2 \times 0,15 \times 10^{-4} \sqrt{(16 - 3) \times 943,3} = 1,49 \text{ kg/s}$$

gdzie:  $b$  – współczynnik zależny od różnicy ciśnień,  $b = 2$ ,

$A = 0,15 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,

$p_1$  – ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o.1 – 3,0 bar,

$p_2$  – ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej – 16,0 bar,

$\rho$  - gęstość wody sieciowej,

Obliczenia średnicy wewnętrznej króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa dla przepustowości:

$G = 1,49 \text{ kg/s}$

$$d_0 = 54 \times \sqrt{\frac{G}{\alpha_c \times \sqrt{\rho \times p_1}}} = 54 \times \sqrt{\frac{1,49}{0,40 \times \sqrt{943,3 \times 3,0}}} = 14,3 \text{ mm}$$

gdzie:  $\alpha_c$  – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa przy przyroście ciśnienia otwarcia  $b = 10\%$

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy wewnętrznej  $d_0=20 \text{ mm}$ , średnicy przyłącza 1" i przyroście ciśnienia początku otwarcia  $b_1=10\%$ , na ciśnienie zadziałania 3 bar.

### 6. Obliczenia i dobór urządzeń – strona niska (sekcja c.o.2).

#### 6.1. Obliczenie przepływu c.o.2.

Przepływ wody instalacyjnej przez węzeł cieplny wyniesie:

$$q_{instCO2} = Q_{instCO2} : 20 = 30 \times 860 : 10 = 2\,580 \text{ kg/h} = 2,6 \text{ t/h}$$

$$q_{instCO2} = 2\,580 : 994,4 = 2,6 \text{ m}^3/\text{h}$$

#### 6.2. Dobór średnic przewodów.

Dla potrzeb instalacji c.o.2 i przepływu  $q_{instCO2}=2,6 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=40$  ( $\varnothing 48,3 \times 2,6$ ) dla którego opory wynoszą  $R=70 \text{ Pa/m}$ .

#### 6.3. Dobór filtra siatkowego (z wkładem magnetycznym).

Dla przepływu  $q_{instCO2}=2,6 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano filtr siatkowy kołnierzowy, typu fig. 821,  $D_n=40 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=33,4 \text{ m}^3/\text{h}$ , z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/cm<sup>2</sup> oraz wkładem magnetycznym, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa z max. temperaturą pracy 300°C. Opór hydrauliczny filtra wynosi:

$$\Delta p_F = (q_{instCO2} / k_{VS})^2 \times 100 = (2,6 / 33,4)^2 \times 100 = 0,6 \text{ kPa}$$

#### 6.4. Zestawienie oporów hydraulicznych c.o.2.

	Obieg c.o. 2 (strona niska)	
Filtr siatkowy	0,6	kPa
Wymiennik	13,2	kPa
Ruroc. i armat. odc.	2,0	kPa
<b>RAZEM <math>\Delta p_w</math></b>	<b>15,8</b>	<b>kPa</b>

### 6.5. Dobór pompy obiegowej c.o.2.

Obliczenie wydajności pompy.

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times Q_{CO2}) : (c_p \times \rho \times \Delta t_o)$$

gdzie:  $Q_{CO2}$  – obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła,

$c_p$  – ciepło właściwe,

$\rho$  – gęstość wody

$\Delta t_o$  – obliczeniowa różnica temperatur wody w instalacji,

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times 30\,000) : (4177,5 \times 992,7 \times 10) = 3,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

$$\Delta p_p = 1,2 \times (\Delta p_p' + \Delta p_{CO2}) = 1,2 \times (15,8 + 50,0) = 79,0 \text{ kPa}$$

gdzie:  $\Delta p_p'$  – opory źródła ciepła,

$\Delta p_{CO2}$  – opory instalacji wewnętrznej

Dobrano pompę obiegową typu STRATOS MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7, firmy WILO. Maksymalny pobór mocy elektrycznej wynosi 510 W, zasilanie 1x230 V.

### 6.6. Dobór naczynia wzbiorniczego c.o.2.

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02414.

Pojemność zładu instalacji c.o. wynosi:  $V_{instCO2} = 0,9 \text{ m}^3$ .

Pojemność źródła ciepła wynosi:  $V_{ZCO2} = 0,018 \text{ m}^3$ .

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorniczego:

$$V_U = V \times \rho_1 \times \Delta v$$

gdzie:  $\rho_1$  – 999,7 kg/m<sup>3</sup> gęstość wody w temperaturze 10°C,

$\Delta v$  – 0,008 dla temperatury na zasilaniu instalacji  $t_z < 41^\circ\text{C}$

$$V_U = 0,918 \times 999,7 \times 0,008 = 7,3 \text{ dm}^3$$

Pojemność całkowita naczynia wynosi:

$$V_N = V_U \times (p_{\max} + 1) : (p_{\max} - p)$$

gdzie:  $p_{\max}$  – max ciśnienie w instalacji c.o., [bar]

$p$  – ciśnienie wstępne w naczyniu,  $p = p_{st} + 0,2$  [bar]

$$p = p_{st} + 0,2 = 1,3 + 0,2 = 1,5 \text{ bar,}$$

$$V_N = 7,3 \times (3,0 + 1,0) : (3,0 - 1,5) = 19,5 \text{ dm}^3$$

Za pomocą programu firmy REFLEX dobrano naczynie wzbiornicze N50 firmy REFLEX na ciśnienie 3,0 bar i max. temperaturę 120°C.

Średnica rury wzbiorniczej:  $d = 0,7 \times \sqrt{V_U} = 0,7 \times \sqrt{7,3} = 1,9 \text{ mm}$ .

Przyjęto średnicę rury wzbiorniczej  $d=20 \text{ mm}$ .

### 6.7. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.o.2.

W celu zabezpieczenia instalacji i wymiennika dobiera się zawór na podstawie normy PN-B-02414. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

$$G = 447,3 \times b \times A \times \sqrt{(p_2 - p_1) \times \rho} = 447,3 \times 2 \times 0,15 \times 10^{-4} \sqrt{(16 - 3) \times 943,3} = 1,49 \text{ kg/s}$$

gdzie:  $b$  – współczynnik zależny od różnicy ciśnień,  $b = 2$ ,

$A = 0,15 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,

$p_1$  – ciśnienie dopuszczalne instalacji c.o.2 – 3,0 bar,

$p_2$  – ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej – 16,0 bar,

$\rho$  – gęstość wody sieciowej,

Obliczenia średnicy wewnętrznej króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa dla przepustowości:

$G = 1,49 \text{ kg/s}$

$$d_0 = 54 \times \sqrt{\frac{G}{\alpha_c \times \sqrt{\rho \times p_1}}} = 54 \times \sqrt{\frac{1,49}{0,40 \times \sqrt{943,3 \times 3,0}}} = 14,3 \text{ mm}$$

gdzie:  $\alpha_c$  – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa przy przyroście ciśnienia otwarcia  $b = 10\%$

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy wewnętrznej  $d_0=20 \text{ mm}$ , średnicy przyłącza 1" i przyroście ciśnienia początku otwarcia  $b_1=10\%$ , na ciśnienie zadziałania 3 bar.

## 7. Obliczenia i dobór urządzeń – strona instalacyjna ciepła technologicznego.

### 7.1. Obliczenie przepływu c.t.

Przepływ wody instalacyjnej przez węzeł ciepły wyniesie:

$$q_{instCT} = Q_{instCT} : 20 = 460 \times 860 : 20 = 19\,780 \text{ kg/h} = 19,8 \text{ t/h}$$

$$q_{instCT} = 19\,780 : 982,9 = 20,1 \text{ m}^3/\text{h}$$

### 7.2. Dobór średnic przewodów.

Dla potrzeb instalacji c.t. i przepływu  $q_{instCT}=20,1 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano przewód o średnicy  $D_n=100$  ( $\varnothing 114,3 \times 3,6$ ) dla którego opory wynoszą  $R=35 \text{ Pa/m}$ .

### 7.3. Dobór filtroadmulnika.

Dla obliczonego przepływu  $q_{instCT}=20,1 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano filtroadmulnik magnetyczny typu FM Aulin-100,  $D_n=100 \text{ mm}$ ,  $k_{VS}=183,0 \text{ m}^3/\text{h}$  na ciśnienie robocze 1,6 MPa, z max. temperaturą pracy 150°C, dla którego opór hydrauliczny wynosi:

$$\text{– sezon grzewczy: } \Delta p_F = (q_{instCTZ} / k_{VS})^2 \times 100 = (20,1 / 183,0)^2 \times 100 = 1,2 \text{ kPa}$$

$$- \text{okres letni: } \Delta p_F = (q_{\text{instCT}} / k_{VS})^2 \times 100 = (6,5 / 183,0)^2 \times 100 = 0,1 \text{ kPa}$$

#### 7.4. Zestawienie oporów hydraulicznych c.t.

	Obieg c.t. (sezon grzewczy)	Obieg c.t. (okres letni)	
Filtroodmulnik	1,2	0,1	kPa
Wymiennik	18,8	2,2	kPa
Ruroc. i armat. odc.	2,0	1,0	kPa
<b>RAZEM <math>\Delta p_w</math></b>	<b>22,0</b>	<b>3,3</b>	<b>kPa</b>

#### 7.5. Dobór i sprawdzenie pompy obiegowej c.t.

##### Sezon grzewczy (dobór):

Obliczenie wydajności pompy.

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times Q_{CT}) : (c_p \times \rho \times \Delta t_o)$$

gdzie:  $Q_{CT}$  – obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła,

$c_p$  – ciepło właściwe,

$\rho$  – gęstość wody

$\Delta t_o$  – obliczeniowa różnica temperatur wody w instalacji,

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times 460\,000) : (4190,0 \times 977,7 \times 20) = 23,2 \text{ m}^3/\text{h}$$

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

$$\Delta p_p = 1,2 \times (\Delta p_p' + \Delta p_{CT}) = 1,2 \times (22,0 + 55,0) = 92,4 \text{ kPa}$$

gdzie:  $\Delta p_p'$  – opory źródła ciepła,

$\Delta p_{CT}$  – opory instalacji wewnętrznej

Dobrano pompę obiegową typu STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7, firmy WILO. Maksymalny pobór mocy elektrycznej wynosi 1,44 kW, zasilanie 1x230 V.

##### Okres letni (sprawdzenie):

Obliczenie wydajności pompy.

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times Q_{CT}) : (c_p \times \rho \times \Delta t_o)$$

gdzie:  $Q_{CT}$  – obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła,

$c_p$  – ciepło właściwe,

$\rho$  – gęstość wody

$\Delta t_o$  – obliczeniowa różnica temperatur wody w instalacji,

$$V_p = (1,15 \times 3600 \times 150\,000) : (4183,7 \times 983,2 \times 20) = 7,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę:

$$\Delta p_p = 1,2 \times (\Delta p_p' + \Delta p_{CT}) = 1,2 \times (3,3 + 50,0) = 64,0 \text{ kPa}$$

gdzie:  $\Delta p_p'$  – opory źródła ciepła,

$\Delta p_{CT}$  – opory instalacji wewnętrznej

Punkt pracy dla dobranej pompy c.t. w okresie letnim  $V=7,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H=6,4 \text{ m H}_2\text{O}$

#### 7.6. Dobór stabilizatora c.t.

Dla zapewnienia stabilnej pracy sekcji c.t. w szczytowych momentach poboru ciepła przez instalację c.t. na wyjściu strony niskiej z sekcji c.t. dobiera się 2 stabilizatory c.t., wpięte szeregowo w przewód zasilający c.t., wychodzący z sekcji wymiennikowej c.t. węzła.

Obliczenie wymaganej pojemności stabilizatora c.t.:

$$V_{STCT} = 6 \text{ l/kW} \times Q_{CT} - V_{\text{instCT}} = 6 \times 460,0 - 1300 = 1460 \text{ l}$$

Dobrano 2 stabilizatory o pojemności  $V_{CT\text{rzecz}}=750 \text{ l}$  każdy. Wskaźnik pojemności układu c.t. do mocy zainstalowanej wynosi  $2800 \text{ l} / 460,0 \text{ kW} = 6,1 \text{ l} / \text{kW}$

#### 7.7. Dobór naczynia wzbiórczego c.t.

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-B-02414.

Pojemność zładu instalacji c.t. wynosi:  $V_{\text{instCT}} = 1,3 \text{ m}^3$ .

Pojemność źródła ciepła wynosi:  $V_{ZCT} = 0,276 \text{ m}^3$ .

Pojemność stabilizatorów wynosi:  $V_{SCT} = 1,5 \text{ m}^3$

Pojemność użytkowa naczynia wzbiórczego:

$$V_U = V \times \rho_1 \times \Delta v$$

gdzie:  $\rho_1$  - 999,7 kg/m<sup>3</sup> gęstość wody w temperaturze 10°C,

$\Delta v$  - 0,0224 dla temperatury na zasilaniu instalacji  $t_z=70^\circ\text{C}$

$$V_U = 3,076 \times 999,7 \times 0,0224 = 68,9 \text{ dm}^3$$

Pojemność całkowita naczynia wynosi:

$$V_N = V_U \times (p_{\text{max}} + 1) : (p_{\text{max}} - p)$$

gdzie:  $p_{\text{max}}$  – max ciśnienie w instalacji c.t., [bar]

$p$  – ciśnienie wstępne w naczyniu,  $p = p_{\text{st}} + 0,2$  [bar]

$$p = p_{\text{st}} + 0,2 = 1,5 + 0,2 = 1,7 \text{ bar,}$$

$$V_N = 68,9 \times (3,0 + 1,0) : (3,0 - 1,7) = 212,0 \text{ dm}^3$$

Za pomocą programu firmy REFLEX dobrano naczynie wzbiórcze N500 firmy REFLEX na ciśnienie 3,0 bar i max. temperaturę 120°C.

Średnica rury wzbiórczej.:  $d = 0,7 \times \sqrt{V_U} = 0,7 \times \sqrt{68,9} = 5,8 \text{ mm}$ .

Przyjęto średnicę rury wzbiórczej  $d=25 \text{ mm}$ .

### 7.8. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.t.

W celu zabezpieczenia instalacji i wymiennika dobiera się zawór na podstawie normy PN-B-02414. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

$$G = 447,3 \times b \times A \times \sqrt{(p_2 - p_1) \times \rho} = 447,3 \times 2 \times 0,15 \times 10^{-4} \sqrt{(16 - 3) \times 943,3} = 1,49 \text{ kg/s}$$

gdzie:  $b$  – współczynnik zależny od różnicy ciśnień,  $b = 2$ ,  
 $A = 0,15 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,  
 $p_1$  – ciśnienie dopuszczalne instalacji c.t. – 3,0 bar,  
 $p_2$  – ciśnienie dopuszczalne wody sieciowej – 16,0 bar,  
 $\rho$  – gęstość wody sieciowej,

Obliczenia średnicy wewnętrznej króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa dla przepustowości:  
 $G = 1,49 \text{ kg/s}$

$$d_0 = 54 \times \sqrt{\frac{G}{\alpha_c \times \sqrt{\rho \times p_1}}} = 54 \times \sqrt{\frac{1,49}{0,40 \times \sqrt{943,3 \times 3,0}}} = 14,3 \text{ mm}$$

gdzie:  $\alpha_c$  – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa przy przyroście ciśnienia otwarcia  $b = 10\%$

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 1915 o średnicy wewnętrznej  $d_0 = 20 \text{ mm}$ , średnicy przyłącza 1" i przyroście ciśnienia początku otwarcia  $b_1 = 10\%$ , na ciśnienie zadziałania 3 bar

### 8. Napełnianie instalacji c.o. i c.t.

Napełnianie instalacji c.o. i c.t. oraz uzupełnianie w niej ubytków wody, odbywać się będzie wodą uzdatnioną z sieci ciepłowniczej, poprzez układ do uzupełniania zładu. Zestaw ten, o średnicy  $D_n = 15 \text{ mm}$ , wyposażony będzie w armaturę odcinającą, filtracyjną oraz w wodomierz do wody ciepłej, o przepływie  $Q_3 = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$  z nadajnikiem impulsów (impulsowanie – 10 l/imp.). Nadajnik impulsów należy podłączyć do przelicznika ciepłomierza. Zestaw łączyć będzie rurociągi powrotne strony wysokiej i niskiej wg schematu.

### 9. Obliczenia i dobór urządzeń – strona instalacyjna ciepłej wody użytkowej.

#### 9.1. Obliczenie przepływu c.w.u.

Przepływ wody instalacyjnej przez węzeł ciepły:

$$q_{\text{instCWU}} = Q_{\text{instCWU}} : 52 = 150,0 \times 860 : 52 = 2481 \text{ kg/h} = 2,5 \text{ t/h}$$

$$q_{\text{instCWU}} = 2481 : 991,5 = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

#### 9.2. Dobór średnic przewodów.

Dla potrzeb instalacji c.w.u. i przepływu  $q_{\text{CWU}} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano w obrębie węzła przewód o średnicy  $D_n = 40$  ( $\varnothing 48,3 \times 2,6$ ), dla którego opory wynoszą  $R = 65 \text{ Pa/m}$ .

Dla potrzeb instalacji cyrkulacji i przepływu  $q_{\text{CYRK}} = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano w obrębie węzła przewód o średnicy  $D_n = 25$  ( $\varnothing 33,7 \times 2,6$ ), dla którego opory wynoszą  $R = 65 \text{ Pa/m}$ .

#### 9.3. Dobór pompy cyrkulacyjnej.

Obliczenie wydajności pompy.

$$q_{\text{cyrk.}} = 0,3 \times q = 0,3 \times 2,5 = 0,8 \text{ m}^3/\text{h}$$

$q$  – obliczeniowy przepływ przez wymiennik c.w.u.,

Obliczenie różnicy ciśnienia wytwarzanego przez pompę.

$$\Delta p_{p \text{ cyrk}} = 1,2 \times (\Delta p_{p \text{ c}} + \Delta p_{\text{cw}}) = 1,2 \times (2,0 + 15,0) = 20,4 \text{ kPa}$$

$\Delta p_{p \text{ c}}$  – opory wody cyrkulacyjnej przez wymiennik ciepła

$\Delta p_{\text{cw}}$  – opory instalacji cyrkulacyjnej

Dobrano pompę typu TOP-Z 20/4 EM PN6/10, firmy WILO, praca na pierwszym biegu. Maksymalny pobór mocy elektrycznej wynosi 105 W.

#### 9.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa c.w.u.

W celu zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody dobrano zawór bezpieczeństwa na podstawie normy PN-76/B-02440. Ciśnienie dopuszczalne wymiennika jest wyższe od ciśnienia czynnika grzejącego na zasilaniu wymiennika. Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

$$G = 1,59 \times \alpha_{c1} \times b \times F \times \sqrt{(p_3 - p_1) \times \rho} = 1,59 \times 1 \times 2 \times 15 \times \sqrt{(16 - 6) \times 979,4} = 4720,61 \text{ kg/h}$$

gdzie:  $\alpha_{c1}$  – współczynnik wypływu wody grzejącej dla pękniętej rury,  
 $b$  – współczynnik zależny od różnicy ciśnień,  
 $F = 15 \text{ mm}^2$   
 $p_3$  – ciśnienie czynnika grzejącego na zasilaniu wymiennika,  
 $p_1$  – ciśnienie dopuszczalne instalacji c.w.u.,  
 $\rho$  – gęstość wody grzejącej przy najniższej występującej na zasilaniu wymiennika, temperaturze tej wody,

Obliczenia średnicy wewnętrznej króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa dla przepustowości:

$$G = 4720,61 \text{ kg/h}$$

$$d_0 = \sqrt{\frac{4 \times G}{3,14 \times 1,59 \times \alpha_c \times \sqrt{\rho \times (1,1 \times p_1 - p_2)}}} = \sqrt{\frac{4 \times 4720,61}{3,14 \times 1,59 \times 0,30 \times \sqrt{979,4 \times (1,1 \times 6 - 0)}}} = 12,5 \text{ mm}$$

gdzie:  $\alpha_c$  – dopuszczalny współczynnik wypływu zaworu bezpieczeństwa przy przyroście ciśnienia otwarcia  $b = 10\%$ ,  
 $p_1$  – ciśnienie dopuszczone podgrzewacza,  
 $p_2$  – ciśnienie na wylocie z zaworu,

Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa SYR 2115 o średnicy wewnętrznej  $d_0=20$  mm, średnicy przyłącza 1" i przyroście ciśnienia początku otwarcia  $b_1=10\%$ , na ciśnienie zadziałania 6 bar.

#### 9.5. Dobór wodomierza.

Obliczeniowy przepływ dla wodomierza dla stanu docelowego.

$$q_{CWUmax} = 2 \times q_{inst CWU} = 2 \times 2,5 = 5,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

gdzie:  $q_{inst CWU}$  – przepływ przez wymiennik c.w.u. po stronie instalacyjnej,

Dobrano wodomierz wody zimnej typu JS 6,3 Master+,  $D_n=25$  mm firmy APATOR POWOGAZ, o następujących parametrach:

- ciągły strumień objętości -  $Q_3=6,3 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- maksymalny strumień objętości -  $Q_4=7,875 \text{ m}^3/\text{h}$ ,
- pośredni strumień objętości V R50 -  $Q_2=202,0 \text{ dm}^3/\text{h}$ ,
- minimalny strumień objętości V R50 -  $Q_1=126,0 \text{ dm}^3/\text{h}$ .

Montaż wodomierza na rurociągu wody zimnej, na dopływie do wymiennika c.w.u., na przewodzie pionowym.

#### 9.6. Dobór reduktora ciśnienia.

Dla przepływu  $q_{CWU}=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$  dobrano zawór redukcji ciśnienia typu 315,  $D_n=32$  mm o zakresie nastaw 1,5 – 6,0 bar firmy SYR. Nastawa na reduktorze – 5 bar.

### 10. Uwagi dotyczące montażu i wykonania instalacji.

#### 10.1. Montaż wymienników i instalacji.

Wymienniki z regulatorami i urządzeniami należy w formie zwartej konstrukcji stalowej. Instalacje w węźle wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie zgodnie z PN-85/M-69775. Rurociągi instalacji c.w.u. i cyrkulacji w obrębie węzła należy wykonać ze stali nierdzewnej (posiadające atest PZH). Połączenia z armaturą po stronie wysokiej na kołnierze spawane wg PN-87/H-74731, na ciśnienie 1,6 MPa, a po stronie niskiej na połączenia gwintowane na ciśnienie 0,6 MPa. Kształtki i łuki z rur stalowych bez szwu według PN-77/M-34031. Jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe na max. ciśnienie 1,6 MPa i max. temperaturę  $+130^\circ\text{C}$  z końcówkami do wspawania po stronie wody sieciowej, mufowe po stronie wody instalacyjnej.

Przewody prowadzone przy ścianach montować na podporach ślizgowych, a pod stropem na podwieszaniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi.

#### 10.2. Próby ciśnieniowe i odbiór techniczny.

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych zaleca się płukanie węzła. Próby ciśnieniowe węzła przeprowadzić zgodnie z PN-64/B-10400, w następującej kolejności:

- Próba na zimno (bez zaworów bezpieczeństwa oraz przy odciętym naczyniu zbiorczym) wodą o ciśnieniu:  
2,4 MPa – po stronie wysokich parametrów,  
0,9 MPa – po stronie niskich parametrów,
- Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z regulacją parametrów pracy.

Odbioru węzła dokonuje Komisja Odbioru Robót.

#### 10.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne.

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i urządzeń węzła wykonane ze stali nieodpornych na korozję należy zabezpieczyć antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez czyszczenie ręczne lub mechaniczne wg normy PN-H-97051, odpowiadające 3 stopniowi czystości, zgodnie z PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie należy malować farbą antykorozyjną odporną na temperaturę  $+130^\circ\text{C}$ . Pokrycie powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 80 – 120  $\mu\text{m}$ . Wykonanie powłoki antykorozyjnej powinno odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

Po przeprowadzonych próbach szczelności, rurociągi i urządzenia o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrębie węzła powinny być izolowane cieplnie izolacją odpowiadającą wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421:2000.

Przewody strony wysokiej oraz niskiej węzła należy izolować łubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej twardej, pokrytej folią PCV typu RISO firmy MAT (gęstość ok.  $20 \text{ kg/m}^3$ ).

Wymagane grubości izolacji cieplnej rurociągów w obrębie węzła ciepłego o współczynniku przewodzenia ciepła  $\lambda_{izol}=0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$  wg PN-B-02421:2000:

Średnica nominalna rury DN [mm]	Średnica zewnętrzna rury $d_z$ [mm]	Grubość izolacji $\delta$ [mm]		
		dla $T \leq 60^\circ\text{C}$	dla $T \leq 95^\circ\text{C}$	dla $T \leq 135^\circ\text{C}$
32	42,4	15	25	35
40	48,3	15	25	40
50	60,3	20	25	40

Średnica nominalna rury DN [mm]	Średnica zewnętrzna rury d <sub>z</sub> [mm]	Grubość izolacji δ [mm]		
		dla T≤60°C	dla T≤95°C	dla T≤135°C
65	76,1	20	30	45
100	114,3	25	40	55

Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych urządzeń węzła, na których znajduje się tabliczka znamionowa (powinna być czytelna bez naruszania izolacji).

Na rurociągach należy zaznaczyć kierunki przepływu czynnika.

#### **10.4. Wentylacja pomieszczenia.**

Pomieszczenie węzła wyposażone zostanie w wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową (wg odrębnego opracowania).

#### **10.5. Odprowadzenie wody sieciowej/instalacyjnej.**

Woda sieciowa/instalacyjna z pomieszczenia węzła będzie odprowadzana do kanalizacji poprzez rurę spustową Dn=50mm, podłączoną do projektowanej studni schładzającej (studnia wg odrębnego opracowania).

Podłoga w pomieszczeniu węzła powinna być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku studzienki schładzającej.

Odpowietrzenia i spusty instalacji sprowadzić nad lejki zamontowane na rurze spustowej Dn50, zgodnie z normą PN – B – 02423 oraz przepisami BHP.

#### **10.6. Roboty budowlane.**

Przed wprowadzeniem urządzeń, pomieszczenie węzła będzie odpowiednio przygotowane. Ściany oraz sufit będą pomalowane na jasny kolor powłoką malarską chroniącą przed przenikaniem wilgoci. Podłoga w pomieszczeniu węzła będzie gładka, niepalna, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury. Drzwi do pomieszczenia węzła wraz z futryną wykonane będą ze stali i będą miały wymiar min. 1,54m szerokości i 2,0m wysokości (w świetle). Drzwi otwierane będą na zewnątrz od strony pomieszczenia.

#### **10.7. Uwagi końcowe.**

Zmiany w projekcie mogą być dokonane przez wykonawcę tylko za zgodą projektanta. Oddanie węzła do eksploatacji następuje w oparciu o protokół komisji odbiorowej.

#### **10.8. Zagadnienia BHP.**

Węzeł zaprojektowano tak, aby zapewnić swobodny dostęp do urządzeń i armatury. Rurociągi prowadzone są na wysokości powyżej 2,0 m, i gwarantują swobodne przejście. Wszystkie urządzenia w węźle powinny mieć czytelne tabliczki znamionowe.

Czynności rozruchowe, eksploatacyjne i remontowe muszą spełniać warunki BHP oraz wymogi normy PN-B-10400 i Warunki Wykonania i Odbioru Robót – część Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.



# 11. Zestawienie końcowe parametrów obliczeniowych węzła.

wydajność cieplna c.o. (sekcja c.o.1)	Q <sub>CO1</sub>	[kW]	82,0
wydajność cieplna c.o. (sekcja c.o.2)	Q <sub>CO2</sub>	[kW]	30,0
wydajność cieplna c.t. – sezon grzewczy (sekcja c.t.)	Q <sub>CTZ</sub>	[kW]	460,0
wydajność cieplna c.t. – okres letni (sekcja c.t.)	Q <sub>CTL</sub>	[kW]	150,0
wydajność cieplna c.w.u. (sekcja c.w.u.)	Q <sub>CWU ZAM / MAX</sub>	[kW]	82,5 / 150,0
wydajność cieplna całkowita (sezon grzewczy)	Q <sub>CZ</sub>	[kW]	654,5
wydajność cieplna całkowita (okres letni)	Q <sub>CL</sub>	[kW]	300,0
czynnik sieciowy – sekcja c.o.1 (sezon grzewczy)	T <sub>Z</sub> /T <sub>P</sub>	[°C]	120/42
czynnik sieciowy – sekcja c.o.2 (sezon grzewczy)	T <sub>Z</sub> /T <sub>P</sub>	[°C]	120/34
czynnik sieciowy – sekcja c.t. (sezon grzewczy)	T <sub>Z</sub> /T <sub>P</sub>	[°C]	120/55
czynnik sieciowy – sekcja c.t. (okres letni)	T <sub>Z</sub> /T <sub>P</sub>	[°C]	70/45
czynnik sieciowy – sekcja c.w.u. (okres letni)	T <sub>Z</sub> /T <sub>P</sub>	[°C]	70/25
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.o.1	t <sub>Z</sub> /t <sub>P</sub>	[°C]	45/37
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.o.2	t <sub>Z</sub> /t <sub>P</sub>	[°C]	39/29
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.t.– sezon grzew.	t <sub>Z</sub> /t <sub>P</sub>	[°C]	70/50
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.t.– okres letni	t <sub>Z</sub> /t <sub>P</sub>	[°C]	60/40
czynnik instalacyjny – woda – sekcja c.w.u.	t <sub>Z</sub> /t <sub>P</sub>	[°C]	8/60
ciśnienie zasilania na progu węzła	p <sub>Z</sub>	[kPa]	376,7
ciśnienie powrotu na progu węzła	p <sub>P</sub>	[kPa]	229,3
ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła	Δp <sub>D</sub>	[kPa]	147,4
opór hydrauliczny węzła – sezon grzewczy	Δp <sub>W</sub>	[kPa]	92,0
opór hydrauliczny węzła – okres letni	Δp <sub>W</sub>	[kPa]	78,1
opory instalacji c.o.1	Δp <sub>CO1</sub>	[kPa]	50,0
opory instalacji c.o.2	Δp <sub>CO2</sub>	[kPa]	50,0
opory instalacji c.t. – sezon grzewczy	Δp <sub>CTZ</sub>	[kPa]	55,0
opory instalacji c.t. – okres letni	Δp <sub>CTL</sub>	[kPa]	50,0
opory instalacji cyrkulacyjnej	Δp <sub>CYRK</sub>	[kPa]	15,0
wysokość hydrostatyczna instalacji c.o.1	h <sub>CO1</sub>	[m]	13,0
wysokość hydrostatyczna instalacji c.o.2	h <sub>CO2</sub>	[m]	13,0
wysokość hydrostatyczna instalacji c.t.	h <sub>CT</sub>	[m]	15,0
pojemność wodna instalacji c.o.1	V <sub>CO1</sub>	[m <sup>3</sup> ]	1,9
pojemność wodna instalacji c.o.2	V <sub>CO2</sub>	[m <sup>3</sup> ]	0,9
pojemność wodna instalacji c.t.	V <sub>CT</sub>	[m <sup>3</sup> ]	1,3
ciśnienie robocze instalacji c.o.1	p <sub>RCO1</sub>	[bar]	3,0
ciśnienie robocze instalacji c.o.2	p <sub>RCO2</sub>	[bar]	3,0
ciśnienie robocze instalacji c.t.	p <sub>RCT</sub>	[bar]	3,0
ciśnienie robocze instalacji c.w.u.	p <sub>RCWU</sub>	[bar]	6,0
przepływ obliczeniowy 2xc.o.+c.t.+c.w.u. (strona wysoka)	q <sub>CZ</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	9,2
przepływ obliczeniowy c.o.1+c.o.2+c.t. (strona wysoka)	q <sub>CO1+CO2+CT</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	7,6
przepływ obliczeniowy c.o.2+c.t. (strona wysoka)	q <sub>CO2+CT</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	6,6
przepływ obliczeniowy c.o.1 (strona wysoka)	q <sub>CO1</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	0,9
przepływ obliczeniowy c.o.2 (strona wysoka)	q <sub>CO2</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	0,3
przepływ obliczeniowy c.t. (strona wysoka - sezon grzew.)	q <sub>CTZ</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	6,3
przepływ obliczeniowy c.t.+c.w.u. (strona wysoka - lato)	q <sub>CL</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	8,2
przepływ obliczeniowy c.t. (strona wysoka - lato)	q <sub>CTL</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	5,2
przepływ obliczeniowy c.w.u. (strona wysoka - lato)	q <sub>CW</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	2,9
przepływ obliczeniowy c.o.1 (strona niska)	q <sub>instCO1</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	8,9
przepływ obliczeniowy c.o.2 (strona niska)	q <sub>instCO2</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	2,6
przepływ obliczeniowy c.t. (strona niska)	q <sub>instCT</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	20,1
przepływ obliczeniowy c.w.u. (strona niska)	q <sub>instCWU</sub>	[m <sup>3</sup> /h]	2,5
nastawa na zaworach równoważ. na progu węzła (poz. 19)	N <sub>19</sub>	[-]	2,8
nastawa na zaworze równoważącym c.o.1 (poz. 14)	N <sub>14</sub>	[-]	2,9
nastawa na zaworze równoważącym c.o.2 (poz. 18)	N <sub>18</sub>	[-]	2,0
nastawa na zaworze równoważącym c.t. (poz. 7)	N <sub>7</sub>	[-]	3,0

## 12. Zestawienie materiałów – część technologiczna.

Lp.	Wyszczególnienie.	Wymiar	Ilość	Uwagi
<b>STRONA WYSOKA</b>				
1	Zawory kulowe do wspawania, PN40,	Dn65	2 szt.	wg PT przyłącza
2	Filtroodmulnik kołnierzowy FM Aulin-65, (wersja magnetyczna ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo), PN16,	Dn65	1 szt.	AULIN
3	Filtr siatkowy kołnierzowy, fig. 821, z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/cm <sup>2</sup> , PN16,	Dn65	1 szt.	ZETKAMA
4	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN40, <i>nr kat. 065N0125</i> ,	Dn50	1 szt.	DANFOSS
5	Zawór regulacyjny c.t.1 – typ VM2, $k_{VS}=2,5$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), <i>nr kat. 065B2015</i> , z napędem AMV33 (zasil. 230V), <i>nr kat. 082G3013</i> ,	Dn15	1 kpl.	DANFOSS
5.1	Zawór regulacyjny c.t.2 – typ VM2, $k_{VS}=6,3$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), <i>nr kat. 065B2017</i> , z napędem AMV33 (zasil. 230V), <i>nr kat. 082G3013</i> ,	Dn25	1 kpl.	DANFOSS
6	Płytowy, lutowany wymiennik ciepła c.t. – typ LC110-80-2,5", <i>nr kat. 0206-1118</i> , z podstawą typu MNT LC, <i>nr kat. 2204-0014</i> i izolacją APFI LC110-61-80, <i>nr kat. 2102-0077</i> ,		1 kpl.	HEXONIC
7	Zawór balansujący c.t. – STADA, $k_{VS}=19,2$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami do wspawania, <i>nr kat. 52 852-640</i> ,	Dn40	1 szt.	IMI
8	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN40, <i>nr kat. 065N0115</i> ,	Dn32	2 szt.	DANFOSS
9	Zawór regulacyjny c.w.u. – typ VM2, $k_{VS}=4,0$ m <sup>3</sup> /h z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską) <i>nr kat. 065B2016</i> , z napędem AMV33 (zasil. 230V), <i>nr kat. 082G3013</i> ,	Dn20	1 kpl.	DANFOSS
10	Płytowy, lutowany wymiennik ciepła c.w.u. – typ LB60-50H-1" <i>nr kat. 0205-0644</i> , z podstawą typu MNT LB, <i>nr kat. 2204-0005</i> i izolacją APFI LB60-41-60, <i>nr kat. 2102-0068</i> ,		1 kpl.	HEXONIC
11	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN40, <i>nr kat. 065N0115</i> ,	Dn32	1 szt.	DANFOSS
12	Zawór regulacyjny c.o.1 – typ VM2, $k_{VS}=1,6$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), <i>nr kat. 065B2014</i> , z napędem AMV23 (zasil. 230V), <i>nr kat. 082G3009</i> ,	Dn15	1 kpl.	DANFOSS
13	Płytowy, lutowany wymiennik ciepła c.o.1 – typ LC110-20L-2", <i>nr kat. 0206-1817</i> , z podstawą typu MNT LC, <i>nr kat. 2204-0014</i> i izolacją APFI LC110-10-20, <i>nr kat. 2102-0074</i> ,		1 kpl.	HEXONIC
14	Zawór balansujący c.o.1 – STADA, $k_{VS}=2,56$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami do wspawania, <i>nr kat. 52 852-615</i> ,	Dn15	1 szt.	IMI
15	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN40, <i>nr kat. 065N0115</i> ,	Dn32	1 szt.	DANFOSS
16	Zawór regulacyjny c.o.2 – typ VM2, $k_{VS}=0,4$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), <i>nr kat. 065B2011</i> , z napędem AMV23 (zasil. 230V), <i>nr kat. 082G3009</i> ,	Dn15	1 kpl.	DANFOSS
17	Płytowy, lutowany wymiennik ciepła c.o.2 – typ LB31-20-1", <i>nr kat. 0203-0062</i> , z podstawą typu MNT LB, <i>nr kat. 2204-0005</i> i izolacją APFI LB31-10-20, <i>nr kat. 2102-0050</i> ,		1 kpl.	HEXONIC
18	Zawór balansujący c.o.2 – STADA, $k_{VS}=2,56$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami do wspawania, <i>nr kat. 52 852-615</i> ,	Dn15	1 szt.	IMI
19	Zawór balansujący STADA, $k_{VS}=32,3$ m <sup>3</sup> /h, z końcówkami do wspawania, <i>nr kat. 52 852-650</i> ,	Dn50	2 szt.	IMI
20	Elektroniczny regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji A376.9, <i>nr kat. 087H3040</i> , z podstawą, <i>nr kat. 087H3230</i> i modułem ECA32, <i>nr kat. 087H3202</i> ,		2 kpl.	DANFOSS
20.1	Zanurzeniowy czujnik temperatury typ ESMU-100, stal nierdzewna, <i>nr kat. 087B1182</i> ,		11szt.	DANFOSS
20.2	Zewnętrzny czujnik temperatury typ ESMT, <i>nr kat. 084N1012</i> ,		1 szt.	DANFOSS

Lp.	Wyszczególnienie.	Wymiar	Ilość	Uwagi
20.3	Termostat bezpieczeństwa typu ST-1 (30-120°C), nr kat. 087N1050,		4 szt.	DANFOSS
21	Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603C oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54, $q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , kołnierzyowy, montaż na powrocie (licznik główny), nr kat. 65-5-CJCD,	Dn40	1 kpl.	KAMSTRUP dostarcza VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.
21.1	Zanurzeniowy czujnik temperatury na przewodzie zasilającym,		1 szt.	
21.2	Zanurzeniowy czujnik temperatury na przewodzie powrotnym,		1 szt.	
21.3	Moduł P026 (do montażu z przeliczniku MULTICAL 603C),		1 szt.	VECTOR dostarcza VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.
21.4	Moduł telemetryczny typu VTM G007,		1 szt.	
22	Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54, $q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), montaż na powrocie sekcji c.t. (podlicznik c.t.), nr kat. 65-5-CJJJ,	Dn40	1 kpl.	KAMSTRUP
23	Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54, $q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), montaż na powrocie sekcji c.o.1 (podlicznik c.o.1), nr kat. 65-5-CDHD,	Dn20	1 kpl.	KAMSTRUP
24	Zestaw pomiarowo – rozliczeniowy firmy KAMSTRUP z przelicznikiem elektronicznym typu MULTICAL 603 oraz przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54, $q_n=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$ , z końcówkami gwintowanymi (gwint zewnętrzny, z końcówkami do wspawania na uszczelkę płaską), montaż na powrocie sekcji c.o. 2 (podlicznik c.o.2), nr kat. 65-5-CAHD,	Dn20	1 kpl.	KAMSTRUP
25	Manometry zegarowe M 100 (0 – 1,6) MPa – 1,6, nr kat. 111.10,		3 szt.	WIKA
25.1	Kurki i rurki manometryczne,		2 szt.	WIKA
26	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN40, nr kat. 065N0100,	Dn15	3 szt.	DANFOSS
27	Filtr siatkowy mufowy FVR-DZR, 280 oczek/cm <sup>2</sup> , PN20, z siatką ze stali nierdzewnej, nr kat. 065B7788,	Dn15	1 szt.	DANFOSS
28	Wodomierz JS90-1,6-NK, $Q_3=1,6 \text{ m}^3/\text{h}$ do wody gorącej z nadajnikiem impulsów– 10 l/imp,	Dn15	1 szt.	APATOR POWOGAZ dostarcza VEOLIA ENERGIA Łódź S.A.
29	Wężyk elastyczny z rury karbowanej, ze stali nierdzewnej L=0,5m, PN21, $t_{\text{max}}=600^\circ\text{C}$ ,	Dn15	1 szt.	GEBO
30	Zawór zwrotny mufowy 601, PN10, nr kat. 149B2504,	Dn15	3 szt.	SOCILA
31	Zawór kulowy mufowy, PN30, nr kat. 00-001-0150-000,	Dn15	3 szt.	PERFEXIM
<b>STRONA NISKA C.T.</b>				
32	Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915, ciśnienie otwarcia 3,0 bar,	Dn25	1 szt.	SYR
33	Zawór kulowy do wspawania JiP-WWW, PN25, nr kat. 065N0140,	Dn100	7 szt.	DANFOSS
34	Pompa obiegowa c.o. typu STRATOS MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7, 230V, nr kat. 2217962,	Dn65	1 szt.	WILO
35	Filtroodmulnik kołnierzyowy FM Aulin-100, (wersja magnetyczna ze stali węglowej, ocynkowana ogniowo), PN16,	Dn100	1 szt.	AULIN
36	Zawór kulowy mufowy typu PERFEKT PHA-001, PN30, nr kat. 00-001-0150-000,	Dn15	2 szt.	PERFEXIM
37	Naczynie wzbiornicze przeponowe Reflex N 500, p=3,0 bar, nr kat. 8218300,		1 kpl.	REFLEX
38	Zawór kołpakowy SU R 1"x1", nr kat. 7613100,	Dn25	1 kpl.	REFLEX
39	Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe M 100 (0 – 1,0) MPa – 1,6, nr kat. 111.10		3 kpl.	WIKA
40	Kurki i rurki manometryczne		2 szt.	WIKA

Lp.	Wyszczególnienie.	Wymiar	Ilość	Uwagi
41	Stabilizator c.t. typu ZCW-750, poj. $V=750\text{dm}^3$ , PN6, temp. pracy 5-110°C, medium: woda., zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie, z izolacją, z króćcami górnymi Dn100,	Dn800	2 kpl.	INSTALMET
42	Zawór kulowy mufowy typu PERFEKT PHA-001, PN20 (spust), <i>nr kat. 00-001-0320-000</i>	Dn32	2 szt.	PERFEXIM
42.1	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym	Dn15	2 kpl.	TACO
<b>STRONA NISKA C.O.1</b>				
43	Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915, ciśnienie otwarcia 3,0 bar	Dn25	1 szt.	SYR
44	Zawór kulowy, mufowy, PN20, <i>nr kat. 00-001-0650-000</i> ,	Dn65	2 szt.	PERFEXIM
45	Pompa obiegowa c.o.1 typu STRATOS MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7, 230V, <i>nr kat. 2217952</i> ,	Dn40	1 szt.	WILO
46	Filtr siatkowy kołnierzowy, fig. 821, z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/cm <sup>2</sup> oraz wkładem magnetycznym, PN16,	Dn65	1 szt.	ZETKAMA
47	Naczynie wzbiornicze przeponowe Reflex N100, p=3,0 bar, <i>nr kat. 8216300</i> ,		1 kpl.	REFLEX
48	Zawór kołpakowy SU R 1"x1", <i>nr kat. 7613100</i> ,	Dn25	1 kpl.	REFLEX
49	Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe M 100 (0 – 1,0) MPa – 1,6, <i>nr kat. 111.10</i>		3 kpl.	WIKA
50	Kurki i rurki manometryczne		2 szt.	WIKA
51	Zawór kulowy, mufowy typu PERFEKT PHA-001, PN30 (spust) <i>nr kat. 00-001-0200-000</i> ,	Dn20	1 szt.	PERFEXIM
<b>STRONA NISKA C.O. 2</b>				
52	Membranowy zawór bezpieczeństwa 1915, ciśnienie otwarcia 3,0 bar	Dn25	1 szt.	SYR
53	Zawór kulowy, mufowy, PN20, <i>nr kat. 00-001-0400-000</i> ,	Dn40	2 szt.	PERFEXIM
54	Pompa obiegowa c.o. typu STRATOS MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7, 230V, <i>nr kat. 2217948</i> ,	Dn32	1 szt.	WILO
55	Filtr siatkowy kołnierzowy, fig. 821, z wkładem siatkowym ze stali nierdzewnej, 300 oczek/cm <sup>2</sup> oraz wkładem magnetycznym, PN16,	Dn40	1 szt.	ZETKAMA
56	Naczynie wzbiornicze przeponowe Reflex N50, p=3,0 bar, <i>nr kat. 8209300</i> ,		1 kpl.	REFLEX
57	Zawór kołpakowy SU R 3/4"x3/4", <i>nr kat. 7613100</i> ,	Dn20	1 kpl.	REFLEX
58	Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe M 100 (0 – 1,0) MPa – 1,6, <i>nr kat. 111.10</i>		3 kpl.	WIKA
59	Kurki i rurki manometryczne		2 szt.	WIKA
60	Zawór kulowy, mufowy typu PERFEKT PHA-001, PN30 (spust) <i>nr kat. 00-001-0200-000</i> ,	Dn20	1 szt.	PERFEXIM
<b>ZIMNA, CIEPŁA WODA I CYRKULACJA</b>				
61	Zawór kulowy, mufowy, PN20, <i>nr kat. 00-001-0400-000</i> ,	Dn40	4 szt.	PERFEXIM
62	Filtr siatkowy mufowy, FVR-DZR, 280 oczek/cm <sup>2</sup> , PN20, z siatką ze stali nierdzewnej, <i>nr kat. 065B7805</i> ,	Dn40	1 szt.	DANFOSS
63	Reduktor ciśnienia typu 315, zakres nastaw 1,5 - 6,0bar, $t_{\text{max}}=60^{\circ}\text{C}$ , PN25	Dn32	1 szt.	SYR
64	Wodomierz wody zimnej typu JS 6,3 Master+, <ul style="list-style-type: none"> <li>ciągły strumień objętości - <math>Q_3=6,3\text{ m}^3/\text{h}</math>,</li> <li>maksymalny strumień objętości - <math>Q_4=7,875\text{ m}^3/\text{h}</math>,</li> <li>pośredni strumień objętości V R50 - <math>Q_2=202,0\text{ dm}^3/\text{h}</math>,</li> <li>minimalny strumień objętości V R50 - <math>Q_1=126,0\text{ dm}^3/\text{h}</math>,</li> </ul>	Dn25	1 szt.	APATROR POWOGAZ
65	Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 251, PN10, <i>nr kat. 149B2114</i> ,	Dn32	1 szt.	SOCCLA
66	Membranowy zawór bezpieczeństwa 2115, ciśnienie otwarcia 6,0 bar,	Dn25	1 szt.	SYR
67	Zawór kulowy, mufowy, PN30, <i>nr kat. 00-001-0250-000</i> ,	Dn25	2 szt.	PERFEXIM
68	Filtr siatkowy mufowy, FVR-DZR, 280 oczek/cm <sup>2</sup> , PN20, z siatką ze stali nierdzewnej, <i>nr kat. 065B7803</i> ,	Dn25	1 szt.	DANFOSS

Lp.	Wyszczególnienie.	Wymiar	Ilość	Uwagi
69	Pompa cyrkulacyjna typu TOP-Z 20/4 EM PN6/10, 1x230V, <i>nr kat. 2045519</i> ,	Dn20	1 kpl.	WILO
70	Zawór zwrotny mufowy 601, PN10, <i>nr kat. 149B2506</i> ,	Dn25	1 szt.	SOCLA
71	Rurki manometryczne, kurki i manometry zegarowe M 100 (0 – 1,0) MPa – 1,6, <i>nr kat. 111.10</i> ,		1 szt.	WIKA
72	Kurki i rurki manometryczne,		2 szt.	WIKA
73	Zawór kulowy mufowy typu PERFEKT PHA-001, PN30, <i>nr kat. 00-001-0150-000</i> ,	Dn15	2 szt.	PERFEXIM
74	Stabilizator c.w.u. typu ZCW-200, poj. V=200 dm <sup>3</sup> , PN10, temp. pracy 5-110°C, medium c.w.u., ocynkowany ogniwo (atest PZH), z izolacją, z króćcami górnymi Dn40,	Dn500	1 kpl.	INSTALMET
75	Zawór kulowy, mufowy, PN20, <i>nr kat. 00-001-0320-000</i> ,	Dn32	1 szt.	PERFEXIM
<b>INSTALACJA C.O.1 (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)</b>				
76	Zawór kulowy, mufowy – spust wody,	Dn20	2 szt.	wg odręb. oprac.
<b>INSTALACJA C.O.2 (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)</b>				
77	Zawór kulowy, mufowy – spust wody,	Dn20	2 szt.	wg odręb. oprac.
<b>INSTALACJA C.T. (WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA)</b>				
78	Zawór kulowy, mufowy – spust wody,	Dn25	2 szt.	wg odręb. oprac.
<b>POZOSTAŁE MATERIAŁY</b>				
79	Podpora przesuwna		9 kpl.	MEFA
80	Podwieszenia rurociągów		2 szt.	
81	Rura spustowa, stal,	Dn50	12,0m	
82	Lejek spustowy A-57,		21szt.	KER-81/2.89

### **13. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

W związku z budową nowego węzła ciepłego, należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

#### **13.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego pracowania.

#### **13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**

Zagospodarowanie terenu:

- nie występuje,

Istniejące instalacje w budynku:

- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja wodociągowa,
- instalacja kanalizacyjna,
- instalacja gazowa,
- instalacja elektryczna,
- instalacja telefoniczna.

#### **13.3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

- nie występuje,

#### **13.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.**


- instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu elementów instalacji,
- zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate krawędzie itp.),
- zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki),
- zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu; gorący czynnik grzewczy),
- zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych),
- zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu.

#### **13.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę,
- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,

#### **13.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom.**

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP,
- szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji.

 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000740</b>	Dobór - wymiennik c.o. - sekcja 1	<b>1</b>
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LC110-20L-2"</b>	Numer Katalogowy	<b>0206-1817</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>5890.00 PLN / 5890.00 PLN</b>

## DANE PROJEKTU

DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	82.0		kW
TLog	25.8		°C
Min. przewymiarowanie	5.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	120.0	37.0	°C
Temp. wyjściowa	42.0	45.0	°C
Przepływ masowy	0.61	5.99	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	2.34	21.73	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	2.23	21.80	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	120.0	45.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	2.1		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.24728428		m²K/kW
K czyste	2335.6		W/m²K
K zaniecz.	1480.5		W/m²K
Przewymiar.	57.8		%
Oblicz. spadek ciśn.	0.3	19.0	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.0	0.2	kPa
Prędk. w przyłączach	0.19	1.79	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.06	0.51	m/s
Liczba Reynoldsa	658	3124	
Alfa	3140.5	11789.1	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	81.0	41.0	°C
Gęstość	970.91	990.44	kg/m³
Ciepło właściwe	4.19	4.18	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.670	0.632	W/mK
Lepkość dyn.	0.0003	0.0006	Ns/m²
Liczba Prandtla	2.18	4.24	

### CAIRO


HEXONIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, [www.hexonic.com](http://www.hexonic.com)


ver. 1.0.0.97, build 050323



<b>HEXONIC</b>   HEAT EXCHANGERS	<b>ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000740</b> Dobór - wymiennik c.o. - sekcja 1	<b>1</b>	
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LC110-20L-2"</b>	Numer Katalogowy	<b>0206-1817</b>



PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2		PARAMETRY KONSTRUKCYJNE	
Maks. ciśnienie	25	25	bar	Objętość strony gorącej	1.5 l
Maks. temperatura	230	230	°C	Objętość strony zimnej	1.6 l
Min. temperatura	-195	-195	°C	Waga	16.9 kg
Grupa płynów	1	1			
<b>PRZYŁĄCZA</b>				<b>STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY</b>	
K1	Gwint zewnętrzny G 2"			<b>(w przeciwnieństwie)</b>	
K2	Gwint zewnętrzny G 2"			K1 - wlot czynnika grzewczego	
K3	Gwint zewnętrzny G 2"			K2 - wylot czynnika ogrzewanego	
K4	Gwint zewnętrzny G 2"			K3 - wlot czynnika ogrzewanego	
				K4 - wylot czynnika grzewczego	


 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000741</b>	Dobór - wymiennik c.o. - sekcja 2	<b>2</b>
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LB31-20-1"</b>	Numer Katalogowy	<b>0203-0062</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>1640.00 PLN / 1640.00 PLN</b>

## DANE PROJEKTU

DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	30.0		kW
TLog	27.3		°C
Min. przewymiarowanie	5.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	120.0	29.0	°C
Temp. wyjściowa	34.0	39.0	°C
Przepływ masowy	0.08	0.00	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	0.32	0.00	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	0.30	0.00	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	120.0	29.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	0.6		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.16395454		m²K/kW
K czyste	2960.5		W/m²K
K zaniecz.	1993.1		W/m²K
Przewymiar.	48.5		%
Oblicz. spadek ciśn.	0.3	13.2	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.0	0.3	kPa
Prędk. w przyłączach	0.21	1.74	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.04	0.33	m/s
Liczba Reynoldsa	465	1774	
Alfa	4132.2	13532.2	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	77.0	34.0	°C
Gęstość	973.23	993.02	kg/m³
Ciepło właściwe	4.18	4.18	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.667	0.623	W/mK
Lepkość dyn.	0.0004	0.0007	Ns/m²
Liczba Prandtla	2.30	4.94	

### CAIRO

Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000741</b> Dobór - wymiennik c.o. - sekcja 2	<b>2</b>	
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LB31-20-1"</b>	Numer Katalogowy	<b>0203-0062</b>



PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	30	30	bar
Maks. temperatura	230	230	°C
Min. temperatura	-195	-195	°C
Grupa płynów	1	1	

**PRZYŁĄCZA**


K1	Gwint zewnętrzny G 1"
K2	Gwint zewnętrzny G 1"
K3	Gwint zewnętrzny G 1"
K4	Gwint zewnętrzny G 1"

**PARAMETRY KONSTRUKCYJNE**

Objętość strony gorącej	0.6 l
Objętość strony zimnej	0.6 l
Waga	3.9 kg

**STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY**
**(w przeciwnieństwie)**

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika grzewczego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika ogrzewanego

 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000744</b> Dobór - wymiennik c.t.	<b>4</b>	
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LC110-80-2,5"</b>	Numer Katalogowy	<b>0206-1118</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>13800.00 PLN / 13800.00 PLN</b>

## DANE PROJEKTU

DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	460.0		kW
TLog	19.5		°C
Min. przewymiarowanie	10.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	120.0	50.0	°C
Temp. wyjściowa	55.0	70.0	°C
Przepływ masowy	1.69	5.51	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	6.44	20.10	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	6.17	20.30	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	120.0	70.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	9.3		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.16398905		m²K/kW
K czyste	4338.7		W/m²K
K zaniecz.	2535.0		W/m²K
Przewymiar.	71.1		%
Oblicz. spadek ciśn.	2.0	18.8	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.0	0.1	kPa
Prędk. w przyłączach	0.89	2.86	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.09	0.29	m/s
Liczba Reynoldsa	1099	2420	
Alfa	7302.8	14465.5	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	87.5	60.0	°C
Gęstość	966.97	982.18	kg/m³
Ciepło właściwe	4.19	4.17	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.675	0.653	W/mK
Lepkość dyn.	0.0003	0.0005	Ns/m²
Liczba Prandtla	2.01	2.98	


### CAIRO

HEXONIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, [www.hexonic.com](http://www.hexonic.com)

ver. 1.0.0.97, build 050323

Strona 1 z 2

 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000743</b> Sprawdzenie - wymiennik c.t.	<b>3</b>	
Przygotowane	2023-03-14	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LC110-80-2,5"</b>	Numer Katalogowy	<b>0206-1118</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>13800.00 PLN / 13800.00 PLN</b>

## DANE PROJEKTU


DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	150.0		kW
TLog	7.2		°C
Min. przewymiarowanie	10.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	70.0	40.0	°C
Temp. wyjściowa	45.0	60.0	°C
Przepływ masowy	1.44	1.80	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	5.30	6.53	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	5.23	6.59	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	70.0	60.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	9.3		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.08759841		m²K/kW
K czyste	2786.2		W/m²K
K zaniecz.	2239.6		W/m²K
Przewymiar.	24.4		%
Oblicz. spadek ciśn.	1.5	2.2	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.0	0.0	kPa
Prędk. w przyłączach	0.74	0.93	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.08	0.09	m/s
Liczba Reynoldsa	623	672	
Alfa	5708.2	6271.1	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	57.5	50.0	°C
Gęstość	983.37	986.75	kg/m³
Ciepło właściwe	4.17	4.17	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.650	0.642	W/mK
Lepkość dyn.	0.0005	0.0005	Ns/m²
Liczba Prandtla	3.10	3.55	

### CAIRO

HEXONIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, [www.hexonic.com](http://www.hexonic.com)

ver. 1.0.0.97, build 050323

 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000773</b> Sprawdzenie [67oC] - wymiennik c.t.	<b>7</b>	
Przygotowane	2023-03-15	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LC110-80-2,5"</b>	Numer Katalogowy	<b>0206-1118</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>13800.00 PLN / 13800.00 PLN</b>

## DANE PROJEKTU

DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	150.0		kW
TLog	5.9		°C
Min. przewymiarowanie	0.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	67.0	40.0	°C
Temp. wyjściowa	45.0	60.0	°C
Przepływ masowy	1.63	1.80	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	6.01	6.53	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	5.95	6.59	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	67.0	60.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	9.3		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.02629487		m²K/kW
K czyste	2927.1		W/m²K
K zaniecz.	2717.9		W/m²K
Przewymiar.	7.7		%
Oblicz. spadek ciśn.	1.9	2.2	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.0	0.0	kPa
Prędk. w przyłączach	0.85	0.93	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.09	0.09	m/s
Liczba Reynoldsa	692	672	
Alfa	6260.9	6342.4	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	56.0	50.0	°C
Gęstość	984.07	986.75	kg/m³
Ciepło właściwe	4.17	4.17	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.649	0.642	W/mK
Lepkość dyn.	0.0005	0.0005	Ns/m²
Liczba Prandtla	3.19	3.55	

### CAIRO


HEXONIC Sp. z o.o., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, [www.hexonic.com](http://www.hexonic.com)

ver. 1.0.0.97, build 050323

## ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt	PL.23.03.000298 Pomorska 251		
Kalkulacja	PL2303000773 Sprawdzenie [67oC] - wymiennik c.t.		7
Przygotowane	2023-03-15	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	LC110-80-2,5"	Numer Katalogowy	0206-1118




PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	25	25	bar
Maks. temperatura	230	230	°C
Min. temperatura	-195	-195	°C
Grupa płynów	1	1	

PRZYŁĄCZA	
K1	Gwint zewnętrzny G 2 1/2"
K2	Gwint zewnętrzny G 2 1/2"
K3	Gwint zewnętrzny G 2 1/2"
K4	Gwint zewnętrzny G 2 1/2"

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE	
Objętość strony gorącej	6.3 l
Objętość strony zimnej	6.5 l
Waga	42.6 kg


STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY
(w przeciwną stronę)
K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego



 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000765</b> Dobór - wymiennik c.w.u.	<b>6</b>	
Przygotowane	2023-03-15	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LB60-50H-1"</b>	Numer Katalogowy	<b>0205-0644</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>4135.00 PLN / 4135.00 PLN</b>

DANE PROJEKTU


DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	150.0		kW
TLog	13.2		°C
Min. przewymiarowanie	0.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	70.0	8.0	°C
Temp. wyjściowa	25.0	60.0	°C
Przepływ masowy	0.86	0.69	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	3.15	2.48	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	3.09	2.53	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	67.0	60.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	3.1		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.04231692		m²K/kW
K czyste	4322.9		W/m²K
K zaniecz.	3654.4		W/m²K
Przewymiar.	18.3		%
Oblicz. spadek ciśn.	9.3	6.7	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.3	0.2	kPa
Prędk. w przyłączach	1.95	1.67	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.15	0.13	m/s
Liczba Reynoldsa	1070	695	
Alfa	10751.9	8558.3	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	47.5	34.0	°C
Gęstość	987.82	993.02	kg/m³
Ciepło właściwe	4.17	4.18	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.639	0.623	W/mK
Lepkość dyn.	0.0006	0.0007	Ns/m²
Liczba Prandtla	3.72	4.94	

 <b>HEAT EXCHANGERS</b>	<b>ARKUSZ OBLICZEŃ WYMIENNIKA</b>		
Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000764</b> Sprawdzenie - wymiennik c.w.u.	<b>5</b>	
Przygotowane	2023-03-15	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LB60-50H-1"</b>	Numer Katalogowy	<b>0205-0644</b>
Liczba urządzeń	<b>1</b>	Licz. urz. szereg./równolegle	<b>1 / 1</b>
		Cena Katalogowa / Cena całkowita	<b>4135.00 PLN / 4135.00 PLN</b>

DANE PROJEKTU

DANE WEJŚCIOWE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Moc	150.0		kW
TLog	11.3		°C
Min. przewymiarowanie	0.00		%
Płyn	Woda	Woda	
Temp. na wejściu	67.0	8.0	°C
Temp. wyjściowa	25.0	60.0	°C
Przepływ masowy	0.86	0.69	kg/s
Wejśc. przepływ objęt.	3.15	2.48	m³/h
Wyjśc. przepływ objęt.	3.09	2.53	m³/h
Maks. spadek ciśnienia	20.0	20.0	kPa
Ciśnienie obliczeniowe	3.0	3.0	bar
Temp. obliczeniowa	67.0	60.0	°C
WYMIENNIK CIEPŁA	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Pow. wymiany ciepła	3.1		m²
Współcz. zanieczyszczenia	0.00598916		m²K/kW
K czyste	4390.0		W/m²K
K zaniecz.	4277.5		W/m²K
Przewymiar.	2.6		%
Oblicz. spadek ciśn.	10.6	6.7	kPa
Spadek ciśn. w króćcach	0.4	0.2	kPa
Prędk. w przyłączach	2.08	1.67	m/s
Prędk. w urz.ądz.	0.16	0.13	m/s
Liczba Reynoldsa	1116	695	
Alfa	11177.9	8558.3	W/m²K
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE	Strona 1	Strona 2	JEDN.
Płyn	Woda	Woda	
Temp. referencyjna	46.0	34.0	°C
Gęstość	988.44	993.02	kg/m³
Ciepło właściwe	4.17	4.18	kJ/kgK
Przewod. cieplna	0.638	0.623	W/mK
Lepkość dyn.	0.0006	0.0007	Ns/m²
Liczba Prandtla	3.83	4.94	

Projekt	<b>PL.23.03.000298</b> Pomorska 251		
Kalkulacja	<b>PL2303000764</b> Sprawdzenie - wymiennik c.w.u.	<b>5</b>	
Przygotowane	2023-03-15	Przygotowane przez	Tomasz Wójcikiewicz
Typ wymiennika ciepła	<b>LB60-50H-1"</b>	Numer Katalogowy	<b>0205-0644</b>



PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	30	30	bar
Maks. temperatura	230	230	°C
Min. temperatura	-195	-195	°C
Grupa płynów	1	1	

**PRZYŁĄCZA**

K1	Gwint zewnętrzny G 1"
K2	Gwint zewnętrzny G 1"
K3	Gwint zewnętrzny G 1"
K4	Gwint zewnętrzny G 1"

**PARAMETRY KONSTRUKCYJNE**

Objętość strony gorącej	2.9 l
Objętość strony zimnej	3.0 l
Waga	13.6 kg

**STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY**
**(w przeciwnieństwie)**

K1 - wlot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika grzewczego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika ogrzewanego

## Dane techniczne

### Pompa bezdławnicowa Smart Premium Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7

Nazwa projektu

Dobór - pompa c.o. - sekcja wymiennikowa c.o. 1






ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 16.03.2023

#### Rodzina charakterystyki



#### Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	10,30 m³/h
Wysokość podnoszenia	8,70 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	45,00 °C
Gęstość	990,30 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,60 mm²/s

#### Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajność	10,30 m³/h
Wysokość podnoszenia	8,70 m
Pobór mocy P1	0,37 kW

#### Dane o produkcie

Pompa bezdławnicowa Smart Premium	
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +90 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

#### Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (IE1)	IE1
Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10 %
Max. prędkość obrotowa	3850
Pobór mocy P1 (maks.)	0,64 kW
Pobór prądu	2,8 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	

#### Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 40, PN 6/10
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 40, PN 6/10
Długość zabudowy pompy	250 mm

#### Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antyryn

#### Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	16,4 kg
Numer pozycji	2217952

## Dane techniczne

### Pompa bezdławnicowa Smart Premium Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7

Nazwa projektu

Dobór - pompa c.o. - sekcja wymiennikowa c.o. 2






ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 16.03.2023

#### Rodzina charakterystyki



#### Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	3,00 m³/h
Wysokość podnoszenia	7,90 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	39,00 °C
Gęstość	992,70 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,67 mm²/s

#### Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajność	3,00 m³/h
Wysokość podnoszenia	7,90 m
Pobór mocy P1	0,15 kW

#### Dane o produkcie

Pompa bezdławnicowa Smart Premium	
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10-R7	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +90 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

#### Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (η)	0,769
Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10 %
Max. prędkość obrotowa	4950
Pobór mocy P1 (maks.)	0,51 kW
Pobór prądu	2,23 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	

#### Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 32, PN 6/10
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 32, PN 6/10
Długość zabudowy pompy	220 mm

#### Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antyryn

#### Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	15,4 kg
Numer pozycji	2217948

## Klient

## Dane techniczne

### Pompa bezdławnicowa Smart Premium Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7

Nazwa projektu

Dobór - pompa c.t.






ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 16.03.2023

#### Rodzina charakterystyki



#### Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	23,20 m³/h
Wysokość podnoszenia	9,30 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	70,00 °C
Gęstość	977,70 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,41 mm²/s

#### Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajność	23,20 m³/h
Wysokość podnoszenia	9,30 m
Pobór mocy P1	0,82 kW

#### Dane o produkcie

Pompa bezdławnicowa Smart Premium	
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10-R7	
Rodzaj pracy	dp-v
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	-10 °C ... +90 °C
Max. temp otoczenia	40 °C

#### Dane silnika

Konstrukcja silnika	Silnik EC
Współczynnik sprawności energetycznej (η)	91 (IE1)
Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/-10 %
Max. prędkość obrotowa	3200
Pobór mocy P1 (maks.)	1,44 kW
Pobór prądu	6,23 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	F
Emitted interference	EN 61800-3;2004+A1;20
Interference resistance	EN 61800-3;2004+A1;20
Dławik przewodu	

#### Wymiary przyłączeniowe

Przyłącze po stronie ssawnej	DN 65, PN 6/10
Przyłącze po stronie tłocznej	DN 65, PN 6/10
Długość zabudowy pompy	340 mm

#### Materiały

Korpus pompy	5.1301/EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antyryn

#### Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	31,6 kg
Numer pozycji	2217962

## Dane techniczne

### Bezławnicowe pompa standardowa TOP-Z 20/4 EM PN6/10

Nazwa projektu

Dobór - pompa cyrkulacyjna c.w.u.



ID projektu

Miejsce montażu

Numer pozycji klienta

Data 17.03.2023

#### Rodzina charakterystyki



#### Wprowadzenie danych eksploatacyjnych

Wydajność	0,80 m³/h
Wysokość podnoszenia	2,00 m
Medium	Woda 100 %
Temperatura przetłaczanej cieczy	50,00 °C
Gęstość	988,10 kg/m³
Lepkość kinematyczna	0,55 mm²/s

#### Dane hydrauliczne ( punkt pracy)

Wydajność	0,78 m³/h
Wysokość podnoszenia	1,88 m
Pobór mocy P1	0,06 kW

#### Dane o produkcie

Bezławnicowe pompa standardowa TOP-Z 20/4 EM PN6/10	
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Temperatura przetłaczanej cieczy	0 °C ... + 65 °C
Max. temp otoczenia	40 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,2

#### Dane silnika

Przyłącze sieciowe	1~ 230 V / 50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+ -10 %
Max. prędkość obrotowa	2790 1/min
Pobór mocy P1	105 W
Pobór prądu	0,5 A
Stopień ochrony	IPX4D
Klasa izolacji	H
Zabezpieczenie silnika	Wewnętrzna ochrona prz
Type of connecting cable	1 x PG13.5

#### Wymiary przyłączeniowe


Przyłącze po stronie ssawnej	G 1 1/4, PN 10
Przyłącze po stronie tłocznej	G 1 1/4, PN 10
Długość zabudowy pompy	150 mm

#### Materiały

Korpus pompy	1.4031
Wirnik	PPE-GF30
Wał	Spiek ceramiczny
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany żywica

#### Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok.	3 kg
Numer pozycji	2045519







## 1. ogólne

## 1.1 Ogrzewanie

Numer projektu	
Nazwa projektu	Dobór - NW c.o. - sekcja 1
Opracował	
Data	2023-03-16
Notatka	
Język	Polski

## 2. Dane instalacji

## 2.1 Dane instalacji Informacje ogólne

Kryterium projektowe	Temperatura zasilania
----------------------	-----------------------

## 2.2 Temperatury

Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulacji temperatury ( $t_{maks}$ )	45 °C
Współczynnik rozszerzalności	0,9 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu ( $t_v$ )	45 °C
Temperatura na powrocie ( $t_r$ )	37 °C
Ogranicznik temperatury STB ( $t_{stb}$ )	50 °C
Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
Minimalna temperatura w systemie ( $t_{min}$ )	10 °C

## 2.3 Ciśnienia

Ciśnienie statyczne ( $p_{st}$ )	1,3 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( $p_{sv}$ )	3,0 bar
Ciśnienie końcowe ( $p_e$ )	2,5 bar
Minimalne ciśnienie robocze ( $p_0$ )	1,5 bar
Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obiegowych ( $p_z$ )	1,0 bar
Ciśnienie parowania ( $p_d$ )	0,0 bar

## 2.4 Moc grzewcza i pojemność instalacji

## Źródła ciepła

## 1. Kocioł

Typ źródła ciepła	Wymiennik
Moc	82 kW
Pojemność	49 L
Temperatura	120 °C
Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	-

## Odbiorniki

## 1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Konwektory
Moc	82 kW
Udział	100,0 %
Pojemność	1900 L
Zasilanie	45 °C
Powrót	37 °C
Pojemność	0 L





## 2. Dane instalacji

### Zewnętrzna sieć ciepła

Pojemność	0 L
Komentarz	
Łączna moc źródeł ciepła	82 kW
Obliczona pojemność instalacji	1949 L
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m	DN20//DN20
Objętość rozszerzenia	18 L
Rezerwa wody	0,5 %
Rezerwa wody	10 L
efektywne zaopatrzenie w wodę	0,7 %
efektywne zaopatrzenie w wodę	14 L

### 2.5 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji

#### Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

40 °C	2,2 bar
30 °C	2,1 bar
20 °C	1,9 bar
10 °C	1,9 bar

Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.

### 2.6 Dane instalacji Separacja

Przepływ objętościowy	8,80 m³/h
Średnica nominalna rury	DN 50

### 2.7 Dane instalacji Uzupelnianie i uzdatnianie wody

Zmiękczenie wg VDI 2035	tak
Aktualna twardość wody uzupełniającej	12,0 °dH

### 2.8 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne

Przepływ objętościowy	8,80 m³/h
-----------------------	-----------

### 2.9 Dane instalacji Wymiennik

Moc (Q)	82 kW
---------	-------



## 1. ogólne

1.1 Ogrzewanie	Numer projektu	08.04.23
	Nazwa projektu	Dobór - NW c.o. - sekcja 2
	Opracował	
	Data	2023-04-08
	Notatka	
	Język	Polski

## 2. Dane instalacji

2.1 Dane instalacji Informacje ogólne	Kryterium projektowe	DIN EN 12828, VDI 4708
---------------------------------------	----------------------	------------------------

2.2 Temperatury	Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulacji temperatury ( $t_{maks}$ )	39 °C
	Współczynnik rozszerzalności	0,7 %
	Maksymalna temperatura na zasilaniu ( $t_v$ )	39 °C
	Temperatura na powrocie ( $t_r$ )	29 °C
	Ogranicznik temperatury STB ( $t_{stb}$ )	44 °C
	Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
	Minimalna temperatura w systemie ( $t_{min}$ )	10 °C

2.3 Ciśnienia	Ciśnienie statyczne ( $p_{st}$ )	1,3 bar
	Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( $p_{sv}$ )	3,0 bar
	Ciśnienie końcowe ( $p_e$ )	2,5 bar
	Minimalne ciśnienie robocze ( $p_0$ )	1,5 bar
	Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obiegowych ( $p_z$ )	1,0 bar
	Ciśnienie parowania ( $p_d$ )	0,0 bar

### 2.4 Moc grzewcza i pojemność instalacji

#### Źródła ciepła

##### 1. Kocioł

Typ źródła ciepła	Wymiennik
Moc	30 kW
Pojemność	18 L
Temperatura	180 °C
Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	-

#### Odbiorniki

##### 1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Grzanie i chłodzenie płaszczyznowe
Moc	30 kW
Udział	100,0 %
Pojemność	900 L
Zasilanie	39 °C
Powrót	29 °C
Pojemność	0 L





## 2. Dane instalacji

### Zewnętrzna sieć ciepła

#### 1. Przewody specjalne

Średnica nominalna (DN)	<b>DN 10</b>
Długość rur	<b>0,0 m</b>
Pojemność	<b>0 L</b>

Pojemność **0 L**

#### Komentarz

Łączna moc źródeł ciepła **30 kW**

Obliczona pojemność instalacji **918 L**

Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m **DN20/DN20**

Objętość rozszerzenia **6 L**

Rezerwa wody **0,5 %**

Rezerwa wody **5 L**

efektywne zaopatrzenie w wodę **1,1 %**

efektywne zaopatrzenie w wodę **10 L**

### 2.5 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji

#### Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

<b>30 °C</b>	<b>2,2 bar</b>
<b>20 °C</b>	<b>2,1 bar</b>
<b>10 °C</b>	<b>2,1 bar</b>

Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.

### 2.6 Dane instalacji Separacja

Przepływ objętościowy	<b>2,60 m³/h</b>
Średnica nominalna rury	<b>DN 32 (IG 1 1/4)</b>

### 2.7 Dane instalacji Uzupełnianie i uzdatnianie wody

Zmiękczenie wg VDI 2035	<b>tak</b>
Aktualna twardość wody uzupełniającej	<b>12,0 °dH</b>

### 2.8 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne

Przepływ objętościowy	<b>2,60 m³/h</b>
-----------------------	------------------

### 2.9 Dane instalacji Wymiennik

Moc (Q)	<b>30 kW</b>
---------	--------------



### 3. Instalacja / sieć

#### 3.1 Przeponowe naczynie wzbiornicze

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu																														
3.1.1	8209300	1	<b>Reflex N 50</b>  Reflex Reflex N 50, przeponowe naczynie wzbiornicze, kolor szary, 6/1.5 bar <table><tr><td>Typ</td><td>N 50</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>kolor szary</td></tr><tr><td>Pojemność nominalna</td><td>50 l</td></tr><tr><td>Maks. pojemność użytkowa</td><td>45 l</td></tr><tr><td>Maks. dop. temperatura w systemie</td><td>120 °C</td></tr><tr><td>Maks. dop. temperatura pracy</td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Maks. dop. ciśnienie pracy</td><td>6 bar</td></tr><tr><td>Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne</td><td>1,5 bar</td></tr><tr><td>Przyłącze [WBI]</td><td>R 3/4"</td></tr><tr><td>Średnica</td><td>441 mm</td></tr><tr><td>Maks. wysokość</td><td>487 mm</td></tr><tr><td>Wysokość przyłącza wody</td><td>175 mm</td></tr><tr><td>Przekątna przechyłu ok.</td><td>657 mm</td></tr><tr><td>Waga</td><td>9,60 kg</td></tr><tr><td>Ustawione ciśnienie wstępne</td><td>1,5 bar</td></tr></table>	Typ	N 50	Kolor	kolor szary	Pojemność nominalna	50 l	Maks. pojemność użytkowa	45 l	Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C	Maks. dop. temperatura pracy	70 °C	Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar	Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar	Przyłącze [WBI]	R 3/4"	Średnica	441 mm	Maks. wysokość	487 mm	Wysokość przyłącza wody	175 mm	Przekątna przechyłu ok.	657 mm	Waga	9,60 kg	Ustawione ciśnienie wstępne	1,5 bar
Typ	N 50																																
Kolor	kolor szary																																
Pojemność nominalna	50 l																																
Maks. pojemność użytkowa	45 l																																
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C																																
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C																																
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar																																
Ciśnienie wstępne ustawione fabryczne	1,5 bar																																
Przyłącze [WBI]	R 3/4"																																
Średnica	441 mm																																
Maks. wysokość	487 mm																																
Wysokość przyłącza wody	175 mm																																
Przekątna przechyłu ok.	657 mm																																
Waga	9,60 kg																																
Ustawione ciśnienie wstępne	1,5 bar																																
3.1.2	7613000	1	<b>Reflex Złącze odcinające SU R 3/4" x 3/4"</b>  Zawór kołpakowy Reflex SU R 3/4" x 3/4" <table><tr><td>Typ</td><td>SU R 3/4" x 3/4"</td></tr><tr><td>Maks. dop. temperatura pracy</td><td>120 °C</td></tr><tr><td>Maks. dop. ciśnienie pracy</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Przyłącze [WBI]</td><td>G 3/4"</td></tr><tr><td>Waga</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Typ	SU R 3/4" x 3/4"	Maks. dop. temperatura pracy	120 °C	Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar	Przyłącze [WBI]	G 3/4"	Waga	0,26 kg																				
Typ	SU R 3/4" x 3/4"																																
Maks. dop. temperatura pracy	120 °C																																
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar																																
Przyłącze [WBI]	G 3/4"																																
Waga	0,26 kg																																

## 1. ogólne

### 1.1 Ogrzewanie

Numer projektu	
Nazwa projektu	Dobór - NW c.t.
Opracował	
Data	2023-03-16
Notatka	
Język	Polski

## 2. Dane instalacji

### 2.1 Dane instalacji Informacje ogólne

Kryterium projektowe	Temperatura zasilania
----------------------	-----------------------

### 2.2 Temperatury

Najwyższa nastawa wartości zadanej w regulacji temperatury ( $t_{maks}$ )	70 °C
Współczynnik rozszerzalności	2,2 %
Maksymalna temperatura na zasilaniu ( $t_v$ )	70 °C
Temperatura na powrocie ( $t_r$ )	50 °C
Ogranicznik temperatury STB ( $t_{stb}$ )	75 °C
Zawartość środka zabezpieczającego przed zamarzaniem	0,0 %
Minimalna temperatura w systemie ( $t_{min}$ )	10 °C

### 2.3 Ciśnienia

Ciśnienie statyczne ( $p_{st}$ )	1,5 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa ( $p_{sv}$ )	3,0 bar
Ciśnienie końcowe ( $p_e$ )	2,5 bar
Minimalne ciśnienie robocze ( $p_0$ )	1,7 bar
Minimalne ciśnienie na dopływie do pomp obiegowych ( $p_z$ )	1,0 bar
Ciśnienie parowania ( $p_d$ )	0,0 bar

### 2.4 Moc grzewcza i pojemność instalacji

#### Źródła ciepła

##### 1. Kocioł

Typ źródła ciepła	Wymiennik
Moc	460 kW
Pojemność	276 L
Temperatura	120 °C
Linia przedłużająca <10m//10m <L<30m	-

Zbiornik rozprężający	tak
-----------------------	-----

#### Odbiorniki

##### 1. Obwody grzewcze

Typ odbiornika	Wentylacja
Moc	460 kW
Udział	100,0 %
Pojemność	1300 L
Zasilanie	70 °C
Powrót	50 °C





## 2. Dane instalacji

Pojemność	<b>1500 L</b>
<b>Zewnętrzna sieć ciepła</b>	
Pojemność	<b>0 L</b>
Komentarz	
Łączna moc źródeł ciepła	<b>460 kW</b>
Obliczona pojemność instalacji	<b>3076 L</b>
Linia rozbudowy <10m//10m <L<30m	<b>DN25/DN25</b>
Objętość rozszerzenia	<b>68 L</b>
Rezerwa wody	<b>0,5 %</b>
Rezerwa wody	<b>15 L</b>
efektywne zaopatrzenie w wodę	<b>2,0 %</b>
efektywne zaopatrzenie w wodę	<b>62 L</b>

### 2.5 Przybliżone wartości ciśnienia roboczego instalacji

#### Ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

<b>70 °C</b>	<b>2,5 bar</b>
<b>60 °C</b>	<b>2,4 bar</b>
<b>50 °C</b>	<b>2,3 bar</b>
<b>40 °C</b>	<b>2,2 bar</b>
<b>30 °C</b>	<b>2,1 bar</b>
<b>20 °C</b>	<b>2,1 bar</b>
<b>10 °C</b>	<b>2,1 bar</b>

Tabela będzie poprawna wyłącznie wówczas, gdy rzeczywiste dane instalacji są zgodne z podstawą obliczeń.

2.6 Dane instalacji Separacja	Przepływ objętościowy	<b>19,70 m³/h</b>
	Średnica nominalna rury	<b>DN 65</b>
2.7 Dane instalacji Uzupełnianie i uzdatnianie wody	Zmiękczenie wg VDI 2035	<b>tak</b>
	Aktualna twardość wody uzupełniającej	<b>12,0 °dH</b>
2.8 Dane instalacji Zwrotnice hydrauliczne	Przepływ objętościowy	<b>19,70 m³/h</b>
2.9 Dane instalacji Wymiennik	Moc (Q)	<b>460 kW</b>







## 4. Zabezpieczenie źródła ciepła 1

### 4.1 Zbiornik rozprężający

Pozycja	Indeks	Ilość	Opis artykułu
---------	--------	-------	---------------

#### Zbiornik rozprężający T 380

Maks. dop. temperatura w systemie	110 °C
Maks. dop. temperatura pracy	110 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	10 bar
Przylącze [WBI]	DN80/100/100
Maks. strumień objętości	0,0 m³/h
Średnica	409 mm
Maks. wysokość	528 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	189 mm
Waga	10,10 kg