


Istniejąca szafka oświetleniowa
B-SO 058
SO 2-1-0461011-108



Szafka oświetleniowa B-SO 058

Odcinek A-B:


elementy podlegające demontażu:

- słup WZ-6 - 12szt.
- oprawy OZPR-125W - 5szt.
- oprawy OCP-125W - 5szt.
- oprawy ORO-125W - 1szt.
- oprawa SGS-102 100W z 1-ram. dł.1,0m - 1szt.
- kabel YAKY 4x35mm² ≈ 495m

Szafka oświetleniowa B-SO 059:

Odcinek A'-B':

- słup WZ-5 - 1szt.
- słup parkowy 5m - 3szt.
- oprawy OZPR-125W - 4szt.
- kabel YAKY 4x35mm² ≈ 57m
- kabel YAKY 4x16mm² ≈ 78m



A'

L=56,954m / YAKY 4x35

L=42,592m

YAKY 4x16

L=20,965m

L=15,043m

YAKY 4x35

L=81m

ul. Uroczą

B

L=31,379m

L=25,362m

B'

L=86,109m

L=33,425m

L=37,033m

L=29,073m

L=31,873m

L=25,576m

L=29,671m

L=24,869m

YAKY 4x35

L=30,093m

L=35,46m

L=37,175m

L=35,643m

L=27,58m

L=31,379m

$\Delta U = 0,28\%$

C

L=65,973m

L=28,699m

L=32,159m

L=26,572m

L=40,119m

L=32,952m

L=25,038m

L=34,091m

L=27,953m

YAKY 4x35

Szafka oświetleniowa B-SO 058:

Odcinek B-C:

słupy podłączone do szafki B-SO 059

- słup WZ-6 - 11szt.
- oprawy OZPR-125W - 4szt.
- oprawy OCP-125W - 5szt.
- oprawy ORO-125W - 2szt.
- kabel YAKY 4x35mm² ≈ 339m

okolice PKS



arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin al. Piastów 8/8c
mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

TEMAT:

BYDGOSKI WĘZŁ WODNY - REWITALIZACJA
BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO
DO UL. UROCZA

ADRES:

BYDGOSZCZ
OBRĘB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88,
92
OBRĘB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSunek:

Schemat blokowy oświetlenia drogowego

PROJEKTANT:

mgr inż. Zenon Łupkowski
upr. nr GP-KZ-7342/16/94

SPRAWDZAJĄCY:

FAZA:

P.W.

SKALA:

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

MIEJSCE I DATA:

--

SZCZECIN 01.2019

NR RYS:

2/1